



Poročilo o izvedeni nalogi

**JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje kakovosti
pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2300-24/20295-25/117457

Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.

Novo mesto, 04.12.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: 2025/8845 -
Številka vzorca: 25/117457
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA
CESTA 90, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 06.11.2025 12:00
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Belo,
Vzorec sprejel: Andrej Povše
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 06.11.2025 12:42

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	12.3	°C		/	/
pH	8.1			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	455	µS/cm		2500	skladen
Vonj	brez posebnosti			/	/
Okus	brez posebnosti			/	/
Motnost	0.14	NTU		4	skladen
Splošni parametri					
Hidrogenkarbonati	342	mg/L	HCO ₃	/	/
Kovine in metaloidi					
Železo	<40	µg/L		200	skladen
Pesticidi - fenoksialkanojski					
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L		0.1	skladen
Metolaklor-OXA	<0.015	µg/L		0.1	skladen
2,4,5-T	<0.010	µg/L		0.1	skladen
2,4-DP	<0.020	µg/L		0.1	skladen
Bentazon	<0.012	µg/L		0.1	skladen
Dikamba	<0.05	µg/L		0.1	skladen
MCPA	<0.013	µg/L		0.1	skladen
MCPP	<0.013	µg/L		0.1	skladen
2,4-DB	<0.016	µg/L		0.1	skladen
2,4-D	<0.015	µg/L		0.1	skladen



Pesticidi - fenoksialkanojski

MCPB	<0.022	µg/L		0.1	skladen
------	--------	------	--	-----	---------

Anorganski parametri

Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen
Cianid - prosti	<0.3	µg/L	CN ⁻	/	/
Klorid	0.97	mg/L	Cl ⁻	250	skladen
Nitrat	2.04	mg/L	NO ₃	50	skladen
Sulfat	2.18	mg/L	SO ₄ ²⁻	250	skladen

Kovine

Krom (VI)	<10	µg/L	Cr ⁶⁺	/	/
Uran	<0.1	µg/L		/	/
Bor	0.0036	mg/L		1.5	skladen
Mangan	<0.1	µg/L		50	skladen
Aluminij	6.5	µg/L		200	skladen
Antimon	0.052	µg/L		10	skladen
Arzen	<0.1	µg/L		10	skladen
Baker	0.0074	mg/L		2	skladen
Kadmij	<0.02	µg/L		5	skladen
Krom	<0.4	µg/L		50	skladen
Molibden	<0.1	µg/L		/	/
Nikelj	<0.1	µg/L		20	skladen
Selen	<0.1	µg/L		20	skladen
Svinec	0.31	µg/L		10	skladen
Kalcij	59	mg/L		/	/
Magnezij	33	mg/L		/	/
Natrij	0.69	mg/L		200	skladen
Kalij	0.11	mg/L		/	/
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	1	skladen

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Heksakloroetan	<0.4	µg/L		/	/
----------------	------	------	--	---	---

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		10	skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L		10	skladen
Vinilklorid	<0.05	µg/L		/	/
Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L		100	skladen
Bromodiklorometan	<0.3	µg/L		/	/
Dibromodiklorometan	<0.3	µg/L		/	/
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		/	/
Triklorometan (kloroform)	<0.4	µg/L		/	/
Tetraklorometan	<0.4	µg/L		/	/
Diklorometan	<0.6	µg/L		/	/
1,1-Dikloroetan	<0.4	µg/L		/	/



Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L	3	skladen
1,1-Dikloroeten	<0.4	µg/L	/	/
Trikloroeten (<i>Trikloroeten (trikloroetilen) *</i>)	<0.5	µg/L	10	skladen
1,1,1-Trikloroetan	<0.4	µg/L	/	/
1,1,2-Trikloroetan	<0.7	µg/L	/	/
1,1,2,2-Tetrakloroetan	<0.5	µg/L	/	/

Mikrobiološki parametri

Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ocenjeno 1	CFU/100 mL	0	ni skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	30	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen

Organski parametri

Celotni organski ogljik - TOC	1.50	mg/L	C	/	/
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	6.3	µg/L	/	/	/

Ostali parametri

Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	µg/L	/	/	/
--------------------------	------	------	---	---	---

Pesticidi

Glifosat	<0.09	µg/L	0.1	skladen
Metaflumizon	<0.01	µg/L	/	/

Pesticidi - sulfonilurea

Mezotrion	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Tribenuron-metil	<0.06	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti

Acetoklor	<0.007	µg/L	/	/
Alaklor	<0.007	µg/L	/	/
Amidosulfuron	<0.013	µg/L	/	/
Aminometil fosfonska kislina	<0.09	µg/L	/	/
Cianazin	<0.009	µg/L	/	/
Cimoksanil	<0.01	µg/L	/	/
Diflufenikan	<0.006	µg/L	/	/
Diklobenil	<0.03	µg/L	/	/
Dimetoat	<0.001	µg/L	/	/
Fenuron	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Flufenacet	<0.003	µg/L	/	/
Foramsulfuron	<0.014	µg/L	/	/
Imidakloprid	<0.003	µg/L	/	/
Jodosulfuron	<0.005	µg/L	/	/
Kloridazon	<0.004	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi in metaboliti

Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L	/	/
Kvinoksifen	<0.002	µg/L	/	/
Mandipropamid	<0.01	µg/L	/	/
Mezosulfuron	<0.005	µg/L	/	/
Nikosulfuron	<0.013	µg/L	/	/
Pendimetalin	<0.001	µg/L	/	/
Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	0.5	skladen
Petoksamid	<0.021	µg/L	0.1	skladen
Pinoksaden	<0.007	µg/L	/	/
Piridat-M	<0.005	µg/L	/	/
Pirimikarb	<0.009	µg/L	/	/
Propikonazol	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Prosulfokarb	<0.006	µg/L	/	/
Rimsulfuron	<0.05	µg/L	/	/
S-Metolaklor	<0.03	µg/L	/	/
Tebukonazol	<0.01	µg/L	/	/
Tiakloprid	<0.007	µg/L	/	/
Triasulfuron	<0.010	µg/L	/	/
Tritosulfuron	<0.004	µg/L	/	/
Zoksamid	<0.01	µg/L	/	/
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Diuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Klorotoluron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Metoksuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Monolinuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Monuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Atrazin	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Metalaksil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi in metaboliti

Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Malation	<0.006	µg/L	0.1	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		/	/
Dibromoocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Dikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Fluorid	<0.05	mg/L	F	1.5	skladen
Fosfat-orto	0.0082	mg/L	PO ₄ ²⁻	/	/
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	/	/
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	/	/
Monobromoocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Monokloroocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Nitrat/50+nitrit/3	0.041	mg/L		/	/
Nitrit	0.0015	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Skupna trdota	15.9	°N		/	/
Trikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultat preizkušane parametra (koliformne bakterije) presega mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Ocenjujemo, da prisotnost koliformnih bakterij neposredno ne ogroža zdravja ljudi. Ne glede na to, priporočamo, da ugotovite vzrok ali vzroke neskladnosti preskušanih parametrov (s pregledom omrežja je potrebno preveriti njegovo stanje) in ukrepate v skladu z ugotovitvami. Učinkovitost izvedenih ukrepov priporočamo preveriti s ponovnim preskušanjem vzorca pitne vode.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/20295-25/117457-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-24/20295-25/117457-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-24/20295-25/117457-M



Evidenčna oznaka: 2300-24/20295-25/117457-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	2025/8845 -		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/117457		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)		
Skrbnik vzorca:	Andrej Povše, mag.san.inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana		
Naročilo:	Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024 Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 241743, 06.11.2025		
Mesto odvzema:	Vodooskrbno območje Belo,		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca		Sprejem vzorca	Datum poročila: 04.12.2025
Datum in ura: 06.11.2025 12:00		Datum in ura: 06.11.2025 12:42	
Odvezel: Andrej Povše, NLZOH OPKV		Sprejel: Andrej Povše	

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat	Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Temperatura vode	12.3		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	06.11.25 06.11.25
pH	8.1				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	06.11.25 06.11.25
<i>Meritev opravljena pri T = 12.4 °C</i>						
Električna prevodnost (20°C)	455		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	06.11.25 06.11.25
<i>Meritev opravljena pri T = 12.3 °C</i>						
Vonj	brez posebnosti				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	06.11.25 06.11.25
Okus	brez posebnosti				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	06.11.25 06.11.25
Motnost	0.14		NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	06.11.25 06.11.25
Pesticidi in metaboliti						
Pesticidi (vsota)	<0.05	#	µg/L		Izračun, MB	19.11.25 04.12.25

Splošni fizikalno-kemijski parametri



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Nitrat/50+nitrit/3	0,041 #	mg/L		Laboratorijska metoda- izračuni, NM	12.11.25 04.12.25

Kraj izvedbe preiskav:

MB - Prvomajska ulica 1, Maribor

NM - Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan ob 04.12.2025 06:50

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: 2025/8845 -
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/117457
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)
Skrbnik vzorca Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Belo,
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca
Datum in ura: 06.11.2025 12:00
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV
Sprejem vzorca
Datum in ura: 06.11.2025 12:42
Sprejel: Andrej Povše
Datum poročila: 01.12.2025

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri					
Hidrogenkarbonati	342	mg/L	HCO ₃	SIST EN ISO 9963-1: 1998, NM	10.11.25 10.11.25
Kovine in metaloidi					
Železo	<40	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Pesticidi - fenoksialkanojski					
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Metolaklor-OXA	<0.015 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
2,4,5-T	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
2,4-DP	<0.020	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Bentazon	<0.012	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Dikamba	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
MCPA	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
MCPP	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
2,4 - DB	<0.016	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
2,4-D	<0.015	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
MCPB	<0.022	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	13.11.25 13.11.25
Cianid - prosti	<0.3	µg/L	CN ⁻	SIST EN ISO 14403-2:2013, NM	11.11.25 11.11.25
Klorid	0.97	mg/L	Cl ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012, NM	07.11.25 07.11.25
Nitrat	2.04	mg/L	NO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012, NM	07.11.25 07.11.25
Sulfat	2.18	mg/L	SO ₄ ²⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012, NM	07.11.25 07.11.25
Kovine					
Krom (VI)	<10	µg/L	Cr ⁶⁺	SIST EN ISO 23913: 2009 ^[1] , NM	07.11.25 07.11.25
Uran	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Bor	0.0036	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	14.11.25 14.11.25
Mangan	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Aluminij	6.5	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Antimon	0.052	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Arzen	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Baker	0.0074	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Kadmij	<0.02	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Krom	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Molibden	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Nikelj	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Selen	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Svinec	0.31	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Kalcij	59	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Magnezij	33	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Natrij	0.69	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kalij	0.11 #*	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.11.25 12.11.25
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	10.11.25 14.11.25
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki					
Heksakloroetan	<0.4 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
Vinilklorid	<0.05 #*	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
Bromodiklorometan	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
Dibromoklorometan	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
Triklorometan (kloroform)	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
Tetraklorometan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
Diklorometan	<0.6	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
1,1-Dikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
1,1-Dikloroeten	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
1,1,1-Trikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
1,1,2-Trikloroetan	<0.7	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
1,1,2,2-Tetrakloroetan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	12.11.25 18.11.25
Organski parametri					
Celotni organski ogljik - TOC	1.50	mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	06.11.25 06.11.25
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	6.3	µg/L		SIST EN ISO 9562: 2005 ^[2] , NM	13.11.25 13.11.25
Ostali parametri					



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	#	µg/L		ISO 21458:2008, NM	25.11.25 27.11.25
Pesticidi						
Glifosat	<0.09	#	µg/L		ISO 21458:2008, NM	25.11.25 27.11.25
Metaflumizon	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Pesticidi - sulfonilurea						
Mezotrion	<0.006	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Tribenuron-metil	<0.06	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Pesticidi in metaboliti						
Acetoklor	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Alaklor	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Amidosulfuron	<0.013		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Aminometil fosfonska kislina	<0.09	#	µg/L		ISO 21458:2008, NM	25.11.25 27.11.25
Cianazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Cimoksanil	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Diflufenikan	<0.006		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Diklobenil	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	12.11.25 13.11.25
Dimetoat	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
Fenuron	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Flufenacet	<0.003		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Foramsulfuron	<0.014		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Imidakloprid	<0.003		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
Jodosulfuron	<0.005		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Kloridazon	<0.004		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
Klorpirifos-etil	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
Klorpirifos-metil	<0.003		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
Kvinoksifen	<0.002		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Mandipropamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Mezosulfuron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Nikosulfuron	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Pendimetalin	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
Petoksamid	<0.021	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Pinoksaden	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Piridat-M	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Pirimikarb	<0.009	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
Propikonazol	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
Prosulfokarb	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Rimsulfuron	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
S-Metolaklor	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Tebukonazol	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Tiaklopid	<0.007	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
Triasulfuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Tritosulfuron	<0.004	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	12.11.25 18.11.25
Zoksamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Bromacil	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Diuron	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Izoproturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Klorotoluron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Linuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Metamitron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Metoksuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Metribuzin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Monolinuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Monuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
Atrazin	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Dimetenamid	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
Metalaksil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
Metazaklor	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Metolaklor	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Propazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Simazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Terbutilazin	<0.015	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Terbutrin	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Prometrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Sebutilazin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.11.25 12.11.25
Malation	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	10.11.25 12.11.25
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732:2005, poglavje 4, NM	07.11.25 07.11.25
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	07.11.25 07.11.25
Fluorid	<0.05	mg/L	F ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012, NM	07.11.25 07.11.25
Fosfat-orto	0.0082	mg/L	PO ₄ ³⁻	ISO 15681-2:2018, NM	07.11.25 07.11.25
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	13.11.25 13.11.25
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	13.11.25 13.11.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Nitrit	0.0015	mg/L	NO ₂ ⁻	ISO 13395:1996, NM	07.11.25 07.11.25
Skupna trdota	15.9 #	°N		Izračun, NM	13.11.25 13.11.25
Dibromoocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	17.11.25 20.11.25
Dikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	17.11.25 20.11.25
Monobromoocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	17.11.25 20.11.25
Monokloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	17.11.25 20.11.25
Trikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	17.11.25 20.11.25

[1] Metoda: CFA; oprema: CFA analizator; predpriprava vzorca: filtriran

[2] Kolonska tehnika (adsorpcija na aktivno oglje, sezig v toku kisika pri 1000 C, kulometrična titracija). Nefiltriran vzorec.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Maja Križan, univ.dipl.kemik ob 01.12.2025 07:01:25

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju 4002-24/20295-25/117457-M v celoti zamenjuje Delno poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-24/20295-25/117457-MD, z dne 10.11.2025.

Vzorec: 2025/8845 -
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/117457; Lab. št.: 25/11916
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)
Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Naročilo št. , 4500338838, z dne 11.03.2024
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Belo,
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 06.11.2025 12:00
Odvezel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 06.11.2025 12:52
Prevzel: Nastja Hočevar

Datum poročila: 10.11.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	06.11.2025 07.11.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ocenjeno 1	CFU/100 mL	06.11.2025 10.11.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	06.11.2025 07.11.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	06.11.2025 10.11.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	30	CFU/mL	06.11.2025 10.11.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	06.11.2025 10.11.2025

Analitik:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Brigita Weiss, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Brigita Weiss, dipl. san. inž. ob 10.11.2025 11:25:19

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.

Poročilo o izvedbi

Številka vzorca: **2026/1580**
Naročnik: **SEKTOR VODOVOD, Služba za zdravstveno-higienski nadzor**
Saveljska cesta 1
1000 Ljubljana
Pogodba/naročilnica: Nadzor pitne vode, EAD-300302, verzija 8,
Izvajalci: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., LABORATORIJ
NLZOH, OMA NM, mikrobiologija
Vodja izvedbe: Marjetka Žitnik, viš.san.inž.
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007

Rezultati s kriteriji

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Ustreznost
Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0	ustrezno
Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0	ustrezno
Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0	ustrezno
Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	< 100	ustrezno

Upoštevani predpisi:

- Uredba o pitni vodi, (Uradni list RS, št. 61/23), Priloga 1

Mnenje o vzorcu: Preskušani vzorec ustreza upoštevanim predpisom.

Priloge: Poročilo o preskušanju 2026/1580
Poročilo o preskušanju NLZOH 2026/1580

Ljubljana, 4.3.2026

Vodja izvedbe:

Marjetka Žitnik, viš.san.inž.

Elektronsko podpisal Marjetka Žitnik, viš.san.inž., 04.03.2026 15:12:36

SEKTOR VODOVOD, Služba za zdravstveno-higienski nadzor

Saveljska cesta 1
1000 Ljubljana

Brigita Jamnik

Oznaka projekta: NLZOH NM/redni NN

Datum poročila: 4.3.2026

Številka poročila: **2026/1580**

Poročilo o preskušanju

Podatki o vzorčenju

Številka vzorca: 2026/1580
Območje vzorčenja: BE - Vodovodni sistem Belo
Mesto vzorčenja: .
Tip mesta/oznaka: pipa
Vrsta vzorca: pitna voda
Datum in čas odvzema: 25.2.2026 11:30
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007
Vzorčevalec: Marjan Čuden
Tehnika vzorčenja: Trenutni vzorec odvzet na pipi pri uporabniku
Vzorec prevzel: Marjetka Žitnik
Datum in čas prevzema: 25.2.2026 12:25
Priloge: Poročilo o preskušanju NLZOH 2026/1580

Terensko preskušanje

Parameter	Rezultat	Enota	Standard, lokacija izvedbe	Opombe	Zač./zakl. preskusa
Temperatura (na terenu)	5.9	°C	SIST DIN 38404-4:2000 (C 4), na mestu vzorčenja		25.2. 25.2.

Podatke o merilni negotovosti vzorčenja in preskušanja posredujemo na podlagi zahteve naročnika.

Rezultati preskušanj se nanašajo na vzorčeni primerek (populacijo).

Opredelevitev vzorčenega primerka (populacije) je razvidna iz Območje vzorčenja, Mesto vzorčenja, Tip mesta/oznaka, Vrsta vzorca, Datum in čas odvzema, Tehnika vzorčenja in slikovnega prikaza mesta vzorčenja, če je potreben za dodatno opredelitev.

Pripravil/pripravila:
Marjetka Žitnik, viš.san.inž.

Vodja Laboratorija:
Vlasta Kramarič Zidar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Vlasta Kramarič Zidar, univ.dipl.biol., 05.03.2026
07:53:46



Poročilo o izvedeni nalogi
JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.

Evidenčna oznaka: 4002-12/20680-26/17880

Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Naročilo: 4500337947, z dne 26.02.2024; Ponudba: 4530N/PG-2300-19/20295-24/80/66, z dne 26.02.2024
PO-4002-12/20680-24/85688, 4530N/PG-2300-19/20295-24/80/66, z dne 26.02.2024

Izvajalci: Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Novo mesto, 02.03.2026

Analitik:
mag. Petra Vovko, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>



Podatki o vzorcu

Vzorec: 2026/1580
Številka vzorca: 26/17880
Namen:
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.
Čas odvzema: 25.02.2026 11:30
Vzorec sprejel: Brigita Weiss
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 25.02.2026 14:02

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena skladnosti

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-12/20680-26/17880-M



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: 2026/1580
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/17880; Lab. št.: 26/1976
Naloga: JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.
Vodja naloge: mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo: 4500337947, z dne 26.02.2024; Ponudba: 4530N/PG-2300-19/20295-24/80/66, z dne 26.02.2024
PO-4002-12/20680-24/85688, 4530N/PG-2300-19/20295-24/80/66, z dne 26.02.2024
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 02.03.2026
Datum in ura: 25.02.2026 11:30 **Datum in ura:** 25.02.2026 14:02
Odvzel: JAVNO PODJETJE VODOVOD **Sprejel:** Brigita Weiss
KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.

Podatki naročnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji:
podatki o vzorcu (vpisano pod Vzorec: in Matriks:), podatki o odvzemu vzorca (datum in ura odvzema, vzorčevalec).

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	25.02.2026 26.02.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	25.02.2026 26.02.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	25.02.2026 26.02.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	25.02.2026 02.03.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	25.02.2026 27.02.2026

Analitik:
mag. Petra Vovko, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.