



Poročilo o izvedeni nalogi

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2132-17/20295-19/23005

Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Delovni nalog: Naročilo: 45001384426, 45001384426, 28.02.2019

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Novo mesto, 09.04.2019

Vodja naloge:

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja oddelka:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Dušan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 09.04.2019 08:39:50

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: 2019/1305 - C - Brest, i
Številka vzorca: 19/23005
Namen: Pogodba
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90,
1000 Ljubljana
Vzorec odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto
Čas odvzema: 07.03.2019 08:45
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Brest,
Vzorec sprejel: Ivan Rifelj
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 07.03.2019 14:30

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.7	°C		/	/
Električna prevodnost (20°C)	584	µS/cm		2500	skladen
Klor dioksid	0.18	mg/L		/	/
pH	7.1			6.5-9.5	skladen
Vonj	brez posebnosti			/	/
Okus	brez posebnosti			/	/
Kovine in metaloidi					
Mangan	<0.1	µg/L		50	skladen
Kovine in nekovine					
Aluminij	<0.9	µg/L		200	skladen
Antimon	<0.05	µg/L		5	skladen
Arzen	0.14	µg/L		10	skladen
Baker	0.00047	mg/L		2	skladen
Bor	0.0073	mg/L		1	skladen
Kadmij	<0.02	µg/L		5	skladen
Nikelj	0.29	µg/L		20	skladen
Selen	0.24	µg/L		10	skladen
Železo	<40	µg/L		200	skladen
Svinec	<0.1	µg/L		10	skladen
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	1	skladen
Kalcij	83	mg/L		/	/



Kovine in nekovine

Magnezij	41	mg/L	/	/
Natrij	1.5	mg/L	200	skladen
Kalij	0.94	mg/L	/	/

Pesticidi - organoklorini

cis-Klordan	<0.0014	µg/L	0.1	skladen
trans-Klordan	<0.0011	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - organofosforni in drugi

Klomazon	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Diklobenil	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Paration-metil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Diazinon	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Diklofluanid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Trifluralin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fenitroton	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Vinklozolin	<0.03	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - fenoksialkanojski

2,4 - DB	<0.016	µg/L	0.1	skladen
2,4,5-T	<0.010	µg/L	0.1	skladen
2,4-D	<0.015	µg/L	0.1	skladen
2,4-DP	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Bentazon	<0.012	µg/L	0.1	skladen
Bromoksinil	<0.021	µg/L	0.1	skladen
Dikamba	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Joksinil	<0.009	µg/L	0.1	skladen
MCPA	<0.013	µg/L	0.1	skladen
MCPB	<0.022	µg/L	0.1	skladen
MCPP	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Silvex	<0.008	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - uronski

Tiametoksam	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Buturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Fenuron	<0.008	µg/L	0.1	skladen

Anorganski parametri

Nitrat	11.3	mg/L	NO ₃	50	skladen
Sulfat	3.31	mg/L	SO ₄	250	skladen
Klorid	2.42	mg/L	Cl	250	skladen

Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX

Benzen	<0.3	µg/L	1	skladen
--------	------	------	---	---------



Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX

Toluen	<0.3	µg/L	/	/
m,p- Ksilen	<0.3	µg/L	/	/
o-Ksilen	<0.3	µg/L	/	/

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L	100	skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L	10	skladen
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L	10	skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L	10	skladen
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L	3	skladen

Mikrobiološki parametri

Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ni najdeno	CFU/mL	/	/
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ni najdeno	CFU/mL	100	skladen

Pesticidi

Atrazin	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Azinfos-metil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Azoksistrobin	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Diklorfos	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Dimetaklor	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Dimetoat	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Diuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Fention	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Flufenacet	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Flurokloridon	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Heksazinon	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Imidakloprid	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Klorantraniliprol	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Kloridazon	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Klorotalonil	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Klorotoluron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Malation	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Metalaksil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metiokarb	<0.01	µg/L	0.1	skladen

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJIS2X, Banka Slovenije

Stran 4/6

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3
verzija predloge poročila: 1.4



Pesticidi

Metobromuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Mevinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Napropamid	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Pendimetalin	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Penkonazol	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Petoksamid	<0.021	µg/L	0.1	skladen
Pirimifos-metil	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Pirimikarb	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Propikonazol	<0.002	µg/L	0.1	skladen
S-Metolaklor	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Tiakloprid	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Triadimefon	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Glifosat	<0.09	µg/L	0.1	skladen
Azinfos-etil	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Tebukonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen
p,p-Metoksiklor	<0.0014	µg/L	0.1	skladen
o,p-Metoksiklor	<0.03	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - triazinski

Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1	skladen
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - triazinski in drugi

Sekbumeton	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Ametrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti

2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Acetoklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Alaklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Cianazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Fluometuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Klorbromuron	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Metoksuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L	0.1 / 10	skladen
Metolaklor-OXA	<0.015	µg/L	0.1 / 10	skladen
Monolinuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Monuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi in metaboliti

Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	<0.09	µg/L	0.5	skladen
Piridat-M	<0.005	µg/L	0.1	skladen

Policiklični aromatski ogljikovodiki

Benzo(a)piren	<0.004	µg/L	0.01	skladen
---------------	--------	------	------	---------

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.2	m-1	/	/
Motnost	<0.1	NTU	4	skladen
Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄	0.50
Nitrit	<0.001	mg/L	NO ₂	0.5
Fluorid	<0.04	mg/L	F	1.5
Celotni organski ogljik - TOC	0.39	mg/L	C	/
Skupna trdota	21.1	°N	/	/
Celotni cianid	<1	µg/L	CN	50

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2132-17/20295-19/23005-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-17/20295-19/23005-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-17/20295-19/23005-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: 2019/1305 - C - Brest,
Številka vzorca: 19/23005
Namen: Pogodba
Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 2694N ; 420 - 20/16
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Delovni nalog: Naročilo: 45001384426, 45001384426, 28.02.2019
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Brest,
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 07.03.2019 08:45
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto

Sprejem vzorca

Datum in ura: 07.03.2019 14:30
Sprejel: Ivan Rifelj

Datum poročila: 09.04.2019

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.7	°C	st. C	SIST DIN 38404-C4: 2000, na mestu odvzema	07.03.19 07.03.19
Električna prevodnost (20°C)	584	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	07.03.19 07.03.19
Klor dioksid	0.18	mg/L		STANDARD METHODS 4500 ClO ₂ -D: DPD METHOD, na mestu odvzema	07.03.19 07.03.19
pH	7.1			ISO 10523: 2008, NM	07.03.19 07.03.19
Vonj	brez posebnosti			ONORM M 6620:2012, na mestu odvzema	07.03.19 07.03.19
Okus	brez posebnosti			ONORM M 6620:2012, na mestu odvzema	07.03.19 07.03.19
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	<0.09 #	µg/L		Laboratorijska metoda - izračun vsote pesticidov, na mestu odvzema	21.03.19 22.03.19
<i>Pesticidi vsota pomeni: vsoto vseh posameznih najdenih in količinsko določenih pesticidov.</i>					
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Motnost	<0.1	NTU		SIST EN ISO 7027:2000, na mestu odvzema	07.03.19 07.03.19
Nitrat/50+nitrit/3	0.226 #	mg/L		Laboratorijska metoda- izračuni, na mestu odvzema	07.03.19 09.04.19



Evidenčna oznaka: 2132-17/20295-19/23005-T

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
-----------	--------------------	-------	-------------------	------------------------	-----------------------------------

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OOO Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:

Dušan Harlander, dr.med., spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal namestnik Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 09.04.2019 08:40:45

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: 2019/1305 - C - Brest,
Številka vzorca: 19/23005
Namen: Pogodba
Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 2694N ; 420 - 20/16
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Delovni nalog: Naročilo: 45001384426, 45001384426, 28.02.2019
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Brest,
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 29.03.2019
Datum in ura: 07.03.2019 08:45 **Datum in ura:** 07.03.2019 14:30
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto **Sprejel:** Ivan Rifelj

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kovine in metaloidi					
Mangan	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Kovine in nekovine					
Aluminij	<0.9	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Antimon	<0.05	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Arzen	0.14	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Baker	0.00047	mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Bor	0.0073	mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Kadmij	<0.02	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Krom (VI)	<10	µg/L	Cr6+	SIST EN ISO 23913: 2009, NM	08.03.19 08.03.19
Krom	0.51	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Nikelj	0.29	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Selen	0.24	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Železo	<40	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Svinec	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19



Evidenčna oznaka: 1072-17/20295-19/23005-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	08.03.19 08.03.19
Kalcij	83	mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Magnezij	41	mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Natrij	1.5	mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Kalij	0.94	mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	13.03.19 15.03.19
Pesticidi - organoklorni					
cis-Klordan	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.03.19 13.03.19
trans-Klordan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.03.19 13.03.19
Pesticidi - organofosforni in drugi					
Klomazon	<0.005	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Diklobenil	<0.03	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Paration-metil	<0.001	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Paration	<0.008	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Demeton-S-metil	<0.03 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Diazinon	<0.002	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Diklofluanid	<0.02 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Trifluralin	<0.01 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Disulfoton	<0.03 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Etion	<0.03 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Fenitrothion	<0.002	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Forat	<0.03 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Fosalon	<0.002	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Fosfamidon	<0.03 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Fosmet	<0.03	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19



Evidenčna oznaka: 1072-17/20295-19/23005-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Metidation	<0.03	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Monokrotofos	<0.010 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Triazofos	<0.001	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Triklorfon	<0.010 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Vinklozolin	<0.03	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Pesticidi - fenoksialkanojski					
2,4 - DB	<0.016	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
2,4,5-T	<0.010	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
2,4-D	<0.015	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
2,4-DP	<0.020	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
Bentazon	<0.012	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
Bromoksinil	<0.021	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
Dikamba	<0.05 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
Joksinil	<0.009	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
MCPA	<0.013	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
MCPB	<0.022	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
MCPP	<0.013	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
Silvex	<0.008	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
Pesticidi - uronski					
Tiametoksam	<0.004	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Buturon	<0.008	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Fenuron	<0.008	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Anorganski parametri					
Nitrat	11.3	mg/L	NO3	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ^{II} , NM	18.03.19 18.03.19
Sulfat	3.31	mg/L	SO4	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ^{II} , NM	18.03.19 18.03.19
Klorid	2.42	mg/L	Cl	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ^{II} , NM	18.03.19 18.03.19



Evidenčna oznaka: 1072-17/20295-19/23005-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Farmacevtske aktivne snovi						
Betaksolol	<0.004	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Bezafibrat	<0.006	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Diklofenak	<0.012	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Fenofibrat	<0.010	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Fenoterol	<0.003	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Gemfibrozil	<0.005	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Indometacin	<0.005	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Karbamazepin	<0.006	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Ketoprofen	<0.005	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Salicilna kislina	<0.033	#	µg/L	Acetilsaliciln a kislina	ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Atenolol	<0.025	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Kofein	<0.017	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Azitromicin	<0.025	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Kodein	<0.017	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Propranolol	<0.004	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Paracetamol	<0.010	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Dietilstilbestrol	<0.025	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Penicilin G	<0.021	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Sulfametoksazol	<0.006	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Eritromicin	<0.01	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Sulfamerazin	<0.010	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Estradiol	<0.025	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Trimetoprim	<0.006	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Estriol	<0.025	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Testosteron	<0.004	#	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # oz. neakreditirano
se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 1072-17/20295-19/23005-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Estron	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Teofilin	<0.02 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Etinilestradiol	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Metoprolol	<0.005 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Ibuprofen	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Klaritromicin	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Klofibrna kislina	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Kloramfenikol	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Klorotetraciklin	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Naproksen	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Oksitetraciklin	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Salbutamol	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Sotalol	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Sulfadiazin	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Sulfadoksin	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Sulfatiazol	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Tamoksifen	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Terbutalin	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Tetraciklin	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Triklosan	<0.025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, izdaja 2, MB	25.03.19 27.03.19
Propifenazon	<0.009 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 1, izdaja 5, NM	18.03.19 18.03.19
Ftalati					
Di-n-oktil ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.03.19 18.03.19
Benzil butil ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.03.19 18.03.19



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # oz. neakreditirano
se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 1072-17/20295-19/23005-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Dibutil ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.03.19 18.03.19
Dietil ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.03.19 18.03.19
Dimetil ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.03.19 18.03.19
Di-(2-etilheksil)-ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.03.19 18.03.19
Dinonil ftalat	<0.24 #	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.03.19 18.03.19
Hormonski motilci					
4-Nonilfenol dietoksilat (mešanica razvejanih izomerov)	<0.06	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	19.03.19 20.03.19
4-Nonilfenol monoetoksilat (mešanica razvejanih izomerov)	<0.03	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	19.03.19 20.03.19
Bisfenol A	<0.01	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	19.03.19 20.03.19
4-Nonilfenol	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	19.03.19 20.03.19
4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol	<0.006	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	19.03.19 20.03.19
4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol monoetoksilat	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	19.03.19 20.03.19
Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX					
Benzen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
Toluen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
m,p- Ksilen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
o-Ksilen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
Etilbenzen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					



Evidenčna oznaka: 1072-17/20295-19/23005-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
<i>Vsota trihalometanov je vsota spojin: triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan in dibromoklorometan.</i>					
Bromodiklorometan	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
Dibromoklorometan	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
Triklorometan (kloroform)	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
1,1-Dikloroeten	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
Tetraklorometan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
1,1,1-Trikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
1,1-Dikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
1,1,2-Trikloroetan	<0.7	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
Diklorometan	<0.6	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
1,1,2,2-Tetrakloroetan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
Heksakloroetan	<0.4 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.03.19 15.03.19
Pesticidi					
Atrazin	<0.007	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Azinfos-metil	<0.001	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Azoksistrobin	<0.002	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Diklorfos	<0.003	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Dimetaklor	<0.006	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Dimetenamid	<0.001	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19



Evidenčna oznaka: 1072-17/20295-19/23005-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Dimetoat	<0.001	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Diuron	<0.007	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Fention	<0.002	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Flufenacet	<0.003	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Flurokloridon	<0.007	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Heksazinon	<0.013	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Imidakloprid	<0.003	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Izoproturon	<0.008	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Klorantraniliprol	<0.005	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Kloridazon	<0.004	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Klorotalonil	<0.03	#	µg/L	ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Klorotoluron	<0.009	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Linuron	<0.009	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Malation	<0.006	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Metalaksil	<0.001	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Metamitron	<0.005	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Metazaklor	<0.008	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Metiokarb	<0.01	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Metobromuron	<0.009	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Metolaklor	<0.011	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Metribuzin	<0.010	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Mevinfos	<0.002	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Napropamid	<0.010	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Pendimetalin	<0.001	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Penkonazol	<0.002	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19



Evidenčna oznaka: 1072-17/20295-19/23005-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Petoksamid	<0.021	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Pirimifos-metil	<0.03	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Pirimikarb	<0.009	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Prometrin	<0.010	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Propikonazol	<0.002	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
S-Metolaklor	<0.03 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Terbutilazin	<0.015	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Tiakloprid	<0.007	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Triadimefon	<0.003	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Glifosat	<0.09 #	µg/L		ISO 21458, NM	19.03.19 21.03.19
Kvinoksifen	<0.009 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Bifenoks	<0.009 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Cibutrin	<0.0025 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Diflufenikan	<0.006	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Azinfos-etil	<0.010 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Deltametrin	<0.03	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Tebukonazol	<0.01 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
p,p-Metoksiklor	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.03.19 13.03.19
o,p-Metoksiklor	<0.03 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 2/5, izdaja 2, NM	18.03.19 19.03.19
Aklonifen	<0.009 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Pesticidi - triazinski					
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
N,N-dietyl-m-toluamid	<0.01 #	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Pesticidi - triazinski in drugi					
Sekbumeton	<0.008	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19



Evidenčna oznaka: 1072-17/20295-19/23005-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Ametrin	<0.010	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Pesticidi in metaboliti					
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_1, izdaja 7, NM	14.03.19 18.03.19
Acetoklor	<0.007	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Alaklor	<0.007	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Bromacil	<0.008	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Cianazin	<0.009	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Fluometuron	<0.010	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Klorbromuron	<0.011	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Metoksuron	<0.009	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
Metolaklor-OXA	<0.015	# µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_2, izdaja 5, NM	13.03.19 18.03.19
Monolinuron	<0.009	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Monuron	<0.010	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Propazin	<0.009	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Sebutilazin	<0.008	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Simazin	<0.009	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Terbutrin	<0.013	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Piridat-M	<0.005	µg/L		ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 0_3, izdaja 7, NM	13.03.19 16.03.19
Policiklični aromatski ogljikovodiki					
Benzo(b)fluoranten	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	15.03.19 20.03.19
Benzo(k)fluoranten	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	15.03.19 20.03.19
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	15.03.19 20.03.19
Benzo(ghi)perilen	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	15.03.19 20.03.19
Benzo(a)piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	15.03.19 20.03.19



Evidenčna oznaka: 1072-17/20295-19/23005-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.2 T=22°C	m-1		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	08.03.19 08.03.19
Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄	ISO 11732:2005, poglavje 4, NM	08.03.19 08.03.19
Nitrit	<0.001	mg/L	NO ₂	ISO 13395:1996, NM	08.03.19 08.03.19
Fluorid	<0.04	mg/L	F	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ^[1] , NM	18.03.19 18.03.19
Fosfat-orto	0.013	mg/L	PO ₄	ISO 15681-2:2018, NM	08.03.19 08.03.19
Celotni organski ogljik - TOC	0.39	mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	13.03.19 13.03.19
Skupna trdota	21.1 #	°N		Izračun, NM	15.03.19 15.03.19
Celotni fosfor	<0.03	mg/L	PO ₄	ISO 15681-2:2018, NM	11.03.19 11.03.19
Celotni cianid	<1	µg/L	CN	SIST EN ISO 14403-2:2013, NM	12.03.19 12.03.19
Adsorbiljni organski halogeni (AOX)	6.7	µg/L		SIST EN ISO 9562: 2005, NM	13.03.19 13.03.19
Fenolne snovi-skupne	<5.0	µg/L		ISO 14402:1999(E)-točka 4, NM	12.03.19 12.03.19

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:

dr. Boštjan Križanec, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
OKA Maribor

Vodja oddelka:

Maja Križan, univ.dipl.kemik

Elektronsko podpisal Maja Križan, univ.dipl.kemik ob 29.03.2019 11:09:32

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: 2019/1305 - C - Brest, .i
Številka vzorca: 19/23005; lab. št.: 19/1719
Namen: Pogodba
Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 2694N ; 420 - 20/16
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Delovni nalog: Naročilo: 45001384426, 45001384426, 28.02.2019
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Brest,
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 12.03.2019
Datum in ura: 07.03.2019 08:45 **Datum in ura:** 07.03.2019 13:38
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto **Prevzel:** Boris Sodec

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	ni najdeno	CFU/100 mL	07.03.2019 13:38 08.03.2019 12:00
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	ni najdeno	CFU/100 mL	07.03.2019 13:38 08.03.2019 12:00
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	ni najdeno	CFU/100 mL	07.03.2019 13:38 11.03.2019 10:34
Clostridium perfringens	Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III)	ni najdeno	CFU/100 mL	07.03.2019 13:38 08.03.2019 12:00
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	07.03.2019 13:38 11.03.2019 10:34
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	07.03.2019 13:38 11.03.2019 10:34

Analitik:
David Cvetko, mag. mikrobiologije

Odgovorna oseba:
Matjaž Retelj
Elektronsko podpisal Matjaž Retelj ob 12.03.2019 07:55:30

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.