

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2025/418	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2025/418	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/418	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/418	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/418	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/418	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/408	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/408	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/408	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2025/408	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/408	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/408	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/408	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/408	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo (preračun v ug/L)	<LOQ=50 (20)	ug/L Fe
2025/408	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	537	uS/cm
2025/408	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/408	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-
2025/408	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo	<LOQ=0.05 (0.02)	mg/L
2025/408	20.01.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/420	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/420	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2025/420	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/420	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/420	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/420	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/411	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/411	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/411	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/411	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/411	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/411	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/411	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/411	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	536	uS/cm
2025/411	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2025/411	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,6	-
2025/411	20.01.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/417	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/417	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	8,1	°C
2025/417	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/417	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/417	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/417	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/406	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/406	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/406	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/406	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/406	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/406	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/406	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/406	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	536	uS/cm
2025/406	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	8,1	°C
2025/406	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,6	-
2025/406	20.01.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/419	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/419	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	6,7	°C
2025/419	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/419	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/419	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	53	cfu/mL
2025/419	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/409	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/409	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/409	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/409	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/409	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/409	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/409	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2025/409	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	534	uS/cm
2025/409	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	6,7	°C
2025/409	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,7	-
2025/409	20.01.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Aluminij	1,7	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Antimon	<0.05	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Arzen	<0.1	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Kadmij	<0.02	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Molibden	<0.1	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nikelj	<0.1	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Svinec	<0.1	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Živo srebro	<0.01	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Krom	<0.4	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Selen	<0.1	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Metazaklor	<0.008	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Metolaklor	<0.011	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Metribuzin	<0.010	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prometrin	<0.010	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Propazin	<0.009	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Simazin	<0.009	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Terbutrin	<0.013	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Baker	0,00063	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Bor	0,0032	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Fluorid	<0.05	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	533	uS/cm
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klorid	1,52	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	0,21	NTU
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Natrij	1	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Sulfat	11,4	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez posebnosti	-
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo	<40	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Kalij	0,3	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Kalcij	70	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Magnezij	37	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrat	4,28	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Atrazin	<0.007	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Alaklor	<0.007	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Izoproturon	<0.008	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Bromodiklorometan	0,7	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Dibromodiklorometan	0,3	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Okus	brez posebnosti	-
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	2,4-D	<0.015	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	2,4-DP	<0.020	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Bromacil	<0.008	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Flufenacet	<0.003	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Imidakloprid	<0.003	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Kloridazon	<0.004	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Linuron	<0.009	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Malation	<0.006	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	MCPA	<0.013	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	MCPB	<0.022	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	MCPP	<0.013	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Metalaksil	<0.001	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Metamitron	<0.005	ug/L

2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Metoksuron	<0.009	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Mezotrion	<0.006	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Monolinuron	<0.009	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Monuron	<0.010	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Petoksamid	<0.021	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Propikonazol	<0.002	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Tiakloprid	<0.007	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Trihalometani (vsota)	2,2	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klorit	<0.05	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klorat	<0.05	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Acetoklor	<0.007	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Bentazon	<0.012	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Cianazin	<0.009	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Dikamba	<0.05	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Dimetoat	<0.001	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Diuron	<0.007	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Glifosat	<0.09	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Diflufenikan	<0.006	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	kvinoksifen	<0.002	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Diklobenil	<0.03	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Fenuron	<0.008	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Piridat-M	<0.005	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Diklorometan	<0.6	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	23	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Bromat	<3	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Cianid - prosti	<0.3	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Mangan	0,11	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Zoksamid	<0.01	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Skupna trdota	18,3	°N
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L

2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Triklorometan (kloroform)	1,2	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Uran	0,2	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH	7,5	-
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	8,1	°C
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij	<0.01	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik - TOC	0,51	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Fosfat-orto	0,0067	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Hidrogenkarbonati	397	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Krom (VI)	<10	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	m-Alkaliteta	6,5	mmol/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrat/50+nitrit/3	0,086	mg/L
2025/868	06.02.2025 09:07:18	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit	0,0011	mg/L
2025/1213	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/1213	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2025/1213	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1213	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1213	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1213	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1208	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/1208	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1208	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/1208	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0	
2025/1208	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1208	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1208	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1208	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	537	uS/cm
2025/1208	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/1208	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-
2025/1208	17.02.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1211	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2025/1211	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/1211	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1211	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1211	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1211	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1207	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/1207	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1207	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2025/1207	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0	
2025/1207	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1207	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1207	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1207	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/1207	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	534	uS/cm
2025/1207	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/1207	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-
2025/1207	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/1207	17.02.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1210	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2025/1210	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	9,4	°C
2025/1210	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1210	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1210	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1210	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1206	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-

2025/1206	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1206	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2025/1206	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/1206	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1206	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1206	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1206	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	536	uS/cm
2025/1206	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	9,4	°C
2025/1206	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-
2025/1206	17.02.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1212	17.02.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/1212	17.02.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	6,6	°C
2025/1212	17.02.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1212	17.02.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1212	17.02.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	90	cfu/mL
2025/1212	17.02.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1952	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,19	mg/L
2025/1952	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2025/1952	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1952	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1952	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1952	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1947	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/1947	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1947	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,19	mg/L
2025/1947	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/1947	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2025/1947	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/1947	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-
2025/1947	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	530	uS/cm
2025/1947	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1947	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/1947	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1947	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1947	11.03.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1954	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2025/1954	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	7,3	°C
2025/1954	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1954	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1954	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1954	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1949	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/1949	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1949	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2025/1949	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	7,3	°C
2025/1949	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,7	-
2025/1949	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	529	uS/cm
2025/1949	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1949	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/1949	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1949	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1949	11.03.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1951	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/1951	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	13	°C
2025/1951	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1951	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1951	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1951	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2025/1946	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/1946	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1946	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/1946	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	13	°C
2025/1946	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-
2025/1946	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	536	uS/cm
2025/1946	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1946	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/1946	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU

2025/1946	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1946	11.03.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1953	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/1953	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	7	°C
2025/1953	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1953	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1953	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1953	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1948	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/1948	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1948	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/1948	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	7	°C
2025/1948	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,7	-
2025/1948	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	529	uS/cm
2025/1948	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1948	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/1948	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1948	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1948	11.03.2025 10:25:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2637	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/2637	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/2637	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2637	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2637	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2637	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2624	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/2624	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2624	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/2624	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/2624	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L
2025/2624	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-
2025/2624	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	537	uS/cm
2025/2624	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2624	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/2624	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2624	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2624	02.04.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2639	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2025/2639	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	9,7	°C
2025/2639	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2639	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2639	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2639	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2625	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/2625	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2625	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2025/2625	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	9,7	°C
2025/2625	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,55	mg/L
2025/2625	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,6	-
2025/2625	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	537	uS/cm
2025/2625	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2625	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/2625	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2625	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2625	02.04.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2635	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/2635	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2025/2635	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2635	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2635	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2635	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2622	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/2622	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2622	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/2622	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2025/2622	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,57	mg/L
2025/2622	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-

2025/2622	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	541	uS/cm
2025/2622	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2622	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/2622	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2622	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2622	02.04.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2638	02.04.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2025/2638	02.04.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	8,5	°C
2025/2638	02.04.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2025/2638	02.04.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2638	02.04.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2638	02.04.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3438	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/3438	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/3438	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3438	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3438	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3438	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,73	mg/L
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	538	uS/cm
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3463	05.05.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/3440	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/3440	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/3440	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3440	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3440	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3440	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3465	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/3465	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3465	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/3465	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,78	mg/L
2025/3465	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,4	-
2025/3465	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	541	uS/cm
2025/3465	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3465	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0008	
2025/3465	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3465	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3465	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3465	05.05.2025 10:05:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/3437	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/3437	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2025/3437	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3437	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3437	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3437	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3462	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/3462	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3462	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2025/3462	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,59	mg/L
2025/3462	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-
2025/3462	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	542	uS/cm
2025/3462	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3462	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/3462	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3462	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3462	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2025/3462	05.05.2025 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/3439	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,01	mg/L
2025/3439	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2025/3439	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	46	cfu/mL
2025/3439	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3439	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3439	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3464	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/3464	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3464	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2025/3464	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	1,29	mg/L
2025/3464	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,7	-
2025/3464	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	542	uS/cm
2025/3464	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3464	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/3464	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	0,2	NTU
2025/3464	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3464	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3464	05.05.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/4764	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/4764	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/4764	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4764	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4764	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4764	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	541	uS/cm
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0014	
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/4749	16.06.2025 08:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,68	mg/L
2025/4766	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/4766	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/4766	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4766	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4766	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4766	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4750	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/4750	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4750	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/4750	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,7	-
2025/4750	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	542	uS/cm
2025/4750	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2025/4750	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0016	
2025/4750	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4750	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4750	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4750	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/4750	16.06.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,64	mg/L
2025/4763	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2025/4763	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	17,1	°C
2025/4763	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4763	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	30	cfu/mL
2025/4763	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4763	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4748	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/4748	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4748	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	17,1	°C
2025/4748	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,6	-

2025/4748	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	534	uS/cm
2025/4748	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2025/4748	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0013	
2025/4748	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4748	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4748	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4748	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2025/4748	16.06.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L
2025/4765	16.06.2025 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/4765	16.06.2025 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2025/4765	16.06.2025 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4765	16.06.2025 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4765	16.06.2025 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4765	16.06.2025 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5938	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/5938	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2025/5938	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5938	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5938	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5938	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5945	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/5945	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5945	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2025/5945	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,6	-
2025/5945	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	538	uS/cm
2025/5945	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5945	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/5945	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5945	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5945	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5945	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/5945	30.07.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,58	mg/L
2025/5935	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/5935	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/5935	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5935	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5935	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5935	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,4	-
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	539	uS/cm
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/5943	30.07.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,64	mg/L
2025/5936	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/5936	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	16,7	°C
2025/5936	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5936	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5936	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5936	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5944	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/5944	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5944	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	16,7	°C
2025/5944	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,7	-
2025/5944	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	541	uS/cm
2025/5944	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5944	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/5944	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5944	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L

2025/5944	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5944	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/5944	30.07.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,76	mg/L
2025/6391	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/6391	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/6391	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6391	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6391	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6391	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6381	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/6381	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6381	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/6381	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,4	-
2025/6381	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	536	uS/cm
2025/6381	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6381	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/6381	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6381	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6381	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6381	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/6381	18.08.2025 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,67	mg/L
2025/6394	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/6394	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/6394	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6394	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6394	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6394	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6383	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/6383	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6383	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/6383	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-
2025/6383	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	536	uS/cm
2025/6383	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6383	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/6383	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6383	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6383	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6383	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/6383	18.08.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,7	mg/L
2025/6392	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/6392	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	19,2	°C
2025/6392	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6392	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6392	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6392	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6382	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/6382	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6382	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	19,2	°C
2025/6382	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-
2025/6382	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	541	uS/cm
2025/6382	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6382	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/6382	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6382	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6382	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6382	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/6382	18.08.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,71	mg/L
2025/6393	18.08.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/6393	18.08.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	17,8	°C
2025/6393	18.08.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6393	18.08.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6393	18.08.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6393	18.08.2025 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6844	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/6844	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2025/6844	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6844	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2025/6844	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6844	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6832	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/6832	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6832	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2025/6832	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-
2025/6832	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	537	uS/cm
2025/6832	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6832	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/6832	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6832	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6832	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6832	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/6832	01.09.2025 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L
2025/6843	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2025/6843	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2025/6843	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6843	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6843	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6843	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6831	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/6831	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6831	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2025/6831	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,4	-
2025/6831	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	539	uS/cm
2025/6831	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6831	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/6831	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6831	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6831	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6831	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2025/6831	01.09.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,62	mg/L
2025/6845	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/6845	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	16,6	°C
2025/6845	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6845	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6845	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6845	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6833	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/6833	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6833	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	16,6	°C
2025/6833	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,8	-
2025/6833	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	542	uS/cm
2025/6833	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6833	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/6833	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6833	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6833	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6833	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/6833	01.09.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,61	mg/L
2025/6842	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/6842	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	19,8	°C
2025/6842	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6842	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6842	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6842	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	19,8	°C
2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,6	-
2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	542	uS/cm
2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L

2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/6830	01.09.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,62	mg/L
2025/8151	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/8151	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	15	°C
2025/8151	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8151	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8151	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8151	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8147	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/8147	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8147	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	15	°C
2025/8147	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,7	-
2025/8147	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	541	uS/cm
2025/8147	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8147	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/8147	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8147	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8147	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8147	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/8147	13.10.2025 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,6	mg/L
2025/8153	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/8153	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	13,8	°C
2025/8153	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8153	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8153	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8153	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8149	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/8149	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8149	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	13,8	°C
2025/8149	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,8	-
2025/8149	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	540	uS/cm
2025/8149	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8149	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0008	
2025/8149	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8149	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8149	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8149	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/8149	13.10.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,68	mg/L
2025/8152	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/8152	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/8152	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8152	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8152	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8152	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,4	-
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	544	uS/cm
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0008	
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/8148	13.10.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,62	mg/L
2025/8154	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/8154	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2025/8154	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8154	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8154	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8154	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8150	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/8150	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-

2025/8150	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2025/8150	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,6	-
2025/8150	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	541	uS/cm
2025/8150	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8150	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/8150	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8150	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8150	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8150	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/8150	13.10.2025 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L
2025/9311	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2025/9311	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/9311	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9311	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9311	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9311	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9294	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/9294	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9294	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/9294	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-
2025/9294	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	543	uS/cm
2025/9294	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9294	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/9294	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9294	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9294	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9294	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2025/9294	18.11.2025 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L
2025/9313	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/9313	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/9313	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9313	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9313	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9313	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9296	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/9296	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9296	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/9296	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,4	-
2025/9296	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	541	uS/cm
2025/9296	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9296	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/9296	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9296	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9296	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9296	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/9296	18.11.2025 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,67	mg/L
2025/9309	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/9309	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2025/9309	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9309	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9309	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9309	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9292	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/9292	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9292	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2025/9292	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-
2025/9292	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	544	uS/cm
2025/9292	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9292	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/9292	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9292	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9292	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9292	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/9292	18.11.2025 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,62	mg/L
2025/9312	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/9312	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2025/9312	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL

2025/9312	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9312	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9312	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9295	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/9295	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9295	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2025/9295	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,7	-
2025/9295	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	542	uS/cm
2025/9295	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9295	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/9295	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9295	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9295	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9295	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/9295	18.11.2025 11:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,67	mg/L
2025/9828	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/9840	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/9828	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	9,3	°C
2025/9840	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	9,3	°C
2025/9840	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9840	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9840	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9840	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9828	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Bromat	<0.003	mg/L
2025/9828	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klorat	0,057	mg/L
2025/9828	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Trihalometani (vsota)	2,8	ug/L
2025/9828	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Bromodiklorometan	0,9	ug/L
2025/9828	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Dibromodiklorometan	0,4	ug/L
2025/9828	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2025/9828	04.12.2025 08:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Triklorometan (kloroform)	1,5	ug/L
2025/9838	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2025/9838	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	9,7	°C
2025/9838	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9838	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9838	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9838	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9830	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/9830	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9830	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	9,7	°C
2025/9830	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-
2025/9830	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	539	uS/cm
2025/9830	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9830	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/9830	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9830	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9830	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9830	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2025/9830	04.12.2025 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,63	mg/L
2025/9841	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/9841	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/9841	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9841	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9841	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9841	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9836	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/9836	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9836	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/9836	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,9	-
2025/9836	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	532	uS/cm
2025/9836	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9836	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0009	
2025/9836	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9836	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9836	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9836	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/9836	04.12.2025 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L
2025/9839	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L

2025/9839	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/9839	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9839	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9839	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9839	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	532	uS/cm
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2025/9834	04.12.2025 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,64	mg/L