



Poročilo o izvedeni nalogi

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-19/20295-23/57213

Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 3234N/19 - TIS - Aneks št. 1, z dne 01.08.2019

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.

Novo mesto, 23.06.2023

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - 2023/4597 -
Številka vzorca: 23/57213
Namen: Pogodba
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA
CESTA 90, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.06.2023 11:25
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Medvode,
Vzorec sprejel: Andrej Povše
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 07.06.2023 12:53

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	17.4	°C		/	/
Klor-prosti	0.03	mg/L		/	/
pH	7.4			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	481	µS/cm		2500	skladen
Vonj	po kloru (brez posebnosti)			/	/
Okus	brez posebnosti			/	/
Motnost	0.55	NTU		4	skladen
Kovine in metaloidi					
Železo	<40	µg/L		200	skladen
Pesticidi - fenoksialkanojski					
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L		0.1 / 10	skladen
Metolaklor-OXA	<0.015	µg/L		0.1 / 10	skladen
2,4,5-T	<0.010	µg/L		0.1	skladen
2,4-DP	<0.020	µg/L		0.1	skladen
Bentazon	<0.012	µg/L		0.1	skladen
Dikamba	<0.05	µg/L		0.1	skladen
MCPA	<0.013	µg/L		0.1	skladen
MCPB	<0.013	µg/L		0.1	skladen
2,4 - DB	<0.016	µg/L		0.1	skladen
2,4-D	<0.015	µg/L		0.1	skladen
MCPB	<0.022	µg/L		0.1	skladen



Anorganski parametri

Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen
Klorid	7.18	mg/L	Cl	250	skladen
Nitrat	12.4	mg/L	NO ₃	50	skladen
Sulfat	9.14	mg/L	SO ₄	250	skladen

Kovine

Bor	0.011	mg/L		1	skladen
Mangan	0.18	µg/L		50	skladen
Aluminij	3.2	µg/L		200	skladen
Antimon	<0.05	µg/L		5	skladen
Arzen	<0.1	µg/L		10	skladen
Baker	0.0013	mg/L		2	skladen
Kadmij	<0.02	µg/L		5	skladen
Krom	<0.4	µg/L		50	skladen
Nikelj	<0.1	µg/L		20	skladen
Selen	<0.1	µg/L		10	skladen
Svinec	<0.1	µg/L		10	skladen
Kalcij	72	mg/L		/	/
Magnezij	25	mg/L		/	/
Natrij	3.6	mg/L		200	skladen
Kalij	0.88	mg/L		/	/
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	1	skladen

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		10	skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L		10	skladen
Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L		100	skladen
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L		3	skladen
Trikloroeten (Trikloroeten (trikloroetilen) *)	<0.5	µg/L		10	skladen

Mikrobiološki parametri

Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	20	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen

Organski parametri

Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	C	/	/
-------------------------------	------	------	---	---	---

Pesticidi

Glifosat	<0.09	µg/L		0.1	skladen
----------	-------	------	--	-----	---------

Pesticidi - sulfonilurea

Amidosulfuron	<0.013	µg/L		0.1	skladen
---------------	--------	------	--	-----	---------



Pesticidi - sulfonilurea

Foramsulfuron	<0.014	µg/L	0.1	skladen
Jodosulfuron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Mezosulfuron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Mezotrion	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Nikosulfuron	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Primisulfuron-metil	<0.014	µg/L	0.1	skladen
Prosulfuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Triasulfuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Tribenuron-metil	<0.06	µg/L	0.1	skladen
Tritosulfuron	<0.004	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti

Aminometil fosfonska kislina	<0.09	µg/L	0.1	skladen
Cibutrin	<0.0025	µg/L	0.1	skladen
Diklorfos	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Fenuron	0.057	µg/L	0.1	skladen
Kloridazon	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	0.057	µg/L	0.5	skladen
Petoksamid	<0.021	µg/L	0.1	skladen
Propikonazol	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Diuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Klorbromuron	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Klorotoluron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Klomazon	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Metobromuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metoksuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Monolinuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Monuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Atrazin	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Metalaksil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi in metaboliti

Simazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Malation	<0.006	µg/L	0.1	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄	0.50	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m-1		/	/
Fluorid	<0.04	mg/L	F	1.5	skladen
Nitrit	<0.001	mg/L	NO ₂	0.5	skladen
Skupna trdota	15.8	°N		/	/

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-19/20295-23/57213-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-19/20295-23/57213-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-19/20295-23/57213-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - 2023/4597 -	Sprejem vzorca	Datum poročila: 23.06.2023
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura:	07.06.2023 12:53
Številka vzorca:	23/57213	Sprejel:	Andrej Povše
Namen:	Pogodba		
Naloga:	JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 3234N/19-TIS - Aneks št. 1		
Skrbnik vzorca:	Andrej Povše, mag.san.inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 3234N/19 - TIS - Aneks št. 1, z dne 01.08.2019		
Plan vzorčenja:	DN 193809, 07.06.2023		
Mesto odvzema:	Vodooskrbno območje Medvode, 1		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	07.06.2023 11:25		
Odvzel:	Andrej Povše, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	17.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	07.06.23 07.06.23
Klor-prosti	<0.10 #* 0.03 #	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	07.06.23 07.06.23
pH	7.4			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	07.06.23 07.06.23
<i>Meritev opravljena pri T = 17.6 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	481	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	07.06.23 07.06.23
<i>Meritev opravljena pri T = 17.4 °C</i>					
Vonj	po kloru (brez posebnosti)			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	07.06.23 07.06.23
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	07.06.23 07.06.23
Motnost	0.55	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	07.06.23 07.06.23
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	0.057 #	µg/L		Laboratorijska metoda - izračun , na mestu odvzema	20.06.23 22.06.23

Splošni fizikalno-kemijski parametri



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Nitrat/50+nitrit/3	0.248 #	mg/L		Laboratorijska metoda- izračuni, NM	14.06.23 22.06.23

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

LOD-meja zaznavnosti, najnižja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja določljivosti, najnižja koncentracija analita, ki jo lahko pri določenih pogojih določimo s sprejemljivo točnostjo in natančnostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred številko pomeni, da je vrednost nižja od LOD. Tako poročani rezultati so izven območja akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naročnika ali zakonodaje.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 23.06.2023 14:17

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - 2023/4597	Sprejem vzorca	Datum poročila: 20.06.2023
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 07.06.2023 12:53	
Številka vzorca:	23/57213	Sprejel: Andrej Povše	
Namen:	Pogodba		
Naloga:	JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 3234N/19-TIS - Aneks št. 1		
Skrbnik vzorca	Andrej Povše, mag.san.inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 3234N/19 - TIS - Aneks št. 1, z dne 01.08.2019		
Mesto odvzema:	Vodooskrbno območje Medvode,		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura: 07.06.2023 11:25			
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV			

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri					
Hidrogenkarbonati	329	mg/L	HCO ₃	SIST EN ISO 9963-1: 1998, NM	12.06.23 12.06.23
Kovine in metaloidi					
Železo	<40	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Pesticidi - fenoksialkanojski					
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Metolaklor-OXA	<0.015 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
2,4,5-T	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
2,4-DP	<0.020	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Bentazon	<0.012	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Dikamba	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
MCPA	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
MCPP	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
2,4 - DB	<0.016	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
2,4-D	<0.015	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
MCPB	<0.022	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO3	SIST EN ISO 15061:2001, NM	12.06.23 12.06.23
Klorid	7.18	mg/L	Cl	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ^[1] , NM	08.06.23 09.06.23
Nitrat	12.4	mg/L	NO3	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ^[1] , NM	08.06.23 09.06.23
Sulfat	9.14	mg/L	SO4	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ^[1] , NM	08.06.23 09.06.23
Kovine					
Krom (VI)	<10	µg/L	Cr6+	SIST EN ISO 23913: 2009, NM	09.05.23 09.06.23
Bor	0.011	mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Mangan	0.18	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Aluminij	3.2	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Antimon	<0.05	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Arzen	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Baker	0.0013	mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Kadmij	<0.02	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Krom	<0.4	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Molibden	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Nikelj	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Selen	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Svinec	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Kalcij	72	mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Magnezij	25	mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Natrij	3.6	mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Kalij	0.88	mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	09.06.23 09.06.23
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	09.06.23 09.06.23



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki					
Heksakloroetan	<0.4 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Bromodiklorometan	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[2] , NM	15.06.23 20.06.23
Dibromoklorometan	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Triklorometan (kloroform)	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Tetraklorometan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Diklorometan	<0.6	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
1,1-Dikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
1,1-Dikloroeten	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
1,1,1-Trikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
1,1,2-Trikloroetan	<0.7	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
1,1,2,2-Tetrakloroetan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Organski parametri					
Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	09.06.23 09.06.23
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	<6	µg/L		SIST EN ISO 9562: 2005 ^[3] , NM	12.06.23 12.06.23
Osnovni parametri					
Silicij	2.2	mg/L	Si	SM 4500-SiO ₂ -C: 2017, NM	12.06.23 12.06.23
Ostali parametri					
Glufosinat-amonijeva sol	<0.2 #	µg/L		ISO 21458:2008, NM	14.06.23 16.06.23



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Pesticidi						
Glifosat	<0.09	#	µg/L		ISO 21458:2008, NM	14.06.23 16.06.23
Pesticidi - sulfonilurea						
Amidosulfuron	<0.013		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Foramsulfuron	<0.014		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Jodosulfuron	<0.005		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Mezosulfuron	<0.005		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Mezotrion	<0.006	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Nikosulfuron	<0.013		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Primisulfuron-metil	<0.014		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Prosulfuron	<0.007		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Triasulfuron	<0.010		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Tribenuron-metil	<0.06	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Tritosulfuron	<0.004		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Pesticidi in metaboliti						
Aklonifen	<0.009	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Aminometil fosfonska kislina	<0.09	#	µg/L		ISO 21458:2008, NM	14.06.23 16.06.23
Bifenoks	<0.009	#	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	12.06.23 16.06.23
Cibutrin	<0.0025	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Cimoksanil	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Diklorfos	<0.003		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	12.06.23 16.06.23
Fenuron	0.057		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Flutriafol	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Karbendazim	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Kloridazon	<0.004		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	12.06.23 16.06.23
Klorpirifos-etil	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	12.06.23 16.06.23



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kvinoksifen	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Mandipropamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Oksadiazon	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	12.06.23 16.06.23
Petoksamid	<0.021	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Propikonazol	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	12.06.23 16.06.23
Tepaloksidim	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Tiofanat-metil	<0.06 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Trialat	<0.004 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Zoksamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Bromacil	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Diuron	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Izoproturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Klorbromuron	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Klorotoluron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Linuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Klomazon	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Metamiltron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Metobromuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Metoksuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Metribuzin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Monolinuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Monuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	12.06.23 16.06.23
Atrazin	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Dimetenamid	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	12.06.23 16.06.23
Metalaksil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	12.06.23 16.06.23
Metazaklor	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Metolaklor	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Propazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Simazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Terbutilazin	<0.015	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Terbutrin	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Prometrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Sebutilazin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	12.06.23 16.06.23
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	12.06.23 14.06.23
Malation	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	12.06.23 16.06.23
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄	ISO 11732:2005, poglavje 4, NM	08.06.23 08.06.23
Barva (436 nm)	<0.2	m-1		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	08.06.23 08.06.23
Fluorid	<0.04	mg/L	F	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ^[1] , NM	08.06.23 09.06.23
Fosfat-orto	0.014	mg/L	PO ₄	ISO 15681-2:2018, NM	08.06.23 08.06.23
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	13.06.23 13.06.23
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	13.06.23 13.06.23
Nitrit	<0.001	mg/L	NO ₂	ISO 13395:1996, NM	08.06.23 08.06.23
Skupna trdota	15.8 #	°N		Izračun, NM	09.06.23 09.06.23

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.

[2] Konzerviranje vzorcev z Na₂S₂O₃ in KHSO₄.

[3] Kolonska tehnika (adsorpcija na aktivno oglje, sežig v toku kisika pri 1000 C, kulometrična titracija). Nefiltriran vzorec.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-19/20295-23/57213-K

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž. ob 20.06.2023 14:16:40

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezen hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4002-19/20295-23/57213-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - 2023/4597
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 23/57213; Lab. št.: 23/5507
Namen: Pogodba
Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 3234N/19-TIS - Aneks št. 1
Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 3234N/19 - TIS - Aneks št. 1, z dne 01.08.2019
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Medvode,
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 07.06.2023 11:25

Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 07.06.2023 13:03

Prevzel: Barbara Hrastar

Datum poročila: 12.06.2023

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	07.06.2023 08.06.2023
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	07.06.2023 08.06.2023
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	07.06.2023 08.06.2023
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	07.06.2023 09.06.2023
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	20	CFU/mL	07.06.2023 12.06.2023
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	07.06.2023 09.06.2023

Analitik:
Barbara Hrastar, mag.mol.funk.biol.

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog
Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 12.06.2023 12:53:22

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.