

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2025/509	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2025/509	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	7,7	°C
2025/509	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/509	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/509	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/509	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/512	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/512	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/512	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2025/512	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/512	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/512	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/512	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/512	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/512	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	598	uS/cm
2025/512	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	7,7	°C
2025/512	22.01.2025 08:55:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,2	-
2025/510	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/510	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	7,4	°C
2025/510	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/510	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/510	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/510	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/513	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/513	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/513	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/513	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/513	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/513	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/513	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/513	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/513	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	598	uS/cm
2025/513	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	7,4	°C
2025/513	22.01.2025 09:05:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,4	-
2025/508	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/508	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	6,1	°C
2025/508	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/508	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/508	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/508	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/511	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/511	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/511	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/511	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/511	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/511	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/511	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/511	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/511	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	601	uS/cm
2025/511	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	6,1	°C
2025/511	22.01.2025 09:35:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,3	-
2025/1314	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/1314	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	7,3	°C
2025/1314	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1314	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1314	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1314	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1312	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/1312	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1312	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/1312	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1312	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0	
2025/1312	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1312	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1312	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1312	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	604	uS/cm
2025/1312	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	7,3	°C
2025/1312	19.02.2025 08:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,3	-
2025/1315	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/1315	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	6,8	°C

2025/1315	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1315	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1315	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1315	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1313	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/1313	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1313	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/1313	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1313	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0	
2025/1313	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1313	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1313	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1313	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	599	uS/cm
2025/1313	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	6,8	°C
2025/1313	19.02.2025 08:42:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,5	-
2025/1310	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2025/1310	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	5,9	°C
2025/1310	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	16	cfu/mL
2025/1310	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1310	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1310	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1311	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/1311	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1311	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2025/1311	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1311	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0	
2025/1311	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1311	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1311	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1311	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	603	uS/cm
2025/1311	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	5,9	°C
2025/1311	19.02.2025 09:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,4	-
2025/2100	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/2100	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	8	°C
2025/2100	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2100	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2100	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2100	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2114	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/2114	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2114	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/2114	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	8	°C
2025/2114	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,14	mg/L
2025/2114	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,4	-
2025/2114	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	601	uS/cm
2025/2114	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2114	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/2114	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2114	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2114	17.03.2025 08:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2099	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2025/2099	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	8,1	°C
2025/2099	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2099	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2099	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2099	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2113	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/2113	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2113	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2025/2113	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	8,1	°C
2025/2113	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,62	mg/L
2025/2113	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,2	-
2025/2113	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	597	uS/cm
2025/2113	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2113	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/2113	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2113	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2113	17.03.2025 09:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2098	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/2098	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	7,5	°C
2025/2098	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2025/2098	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2098	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2098	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2112	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/2112	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2112	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/2112	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	7,5	°C
2025/2112	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,66	mg/L
2025/2112	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,3	-
2025/2112	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	597	uS/cm
2025/2112	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2112	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/2112	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2112	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2112	17.03.2025 09:25:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2943	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2025/2943	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	9	°C
2025/2943	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2943	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2943	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2943	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2928	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/2928	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2928	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	9	°C
2025/2928	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,8	mg/L
2025/2928	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,5	-
2025/2928	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	601	uS/cm
2025/2928	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2928	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/2928	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2928	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2928	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2928	14.04.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2025/2941	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2025/2941	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	9,4	°C
2025/2941	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2941	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2941	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2941	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2927	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/2927	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2927	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	9,4	°C
2025/2927	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,62	mg/L
2025/2927	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,5	-
2025/2927	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	592	uS/cm
2025/2927	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2927	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0	
2025/2927	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2927	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2927	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2927	14.04.2025 09:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2025/3182	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/3182	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	9,2	°C
2025/3182	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3182	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3182	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3182	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3178	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/3178	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3178	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	9,2	°C
2025/3178	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,78	mg/L
2025/3178	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,3	-
2025/3178	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	593	uS/cm
2025/3178	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3178	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/3178	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3178	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3178	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3178	22.04.2025 11:15:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/3945	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/3945	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	10,9	°C

2025/3945	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3945	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3945	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3945	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3933	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/3933	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3933	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/3933	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,4	-
2025/3933	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	608	uS/cm
2025/3933	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3933	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/3933	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3933	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3933	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3933	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/3933	20.05.2025 09:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,68	mg/L
2025/3944	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/3944	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	12	°C
2025/3944	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3944	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3944	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3944	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2025/3932	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/3932	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3932	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	12	°C
2025/3932	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,4	-
2025/3932	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	610	uS/cm
2025/3932	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3932	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/3932	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3932	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3932	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3932	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/3932	20.05.2025 09:45:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,76	mg/L
2025/4032	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/4032	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2025/4032	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4032	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4032	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4032	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4038	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/4038	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4038	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2025/4038	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,4	-
2025/4038	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	601	uS/cm
2025/4038	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4038	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/4038	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4038	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4038	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4038	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/4038	22.05.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,7	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Aluminij	<0.9	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	28	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Antimon	<0.05	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Arzen	<0.1	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Kadmij	<0.02	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Molibden	<0.1	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nikelj	0,29	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Svinec	0,29	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Živo srebro	0,011	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Krom	<0.4	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Selen	<0.1	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Tiaklopid	<0.007	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Propikonazol	<0.002	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Petoksamid	<0.021	ug/L

2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Monuron	<0.010	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Monolinuron	<0.009	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Mezotrion	<0.006	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Metoksuron	<0.009	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Metamitron	<0.005	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Metalaksil	<0.001	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	MCPP	<0.013	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	MCPB	<0.022	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	MCPA	<0.013	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Malation	<0.006	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Linuron	<0.009	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Kloridazon	<0.004	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Imidaklopid	<0.003	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Flufenacet	<0.003	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Bromacil	<0.008	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	2,4-DP	<0.020	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	2,4-D	<0.015	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Okus	brez posebnosti	-
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Dibromoklorometan	0,4	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Bromodiklorometan	0,8	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Izoproturon	<0.008	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Alaklor	<0.007	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Atrazin	<0.007	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrat	2,23	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Magnezij	42	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Kalcij	82	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Kalij	0,31	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Železo	<40	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez posebnosti	-
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Sulfat	3,88	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Natrij	1,9	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	0,33	NTU
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klorid	2,08	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	602	uS/cm
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Fluorid	<0.05	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Bor	0,0052	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Baker	0,004	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Terbutrin	<0.013	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Simazin	<0.009	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Propazin	<0.009	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Prometrin	<0.010	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Metribuzin	<0.010	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Metolaklor	<0.011	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Metazaklor	<0.008	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit	<0.001	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrat/50+nitrit/3	0,045	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	m-Alkaliteta	7,1	mmol/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Krom (VI)	<10	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Hidrogenkarbonati	433	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Fosfat-orto	<0.006	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik - TOC	0,48	mg/L

2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij	<0.01	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura vode	12,5	°C
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH	7,5	-
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	N,N-dietyl-m-toluamid	<0.01	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Uran	0,31	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Triklorometan (kloroform)	1,5	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Skupna trdota	21,2	°N
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Zoksamid	<0.01	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Mangan	<0.1	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Cianid - prosti	<0.3	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Bromat	<3	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Diklorometan	<0.6	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Piridat-M	<0.005	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Fenuron	<0.008	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Diklobenil	<0.03	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	kvinkosifen	<0.002	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Diflufenikan	<0.006	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Glifosat	<0.09	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Diuron	<0.007	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Dimetoat	<0.001	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Dikamba	<0.05	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Cianazin	<0.009	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Bentazon	<0.012	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Acetoklor	<0.007	ug/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klorat	<0.05	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klorit	<0.05	mg/L
2025/4288	06.06.2025 11:46:19	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Trihalometani (vsota)	2,7	ug/L
2025/4575	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/4575	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	13,7	°C
2025/4575	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4575	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4575	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4575	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4542	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-

2025/4542	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4542	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	13,7	°C
2025/4542	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,3	-
2025/4542	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	605	uS/cm
2025/4542	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4542	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/4542	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4542	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4542	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4542	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/4542	10.06.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,77	mg/L
2025/4576	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2025/4576	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/4576	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4576	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4576	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4576	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4543	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/4543	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4543	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/4543	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,3	-
2025/4543	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	603	uS/cm
2025/4543	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4543	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/4543	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4543	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4543	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4543	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2025/4543	10.06.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,7	mg/L
2025/4577	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/4577	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2025/4577	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4577	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4577	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4577	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4544	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/4544	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4544	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2025/4544	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,5	-
2025/4544	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	603	uS/cm
2025/4544	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4544	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/4544	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4544	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4544	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4544	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/4544	10.06.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,72	mg/L
2025/5388	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2025/5388	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	12	°C
2025/5388	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5388	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5388	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5388	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5379	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/5379	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5379	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	12	°C
2025/5379	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,3	-
2025/5379	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	614	uS/cm
2025/5379	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5379	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0008	
2025/5379	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5379	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5379	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5379	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2025/5379	08.07.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,74	mg/L
2025/5389	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/5389	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/5389	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5389	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5389	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5389	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL

2025/5380	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/5380	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5380	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/5380	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,5	-
2025/5380	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	605	uS/cm
2025/5380	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5380	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/5380	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5380	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5380	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5380	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/5380	08.07.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,67	mg/L
2025/5387	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/5387	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2025/5387	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5387	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5387	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5387	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5378	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/5378	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5378	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2025/5378	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,4	-
2025/5378	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	608	uS/cm
2025/5378	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5378	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/5378	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5378	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5378	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5378	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/5378	08.07.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,67	mg/L
2025/6289	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/6289	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2025/6289	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6289	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6289	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6289	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6276	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/6276	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6276	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2025/6276	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,4	-
2025/6276	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	601	uS/cm
2025/6276	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6276	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/6276	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6276	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6276	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6276	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/6276	12.08.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,73	mg/L
2025/6290	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/6290	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/6290	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6290	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6290	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6290	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6277	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/6277	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6277	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/6277	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,5	-
2025/6277	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	603	uS/cm
2025/6277	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6277	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0	
2025/6277	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6277	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6277	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6277	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/6277	12.08.2025 10:10:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,77	mg/L
2025/6287	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/6287	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	16,2	°C
2025/6287	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6287	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6287	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2025/6287	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6274	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/6274	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6274	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	16,2	°C
2025/6274	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,5	-
2025/6274	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	609	uS/cm
2025/6274	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6274	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/6274	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6274	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6274	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6274	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/6274	12.08.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,63	mg/L
2025/7484	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2025/7484	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2025/7484	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7484	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7484	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7484	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7466	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/7466	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7466	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2025/7466	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,2	-
2025/7466	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	610	uS/cm
2025/7466	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7466	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/7466	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7466	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7466	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7466	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2025/7466	22.09.2025 10:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L
2025/7485	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/7485	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2025/7485	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7485	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7485	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7485	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7467	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/7467	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7467	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2025/7467	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,3	-
2025/7467	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	612	uS/cm
2025/7467	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7467	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0	
2025/7467	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7467	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7467	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7467	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/7467	22.09.2025 11:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L
2025/7483	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/7483	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2025/7483	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7483	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7483	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7483	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7465	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/7465	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7465	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2025/7465	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,3	-
2025/7465	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	608	uS/cm
2025/7465	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7465	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/7465	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7465	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7465	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7465	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/7465	22.09.2025 11:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L
2025/8190	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/8190	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2025/8190	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8190	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2025/8190	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8190	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8181	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/8181	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8181	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2025/8181	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,2	-
2025/8181	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	609	uS/cm
2025/8181	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8181	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/8181	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8181	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8181	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8181	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/8181	14.10.2025 09:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,63	mg/L
2025/8192	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/8192	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2025/8192	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8192	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8192	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8192	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8182	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/8182	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8182	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2025/8182	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,4	-
2025/8182	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	608	uS/cm
2025/8182	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8182	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/8182	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8182	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8182	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8182	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/8182	14.10.2025 09:50:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,68	mg/L
2025/8188	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2025/8188	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2025/8188	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8188	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8188	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8188	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8179	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/8179	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8179	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2025/8179	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,4	-
2025/8179	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	609	uS/cm
2025/8179	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8179	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/8179	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8179	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8179	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8179	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2025/8179	14.10.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,63	mg/L
2025/9342	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/9342	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2025/9342	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9342	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9342	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9342	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9330	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/9330	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9330	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2025/9330	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,3	-
2025/9330	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	609	uS/cm
2025/9330	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9330	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/9330	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9330	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9330	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9330	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/9330	19.11.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L
2025/9343	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/9343	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2025/9343	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL

2025/9343	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9343	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9343	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9331	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/9331	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9331	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2025/9331	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,5	-
2025/9331	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	606	uS/cm
2025/9331	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9331	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/9331	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9331	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9331	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9331	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/9331	19.11.2025 10:30:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L
2025/9340	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/9340	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2025/9340	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9340	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9340	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2025/9340	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	12	cfu/mL
2025/9329	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/9329	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9329	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2025/9329	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,4	-
2025/9329	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	605	uS/cm
2025/9329	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9329	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/9329	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9329	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9329	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9329	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/9329	19.11.2025 11:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,61	mg/L
2025/10166	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/10166	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	7,6	°C
2025/10166	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10166	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10166	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10166	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/10160	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/10160	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/10160	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	7,6	°C
2025/10160	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,2	-
2025/10160	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	606	uS/cm
2025/10160	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/10160	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/10160	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/10160	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/10160	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/10160	17.12.2025 10:00:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/10167	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/10167	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2025/10167	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10167	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10167	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10167	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/10161	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/10161	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/10161	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2025/10161	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,3	-
2025/10161	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	609	uS/cm
2025/10161	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/10161	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/10161	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/10161	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/10161	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2025/10161	17.12.2025 10:20:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/10169	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/10169	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2025/10169	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10169	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2025/10169	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10169	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/10162	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vonj	brez	-
2025/10162	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Vidne nečistoče	brez	-
2025/10162	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2025/10162	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	pH-vrednost	7,4	-
2025/10162	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Električna prevodnost (20°C)	607	uS/cm
2025/10162	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/10162	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/10162	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/10162	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/10162	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/10162	17.12.2025 10:40:00	RB - Vodovodni sistem Ravno Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU