JAVNO PODJETJE
**VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana
Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana
Tel.: (01)5808 197, E-pošta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vokasnaga.si

**SLOVENSKA AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
**LP-023**

**SEKTOR VODOVOD, SANITARNA SLUŽBA**
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Marjetka Žitnik, Mojca Rupar

Oznaka projekta: IZREDNI ODVZEM/poostritev nadzora
Datum poročila: 6.4.2021
Številka poročila: **2021/2605**

# Poročilo o mikrobiološkem preskusu

Območje vzorčenja: A1 - Kleče
Mesto vzorčenja: Pitnik-26, Tabor
Tip mesta/oznaka: pitnik
Vrsta vzorca: pitna voda

Številka vzorca: **2021/2605**
Datum sprejema: 31.3.2021 12:50
Začetek preskušanja: 31.3.2021
Zaključek preskušanja: 1.4.2021

| Parameter | Rezultat | 95 % meja zaupanja Spodnja | Zgornja | Enota | Standard, lokacija izvedbe | Zač./zakl. preskusa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli 36°C | 0 | 0.0 | 3,7 | MPN/100mL | SM 9223 B:2004, SNPOV | 31.3. 1.4. |
| Koliformne bakterije 36°C | 0 | 0.0 | 3,7 | MPN/100mL | SM 9223 B:2004, SNPOV | 31.3. 1.4. |

Rezultat 0 pomeni nič detektirano.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na podlagi zahteve naročnika.
Podatki o metodi vzorčenja se nahajajo na Poročilu o vzorčenju.
Oznaka "<LOQ" označuje vrednost, ki je manjša od meje določanja, oznaka "<LOD" vrednost, ki je manjša od meje zaznavanja.
**Lokacija izvedbe:**

Pripravil/pripravila:
Ivan Kalšek, univ.dipl.mikrobiol.

Vodja službe za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode:
Vlasta Kramarič Zidar, univ. dipl. biol.

Poročilo se sme reproducirati samo v celoti. Uporaba v reklamne namene ni dovoljena!