

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2024/322	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/322	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	8,9	°C
2024/322	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/322	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/322	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/322	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/322	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/335	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/335	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/335	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/335	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,34	NTU
2024/335	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/335	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,25	mg/L
2024/335	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	168	uS/cm
2024/335	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	8,9	°C
2024/335	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,6	-
2024/335	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/335	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/335	15.01.2024 08:45:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/324	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2024/324	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	6,8	°C
2024/324	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/324	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/324	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/324	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/324	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/337	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/337	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/337	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2024/337	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,22	NTU
2024/337	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/337	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,26	mg/L
2024/337	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	183	uS/cm
2024/337	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	6,8	°C
2024/337	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,9	-
2024/337	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/337	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/337	15.01.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/323	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2024/323	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	6,2	°C
2024/323	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/323	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/323	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/323	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/323	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/336	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/336	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/336	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2024/336	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,18	NTU
2024/336	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/336	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/336	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	347	uS/cm
2024/336	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	6,2	°C
2024/336	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8,1	-
2024/336	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/336	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/336	15.01.2024 10:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1134	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/1134	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1134	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2024/1134	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,12	NTU
2024/1134	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1134	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	354	uS/cm
2024/1134	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	5,9	°C
2024/1134	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8,1	-
2024/1134	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1

2024/1134	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/1134	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1140	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2024/1140	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	5,9	°C
2024/1140	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/1140	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1140	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/1140	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1140	14.02.2024 07:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1133	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/1133	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1133	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2024/1133	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,62	NTU
2024/1133	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1133	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	189	uS/cm
2024/1133	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/1133	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,6	-
2024/1133	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1133	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/1133	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1138	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2024/1138	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/1138	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1138	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1138	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/1138	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1138	14.02.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1135	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/1135	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1135	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2024/1135	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,16	NTU
2024/1135	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1135	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	186	uS/cm
2024/1135	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	7,2	°C
2024/1135	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,6	-
2024/1135	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1135	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/1135	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1141	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2024/1141	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	7,2	°C
2024/1141	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL
2024/1141	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1141	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/1141	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1141	14.02.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1139	14.02.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2024/1139	14.02.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2024/1139	14.02.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1139	14.02.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1139	14.02.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/1139	14.02.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1139	14.02.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2262	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/2262	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	7,4	°C
2024/2262	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/2262	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/2262	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2262	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2262	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2272	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/2272	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2272	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/2272	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,14	NTU
2024/2272	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2272	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	348	uS/cm
2024/2272	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	7,4	°C
2024/2272	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8,1	-

2024/2272	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2272	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/2272	20.03.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2261	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2024/2261	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/2261	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/2261	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2261	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2261	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2261	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2271	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/2271	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2271	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2024/2271	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,2	NTU
2024/2271	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2271	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	182	uS/cm
2024/2271	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/2271	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,5	-
2024/2271	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2271	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/2271	20.03.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2263	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2024/2263	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	7,7	°C
2024/2263	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/2263	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	42	cfu/mL
2024/2263	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2263	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2263	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2273	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/2273	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2273	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2024/2273	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,2	NTU
2024/2273	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2273	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	318	uS/cm
2024/2273	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	7,7	°C
2024/2273	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8,1	-
2024/2273	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2273	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/2273	20.03.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3495	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/3495	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	8,3	°C
2024/3495	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/3495	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	16	cfu/mL
2024/3495	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3495	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3495	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3507	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/3507	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3507	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/3507	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/3507	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,11	NTU
2024/3507	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3507	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3507	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	357	uS/cm
2024/3507	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	8,3	°C
2024/3507	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8,1	-
2024/3507	29.04.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3497	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2024/3497	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	8,7	°C
2024/3497	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/3497	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3497	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3497	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3497	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3508	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/3508	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3508	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L

2024/3508	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0019	
2024/3508	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,15	NTU
2024/3508	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3508	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3508	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	199	uS/cm
2024/3508	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	8,7	°C
2024/3508	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,5	-
2024/3508	29.04.2024 09:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	0,04	m-1
2024/3493	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/3493	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	9,5	°C
2024/3493	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/3493	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3493	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3493	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3493	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3506	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/3506	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3506	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/3506	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0009	
2024/3506	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3506	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3506	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3506	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	356	uS/cm
2024/3506	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	9,5	°C
2024/3506	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8	-
2024/3506	29.04.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3505	29.04.2024 11:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/3505	29.04.2024 11:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3505	29.04.2024 11:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/3505	29.04.2024 11:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0011	
2024/3505	29.04.2024 11:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,15	NTU
2024/3505	29.04.2024 11:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3505	29.04.2024 11:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3505	29.04.2024 11:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	269	uS/cm
2024/3505	29.04.2024 11:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/3505	29.04.2024 11:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,8	-
2024/3505	29.04.2024 11:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/3492	29.04.2024 11:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/3492	29.04.2024 11:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/3492	29.04.2024 11:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/3492	29.04.2024 11:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3492	29.04.2024 11:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3492	29.04.2024 11:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3492	29.04.2024 11:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3745	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/3745	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3745	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/3745	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/3745	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,12	NTU
2024/3745	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3745	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3745	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	355	uS/cm
2024/3745	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2024/3745	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8	-
2024/3745	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3769	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/3769	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2024/3769	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3769	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3769	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3769	13.05.2024 08:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3744	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/3744	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3744	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2024/3744	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/3744	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,32	NTU
2024/3744	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L

2024/3744	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO ₂ -	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3744	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	189	uS/cm
2024/3744	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	14,6	°C
2024/3744	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,3	-
2024/3744	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3768	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2024/3768	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	14,6	°C
2024/3768	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3768	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3768	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3768	13.05.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3746	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/3746	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3746	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2024/3746	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/3746	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,14	NTU
2024/3746	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH ₄ ⁺	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3746	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO ₂ -	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3746	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	238	uS/cm
2024/3746	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/3746	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,7	-
2024/3746	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3770	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2024/3770	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/3770	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3770	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3770	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3770	13.05.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4824	17.06.2024 07:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/4824	17.06.2024 07:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/4824	17.06.2024 07:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4824	17.06.2024 07:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4824	17.06.2024 07:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/4824	17.06.2024 07:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4824	17.06.2024 07:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4820	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,21	mg/L
2024/4820	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/4820	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4820	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4820	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/4820	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2024/4820	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4841	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/4841	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4841	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,21	mg/L
2024/4841	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/4841	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,27	NTU
2024/4841	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH ₄ ⁺	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4841	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO ₂ -	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4841	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2024/4841	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	185	uS/cm
2024/4841	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/4841	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,4	-
2024/4841	17.06.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4818	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,21	mg/L
2024/4818	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/4818	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4818	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4818	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/4818	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4818	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4839	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/4839	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4839	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,21	mg/L
2024/4839	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/4839	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,6	NTU
2024/4839	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH ₄ ⁺	<LOQ=0.025	mg/L

2024/4839	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4839	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2024/4839	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	174	uS/cm
2024/4839	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/4839	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,2	-
2024/4839	17.06.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4819	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2024/4819	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4819	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4819	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4819	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/4819	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/4819	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4840	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/4840	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4840	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2024/4840	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/4840	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,16	NTU
2024/4840	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4840	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4840	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L
2024/4840	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	347	uS/cm
2024/4840	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4840	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8	-
2024/4840	17.06.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5559	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/5559	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5559	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,34	mg/L
2024/5559	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/5559	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,13	NTU
2024/5559	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5559	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5559	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2024/5559	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	248	uS/cm
2024/5559	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/5559	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,7	-
2024/5559	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5575	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,34	mg/L
2024/5575	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/5575	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/5575	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5575	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5575	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5575	10.07.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5558	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/5558	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5558	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2024/5558	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/5558	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,12	NTU
2024/5558	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5558	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5558	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,45	mg/L
2024/5558	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	355	uS/cm
2024/5558	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/5558	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8	-
2024/5558	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5574	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2024/5574	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/5574	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/5574	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	230	cfu/mL
2024/5574	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5574	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5574	10.07.2024 08:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5557	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/5557	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5557	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2024/5557	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0002	

2024/5557	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	1,42	NTU
2024/5557	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5557	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5557	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/5557	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	201	uS/cm
2024/5557	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	19,7	°C
2024/5557	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,2	-
2024/5557	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5573	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2024/5573	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	19,7	°C
2024/5573	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/5573	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5573	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5573	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5573	10.07.2024 09:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6731	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/6731	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6731	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2024/6731	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/6731	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6731	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6731	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6731	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/6731	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	358	uS/cm
2024/6731	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	16	°C
2024/6731	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8,2	-
2024/6731	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6750	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2024/6750	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	16	°C
2024/6750	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/6750	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/6750	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6750	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6750	26.08.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6732	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/6732	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6732	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/6732	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0014	
2024/6732	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6732	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6732	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6732	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L
2024/6732	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	267	uS/cm
2024/6732	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	16,6	°C
2024/6732	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,9	-
2024/6732	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2024/6751	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/6751	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	16,6	°C
2024/6751	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/6751	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6751	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6751	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6751	26.08.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6730	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/6730	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6730	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/6730	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0012	
2024/6730	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6730	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6730	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6730	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/6730	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	356	uS/cm
2024/6730	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	13,8	°C
2024/6730	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8	-
2024/6730	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/6749	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/6749	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	13,8	°C

2024/6749	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/6749	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6749	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6749	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6749	26.08.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6729	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/6729	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6729	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2024/6729	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0009	
2024/6729	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6729	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6729	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6729	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L
2024/6729	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	229	uS/cm
2024/6729	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	20,3	°C
2024/6729	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,7	-
2024/6729	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6748	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2024/6748	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	20,3	°C
2024/6748	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/6748	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6748	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	16	cfu/mL
2024/6748	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6748	26.08.2024 10:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7032	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/7032	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7032	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/7032	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/7032	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7032	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7032	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7032	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/7032	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	359	uS/cm
2024/7032	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	16,3	°C
2024/7032	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8,1	-
2024/7032	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7046	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/7046	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	16,3	°C
2024/7046	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/7046	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/7046	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7046	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7046	04.09.2024 07:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7031	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/7031	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7031	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/7031	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/7031	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,1	NTU
2024/7031	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7031	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7031	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,6	mg/L
2024/7031	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	235	uS/cm
2024/7031	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	20,8	°C
2024/7031	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,5	-
2024/7031	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7045	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/7045	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	20,8	°C
2024/7045	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/7045	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7045	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7045	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7045	04.09.2024 08:10:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7033	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/7033	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7033	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2024/7033	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0009	
2024/7033	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	<LOQ=0.10	NTU

2024/7033	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7033	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7033	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L
2024/7033	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	270	uS/cm
2024/7033	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	17,1	°C
2024/7033	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,8	-
2024/7033	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7047	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2024/7047	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	17,1	°C
2024/7047	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/7047	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7047	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7047	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7047	04.09.2024 08:30:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8138	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2024/8138	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/8138	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/8138	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	198	cfu/mL
2024/8138	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8138	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8138	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8148	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/8148	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8148	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2024/8148	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/8148	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8148	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8148	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8148	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,44	mg/L
2024/8148	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	357	uS/cm
2024/8148	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/8148	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8,1	-
2024/8148	02.10.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8137	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2024/8137	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	18,8	°C
2024/8137	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/8137	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8137	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8137	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8137	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8147	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/8147	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8147	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2024/8147	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/8147	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8147	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8147	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8147	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L
2024/8147	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	227	uS/cm
2024/8147	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	18,8	°C
2024/8147	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,5	-
2024/8147	02.10.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8139	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/8139	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2024/8139	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/8139	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8139	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8139	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8139	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8149	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/8149	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8149	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/8149	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0	
2024/8149	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,11	NTU
2024/8149	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8149	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8149	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L

2024/8149	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	206	uS/cm
2024/8149	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2024/8149	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,4	-
2024/8149	02.10.2024 12:00:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8141	02.10.2024 12:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/8141	02.10.2024 12:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/8141	02.10.2024 12:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/8141	02.10.2024 12:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8141	02.10.2024 12:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8141	02.10.2024 12:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8141	02.10.2024 12:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Aluminij	20	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Antimon	<0.05	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Arzen	0,26	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Kadmij	0,057	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Molibden	<0.1	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Nikelj	<0.1	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Svinec	0,98	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Krom	<0.4	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Selen	<0.1	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Propazin	<0.009	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Simazin	<0.009	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Baker	0,0029	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Bor	0,0052	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Fluorid	<0.05	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	183	uS/cm
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Klorid	2,35	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,77	NTU
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Natrij	2,7	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Sulfat	3,54	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez posebnosti	-
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Železo	<40	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Kalij	0,34	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Kalcij	25	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Magnezij	8,5	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrat	2,51	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Alaklor	<0.007	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Bromodiklorometan	1,1	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Dibromoklorometan	0,9	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Okus	brez posebnosti	-
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Flufenacet	<0.003	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Imidakloprid	<0.003	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Kloridazon	<0.004	ug/L

2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Linuron	<0.009	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Malation	<0.006	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	MCPA	<0.013	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	MCPB	<0.022	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	MCPP	<0.013	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Monuron	<0.010	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Tiakloprid	<0.007	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Trihalometani (vsota)	3	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Klorit	<0.05	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Klorat	0,064	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,22	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Acetoklor	<0.007	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Cianazin	<0.009	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Dimetoat	<0.001	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Diuron	<0.007	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Diflufenikan	<0.006	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Diklobenil	<0.03	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Piridat-M	<0.005	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	25	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Bromat	<3	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Cianid - prosti	<0.5	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Mangan	0,13	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Zoksamid	<0.01	ug/L

2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Dibromooacetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Skupna trdota	5,5	°N
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Triklorometan (kloroform)	1	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Uran	0,36	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	N,N-dietyl-m-toluamid	<0.01	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	pH	6,9	-
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura vode	14,3	°C
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij	<0.01	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Fosfat-orto	<0.006	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Hidrogenkarbonati	116	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Krom (VI)	<10	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	m-Alkaliteta	1,9	mmol/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Monobromooacetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrat/50+nitrit/3	0,052	mg/L
2024/8472	15.10.2024 09:39:42	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit	0,0062	mg/L
2024/9169	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/9169	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9169	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/9169	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/9169	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9169	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9169	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9169	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/9169	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	359	uS/cm
2024/9169	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/9169	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8	-
2024/9169	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9174	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/9174	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/9174	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/9174	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/9174	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9174	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9174	06.11.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9168	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/9168	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9168	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2024/9168	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/9168	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,31	NTU
2024/9168	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9168	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9168	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L
2024/9168	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	202	uS/cm
2024/9168	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/9168	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,4	-
2024/9168	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9173	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2024/9173	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/9173	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/9173	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9173	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/9173	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9173	06.11.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9170	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/9170	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9170	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/9170	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/9170	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,18	NTU
2024/9170	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9170	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9170	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L
2024/9170	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	205	uS/cm
2024/9170	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/9170	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,5	-
2024/9170	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9175	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/9175	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/9175	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/9175	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9175	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9175	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9175	06.11.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10047	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/10047	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	8,3	°C
2024/10047	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10047	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10047	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/10047	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	99	cfu/mL
2024/10047	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10059	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/10059	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10059	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/10059	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/10059	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,11	NTU
2024/10059	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10059	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10059	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/10059	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	361	uS/cm
2024/10059	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	8,3	°C
2024/10059	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8,1	-
2024/10059	04.12.2024 08:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10046	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/10046	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	8,7	°C
2024/10046	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10046	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10046	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/10046	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10046	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10058	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/10058	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10058	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/10058	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/10058	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,1	NTU
2024/10058	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10058	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10058	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,5	mg/L
2024/10058	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	360	uS/cm
2024/10058	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	8,7	°C
2024/10058	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	8	-
2024/10058	04.12.2024 08:50:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10045	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/10045	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/10045	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10045	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10045	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/10045	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10045	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10057	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-

2024/10057	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10057	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/10057	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/10057	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,16	NTU
2024/10057	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10057	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10057	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L
2024/10057	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	200	uS/cm
2024/10057	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/10057	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,6	-
2024/10057	04.12.2024 09:20:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10048	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/10048	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	8,6	°C
2024/10048	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10048	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10048	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/10048	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10048	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10060	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vonj	brez	-
2024/10060	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10060	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/10060	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/10060	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Motnost	0,15	NTU
2024/10060	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10060	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10060	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L
2024/10060	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Električna prevodnost (20°C)	213	uS/cm
2024/10060	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Temperatura (na terenu)	8,6	°C
2024/10060	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	pH-vrednost	7,8	-
2024/10060	04.12.2024 09:40:00	TO - Vodovodni sistem Topol	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1