

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2024/793	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/793	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/793	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/793	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/793	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/793	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	499	uS/cm
2024/793	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	7,6	°C
2024/802	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	7,6	°C
2024/793	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/802	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/802	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/802	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	23	cfu/mL
2024/802	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	15	cfu/mL
2024/793	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,54	mg/L
2024/793	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/793	31.01.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/795	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/795	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/795	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/795	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/795	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/795	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	501	uS/cm
2024/795	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	5,8	°C
2024/804	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	5,8	°C
2024/795	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/804	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/804	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/804	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/804	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/795	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,57	mg/L
2024/795	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/795	31.01.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/794	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/794	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/794	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/794	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/794	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/794	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	502	uS/cm
2024/794	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/803	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/794	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/803	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/803	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/803	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/803	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/794	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,57	mg/L
2024/794	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/794	31.01.2024 09:10:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1331	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/1331	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1331	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1331	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1331	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1331	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/1331	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/1342	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/1331	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,3	-
2024/1342	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1342	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1342	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1342	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1331	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,73	mg/L
2024/1331	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,001	
2024/1331	21.02.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/1333	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/1333	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1333	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1333	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1333	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1333	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm

2024/1333	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	7,1	°C
2024/1344	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	7,1	°C
2024/1333	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/1344	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1344	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1344	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1344	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1333	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,71	mg/L
2024/1333	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,001	
2024/1333	21.02.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/1332	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/1332	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1332	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1332	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1332	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1332	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm
2024/1332	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2024/1343	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2024/1332	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,5	-
2024/1343	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1343	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1343	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1343	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1332	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,75	mg/L
2024/1332	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0011	
2024/1332	21.02.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/2329	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/2329	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2329	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2329	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2329	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2329	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/2329	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/2314	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/2329	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/2314	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2314	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2314	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	30	cfu/mL
2024/2314	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL
2024/2329	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/2329	21.03.2024 07:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2331	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/2331	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2331	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2331	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2331	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2331	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2024/2331	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	8,6	°C
2024/2316	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	8,6	°C
2024/2331	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,7	-
2024/2316	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2316	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2316	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2316	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2331	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/2331	21.03.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2330	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/2330	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2330	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2330	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2330	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2330	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/2330	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2024/2315	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2024/2330	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/2315	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2315	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2315	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2315	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2330	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/2330	21.03.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1

2024/2902	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/2902	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2902	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2902	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2902	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2902	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	506	uS/cm
2024/2902	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/2917	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/2902	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,4	-
2024/2917	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2917	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2917	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2024/2917	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2902	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/2902	10.04.2024 08:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2905	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/2905	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2905	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2905	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2905	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2905	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm
2024/2905	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2024/2919	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2024/2905	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/2919	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2919	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	4	cfu/100mL
2024/2919	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2919	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL
2024/2905	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/2905	10.04.2024 09:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Hidrogenkarbonat	364	mg/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Volumen-alkaliteta	5,96	mL
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Železo (preračun v ug/L)	<LOQ=50 (20)	ug/L Fe
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrati dušik	0,83	mg/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Natrij	1	mg/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Kalcij	68	mg/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Magnezij	37	mg/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vsota kationov (izračun)	6,5	mekv/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	504	uS/cm
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2024/2918	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,5	-
2024/2918	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2918	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2918	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2918	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrat	3,68	mg/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Kalij	0,32	mg/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Skupna trdota (izračun)	18	°N
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Bromid	<LOQ=0.008	mg/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Železo	<LOQ=0.05 (0.02)	mg/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klorid	0,96	mg/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Sulfat	11,7	mg/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vsota anionov (izračun)	6,3	mekv/L
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Razlika ekvivalentov ionov	-3,1	%
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2903	10.04.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/4333	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/4333	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4333	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4333	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4333	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4333	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,71	mg/L
2024/4333	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm
2024/4333	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	14,7	°C

2024/4305	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	14,7	°C
2024/4333	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/4305	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4305	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2024/4305	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4305	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4333	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/4333	30.05.2024 07:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4335	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/4335	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4335	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4335	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4335	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4335	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,71	mg/L
2024/4335	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2024/4335	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/4307	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/4335	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/4307	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4307	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2024/4307	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4307	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4335	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/4335	30.05.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4334	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/4334	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4334	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4334	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4334	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4334	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,68	mg/L
2024/4334	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	504	uS/cm
2024/4334	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/4306	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/4334	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,5	-
2024/4306	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4306	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4306	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4306	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4334	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/4334	30.05.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4983	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/4983	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4983	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4983	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4983	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4983	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,66	mg/L
2024/4983	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	504	uS/cm
2024/4983	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	17,7	°C
2024/4978	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	17,7	°C
2024/4983	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/4978	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4978	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4978	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4978	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4983	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/4983	20.06.2024 10:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4985	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/4985	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4985	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4985	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4985	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4985	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,64	mg/L
2024/4985	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	504	uS/cm
2024/4985	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	14,9	°C
2024/4980	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	14,9	°C
2024/4985	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,7	-
2024/4980	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4980	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4980	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4980	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4985	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0004	

2024/4985	20.06.2024 10:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4984	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/4984	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4984	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4984	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4984	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4984	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,68	mg/L
2024/4984	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	502	uS/cm
2024/4984	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/4979	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/4984	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,5	-
2024/4979	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4979	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4979	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4979	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4984	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/4984	20.06.2024 11:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5721	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/5721	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5721	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5721	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5721	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5721	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,66	mg/L
2024/5721	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	509	uS/cm
2024/5721	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	17,4	°C
2024/5645	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	17,4	°C
2024/5721	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,7	-
2024/5645	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5645	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5645	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5645	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5721	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/5721	15.07.2024 07:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5720	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/5720	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5720	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5720	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5720	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5720	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,73	mg/L
2024/5720	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/5720	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/5644	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/5720	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,5	-
2024/5644	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5644	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5644	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5644	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5720	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/5720	15.07.2024 08:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5719	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/5719	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5719	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5719	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	0,1	NTU
2024/5719	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5719	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,75	mg/L
2024/5719	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/5719	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	20,7	°C
2024/5643	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	20,7	°C
2024/5719	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,4	-
2024/5643	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5643	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5643	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5643	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5719	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/5719	15.07.2024 08:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6411	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/6411	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6411	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6411	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6411	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6411	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L

2024/6411	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	509	uS/cm
2024/6411	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	23,1	°C
2024/6408	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	23,1	°C
2024/6411	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,5	-
2024/6408	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6408	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6408	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6408	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	12	cfu/mL
2024/6411	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/6411	13.08.2024 08:50:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6413	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/6413	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6413	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6413	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6413	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6413	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,64	mg/L
2024/6413	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm
2024/6413	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	18,3	°C
2024/6410	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	18,3	°C
2024/6413	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,7	-
2024/6410	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6410	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6410	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6410	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6413	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/6413	13.08.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6412	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/6412	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6412	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6412	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6412	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6412	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,67	mg/L
2024/6412	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2024/6412	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/6409	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/6412	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,5	-
2024/6409	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6409	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6409	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6409	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6412	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/6412	13.08.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7289	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/7289	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7289	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7289	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7289	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7289	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,67	mg/L
2024/7289	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/7289	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	20,3	°C
2024/7295	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	20,3	°C
2024/7289	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/7295	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7295	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7295	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7295	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7289	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/7289	11.09.2024 08:55:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7293	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/7293	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7293	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7293	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7293	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7293	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L
2024/7293	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm
2024/7293	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	17,6	°C
2024/7297	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	17,6	°C
2024/7293	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,7	-
2024/7297	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7297	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7297	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/7297	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7293	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/7293	11.09.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7291	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/7291	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7291	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7291	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7291	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7291	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,71	mg/L
2024/7291	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm
2024/7291	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/7296	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/7291	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,4	-
2024/7296	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7296	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7296	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7296	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7291	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/7291	11.09.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Aluminij	1,5	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Adsorbilivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Molibden	<0.1	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Svinec	<0.1	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Krom	<0.4	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Selen	<0.1	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Alaklor	<0.007	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrat	3,64	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Magnezij	36	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Kalcij	64	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Kalij	0,3	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Železo	<40	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez posebnosti	-
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Sulfat	10,9	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Natrij	0,9	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	0,08	NTU
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	10	cfu/100mL
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klorid	0,86	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	504	uS/cm
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Fluorid	0,051	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Bor	0,0021	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Baker	0,0017	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Simazin	<0.009	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Propazin	<0.009	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit	0,006	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrat/50+nitrit/3	0,075	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Jodosulfuron	<0.005	ug/L

2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Mangan	<0.1	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Cianid - prosti	<0.5	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Bromat	<3	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Piridat-M	<0.005	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Diklobenil	<0.03	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Diflufenikan	<0.006	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Monobromooocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	m-Alkaliteta	6,1	mmol/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Krom (VI)	<10	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Hidrogenkarbonati	372	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Fosfat-orto	<0.006	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik - TOC	0,42	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij	<0.01	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura vode	18,7	°C
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH	7,2	-
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Uran	0,36	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Skupna trdota	17,3	°N
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Dibromooocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Diklorooocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Diuron	<0.007	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Dimetoat	<0.001	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Cianazin	<0.009	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Acetoklor	<0.007	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klorat	<0.05	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klorit	<0.05	mg/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Tiakloprid	<0.007	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Propikonazol	<0.002	ug/L

2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Monuron	<0.010	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	MCPP	<0.013	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	MCPB	<0.022	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	MCPA	<0.013	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Malation	<0.006	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Linuron	<0.009	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Imidakloprid	<0.003	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Flufenacet	<0.003	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Okus	brez posebnosti	-
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Arzen	0,12	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Antimon	<0.05	ug/L
2024/7394	17.09.2024 10:57:54	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nikelj	0,16	ug/L
2024/8384	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/8384	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8384	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8384	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8384	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8384	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,78	mg/L
2024/8384	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	496	uS/cm
2024/8384	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	17,4	°C
2024/8366	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	17,4	°C
2024/8384	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,5	-
2024/8366	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8366	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8366	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8366	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8384	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/8384	09.10.2024 10:05:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8386	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/8386	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8386	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8386	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8386	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8386	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,71	mg/L
2024/8386	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	497	uS/cm
2024/8386	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	14	°C
2024/8368	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	14	°C
2024/8386	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/8368	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8368	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2024/8368	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8368	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8386	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/8386	09.10.2024 10:25:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8385	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/8385	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8385	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8385	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	0,12	NTU
2024/8385	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8385	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,78	mg/L
2024/8385	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	495	uS/cm
2024/8385	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/8367	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,2	°C

2024/8385	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,4	-
2024/8367	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8367	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8367	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8367	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL
2024/8385	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/8385	09.10.2024 11:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9078	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/9078	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9087	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/9078	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9078	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9078	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9078	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L
2024/9078	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	504	uS/cm
2024/9078	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	15,7	°C
2024/9087	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	15,7	°C
2024/9078	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,4	-
2024/9087	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9087	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9087	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9087	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL
2024/9078	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/9078	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/9078	04.11.2024 09:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9080	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/9080	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9089	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2024/9080	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9080	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9080	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9080	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,75	mg/L
2024/9080	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm
2024/9080	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/9089	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/9080	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/9089	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9089	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9089	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9089	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9080	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2024/9080	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/9080	04.11.2024 10:15:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9079	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/9079	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9088	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2024/9079	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9079	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	0,2	NTU
2024/9079	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9079	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,72	mg/L
2024/9079	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	500	uS/cm
2024/9079	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/9088	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/9079	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,4	-
2024/9088	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9088	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9088	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9088	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	28	cfu/mL
2024/9079	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2024/9079	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/9079	04.11.2024 10:45:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9948	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/9948	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9961	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2024/9948	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Prosti klordiodksid (na terenu)	0,09	mg/L
2024/9948	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9948	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9948	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9948	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,73	mg/L
2024/9948	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm
2024/9948	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	13,7	°C

2024/9961	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	13,7	°C
2024/9948	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,4	-
2024/9961	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9961	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9961	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9961	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9948	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/9948	02.12.2024 09:20:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9950	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/9950	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9963	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/9950	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9950	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9950	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9950	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L
2024/9950	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	501	uS/cm
2024/9950	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	8,9	°C
2024/9963	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	8,9	°C
2024/9950	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,6	-
2024/9963	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9963	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9963	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9963	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9950	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/9950	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/9950	02.12.2024 09:40:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9949	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vonj	brez	-
2024/9949	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9962	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/9949	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9949	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Motnost	0,2	NTU
2024/9949	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9949	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L
2024/9949	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Električna prevodnost (20°C)	499	uS/cm
2024/9949	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2024/9962	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2024/9949	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	pH-vrednost	7,4	-
2024/9962	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9962	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9962	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 36°C	84	cfu/mL
2024/9962	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Število kolonij pri 22°C	191	cfu/mL
2024/9949	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/9949	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/9949	02.12.2024 10:00:00	Z - Vodovodni sistem Želimlje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L