Javno podjetje
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana

TIS-Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode
Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana
Tel.: (01)5808 301, (01)5808 197, E-pošta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vokasnaga.si

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-023

SEKTOR VODOVOD, SANITARNA SLUŽBA
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Marjetka Žitnik

Oznaka projekta: IZREDNI ODVZEM/poostritev nadzora
Datum poročila: 20.06.2019
Številka poročila: **2019/3695**

Poročilo o mikrobiološkem preskusu

Območje vzorčenja: F - Hrastje, Jarški prod
Mesto vzorčenja: Pitnik-32, PST-Litijska c.
Tip mesta/oznaka: pitnik
Vrsta vzorca: pitna voda
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007

Številka vzorca: **2019/3695**
Datum vzorčenja: 17.06.2019 11:20
Začetek preskušanja: 17.06.2019
Zaključek preskušanja: 18.06.2019

Parameter	Rezultat	95 % meja zaupanja Spodnja	Zgornja	Enota	Standard	Zač./zakl. preskusa
Escherichia coli 36°C	0	0.0	3,7	MPN/100mL	SM 9223 B:2004	17.06. 18.06.
Koliformne bakterije 36°C	0	0.0	3,7	MPN/100mL	SM 9223 B:2004	17.06. 18.06.
Temperatura (na terenu)	18.4			°C	SIST DIN 38404-4:2000 (C 4)	17.06. 17.06.

- rezultat 0 pomeni nič detektirano

Pripravil/pripravila:
Ivan Kalšek, univ.dipl.mikrobiol.

Vodja službe za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode:
Vlasta Kramarič Zidar, univ. dipl. biol.

Poročilo se sme reproducirati samo v celoti.
Mnenja in razlage niso vključene v obseg akreditacije.