2020.07.02 14:50:08
VLASTA KRAMARIČ ZIDAR
VOKA-Snaga

JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana
Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana
Tel.: (01)5808 197, E-pošta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vokasnaga.si

Poročilo o izvedbi

Številka vzorca: **2020/4596**

Naročnik: **SEKTOR VODOVOD, SANITARNA SLUŽBA**
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Pogodba/naročilnica: Nadzor pitne vode, EAD-300302, verzija 7, 14.11.2017

Izvajalci: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode

Vodja izvedbe: Ivan Kalšek, univ.dipl.mikrobiol.

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007

Rezultati s kriteriji

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Ustreznost
Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0	ustrezno
Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0	ustrezno

Upoštevani pravilniki:
- Pravilnik o pitni vodi, (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), Priloga I

Mnenje o vzorcu: Preskušani vzorec ustreza upoštevanim pravilnikom.

Priloge:
- Poročilo o vzorčenju 2020/4596
- Poročilo o preskusu 2020/4596

Ljubljana, 02.07.2020

Vodja izvedbe:
Ivan Kalšek, univ.dipl.mikrobiol.
Elektronsko podpisal Ivan Kalšek, univ.dipl.mikrobiol., 02.07.2020 12:34:08

Poročilo se sme reproducirati samo v celoti. Uporaba v reklamne namene ni dovoljena!

JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana
Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana
Tel.: (01)5808 197, E-pošta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vokasnaga.si

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-023

Poročilo o vzorčenju

Številka vzorca:	2020/4596
Območje vzorčenja:	A1 - Kleče
Mesto vzorčenja:	Pitnik-20, Ljubljanski grad - parkirišče
Tip mesta/oznaka:	pitnik
Vrsta vzorca:	pitna voda
Datum in čas odvzema:	01.07.2020 10:40
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007
Vzorčevalec:	Marjan Čuden
Vzorčenje:	Trenutni vzorec odvzet na pipi za vzorčenje
Vzorec prevzel:	Ivan Kalšek
Datum in čas prevzema:	01.07.2020 14:35

Terenske meritve

Parameter	Rezultat	Enota	Standard, lokacija izvedbe	Opombe	Zač./zakl. preskusa
Temperatura (na terenu)	14.9	°C	SIST DIN 38404-4:2000 (C 4), na mestu vzorčenja		01.07. 01.07.

Poročilo se sme reproducirati samo v celoti. Uporaba v reklamne namene ni dovoljena! Merilna negotovost vzorčenja in terenskih meritev se sporoči na željo naročnika.

JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana
Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana
Tel.: (01)5808 197, E-pošta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vokasnaga.si

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-023

SEKTOR VODOVOD, SANITARNA SLUŽBA
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Marjetka Žitnik, Mojca Rupar

Oznaka projekta: IZREDNI ODVZEM/poostritev nadzora
Datum poročila: 02.07.2020
Številka poročila: **2020/4596**

Poročilo o mikrobiološkem preskusu

Območje vzorčenja: A1 - Kleče
Mesto vzorčenja: Pitnik-20, Ljubljanski grad - parkirišče
Tip mesta/oznaka: pitnik
Vrsta vzorca: pitna voda

Številka vzorca: **2020/4596**
Datum sprejema: 01.07.2020 14:35
Začetek preskušanja: 01.07.2020
Zaključek preskušanja: 02.07.2020

Parameter	Rezultat	95 % meja zaupanja Spodnja	Zgornja	Enota	Standard, lokacija izvedbe	Zač./zakl. preskusa
Escherichia coli 36°C	0	0.0	3,7	MPN/100mL	SM 9223 B:2004, SNPOV	01.07. 02.07.
Koliformne bakterije 36°C	0	0.0	3,7	MPN/100mL	SM 9223 B:2004, SNPOV	01.07. 02.07.

- rezultat 0 pomeni nič detektirano
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na podlagi zahteve naročnika.
Podatki o metodi vzorčenja se nahajajo na Poročilu o vzorčenju.
Lokacija izvedbe:
SNPOV - Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode, Cesta v prod 100, Ljubljana

Pripravil/pripravila:
Ivan Kalšek, univ.dipl.mikrobiol.

Vodja službe za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode:
Vlasta Kramarič Zidar, univ. dipl. biol.

Poročilo se sme reproducirati samo v celoti. Uporaba v reklamne namene ni dovoljena! Merilna negotovost preskušanja se poda na željo naročnika