JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana
Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana
Tel.: (01)5808 197, E-pošta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vokasnaga.si

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-023

SEKTOR VODOVOD, SANITARNA SLUŽBA
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Marjetka Žitnik, Mojca Rupar

Oznaka projekta: IZREDNI ODVZEM/poostritev nadzora
Datum poročila: 6.4.2021
Številka poročila: **2021/2531**

Poročilo o mikrobiološkem preskusu

Območje vzorčenja: C1 - Brest
Mesto vzorčenja: Pitnik-29, Pod gabri
Tip mesta/oznaka: pitnik
Vrsta vzorca: pitna voda

Številka vzorca: **2021/2531**
Datum sprejema: 30.3.2021 13:00
Začetek preskušanja: 30.3.2021
Zaključek preskušanja: 31.3.2021

Parameter	Rezultat	95 % meja zaupanja Spodnja	Zgornja	Enota	Standard, lokacija izvedbe	Zač./zakl. preskusa
Escherichia coli 36°C	0	0.0	3,7	MPN/100mL	SM 9223 B:2004, SNPOV	30.3. 31.3.
Koliformne bakterije 36°C	0	0.0	3,7	MPN/100mL	SM 9223 B:2004, SNPOV	30.3. 31.3.

Rezultat 0 pomeni nič detektirano.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na podlagi zahteve naročnika.
Podatki o metodi vzorčenja se nahajajo na Poročilu o vzorčenju.
Oznaka "<LOQ" označuje vrednost, ki je manjša od meje določanja, oznaka "<LOD" vrednost, ki je manjša od meje zaznavanja.
Lokacija izvedbe:

Pripravil/pripravila:
Ivan Kalšek, univ.dipl.mikrobiol.

Vodja službe za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode:
Vlasta Kramarič Zidar, univ. dipl. biol.

Poročilo se sme reproducirati samo v celoti. Uporaba v reklamne namene ni dovoljena!