



**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

<http://www.zzv-mb.si>



**SLOVENSKA  
AKREDITACIJA**  
SIST EN ISO/IEC 17025  
LP-014

**INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA**

Telefon: (02) 4500170

Telefaks: (02) 4500227

E-pošta: [ivo@zzv-mb.si](mailto:ivo@zzv-mb.si)

ID za DDV: SI30447046

Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

## POROČILO O VZORČENJU IN MERITVAH NA TERENU

Evidenčna oznaka:

132-09/3556-12/03054-T

Kraj, datum: Maribor, 05.05.2012

### Naloga

Ime: Izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode

Vodja: Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Delovni nalog: Naročilnica št. 4500004844 z dne 10.08.2010

### Vzorec

Številka: 12/03054

Čas vzorčenja:

Oznaka: Pitna voda - D -

02.04.2012 11:30

Prinesitelj: Mihalina (IVO)

Odvzel: Rok Mihalina, kem. techn.

Metoda vzorčenja: ISO 5667-5: 2006

Mesto vzorčenja: Jarški prod -

Oddelek za vode, prehrano in PSR

Vodja:

mag. Venčeslav Lapajne, univ. dipl. kem.

Inštitut za varstvo okolja

Predstojnik:

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

### Rezultati

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Izraženo kot / na	Metoda (standard)	Začetek Konec
	Opomba					
<b>Meritve na terenu</b>						
Temperatura vode	11,7		°C		DIN 38404-4: 1976	02.04.2012 02.04.2012
Električna prevodnost (20°C)	438	2500	µS/cm		EN 27888: 1993	02.04.2012 02.04.2012
pH	7,7	(6,5-9,5) (f)			ISO 10523: 2008	02.04.2012 02.04.2012

**Evidenčna oznaka:** 132-09/3556-12/03054-T

**Kraj, datum:** Maribor, 05.05.2012

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009)

(f) Za vodo, namenjeno pakiranju je lahko najnižja vrednost 4,5.

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza normativu, pri tem niso upoštevani podatki o merilni negotovosti.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Rezultati se nanašajo izključno na preiskan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja inštituta ne sme reproducirati, razen v celoti.

Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v inštitutu.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

<http://www.zzv-mb.si>**INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA**

Telefon: (02) 4500170

Telefaks: (02) 4500227

E-pošta: [ivo@zzv-mb.si](mailto:ivo@zzv-mb.si)

ID za DDV: SI30447046

Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

**SLOVENSKA  
AKREDITACIJA**  
SIST EN ISO/IEC 17025  
LP-014Rezultati, označeni z #, se  
nanašajo na neakreditirano  
dejavnost.

## POROČILO O PRESKUSIH

Evidenčna oznaka: 132-09/3556-12/03054-A

Kraj, datum: Maribor, 05.05.2012

**Naloga**

**Ime:** Izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode

**Vodja:** Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

**Naročnik:** Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

**Delovni nalog:** Naročilnica št. 4500004844 z dne 10.08.2010

**Vzorec**

**Številka:** 12/03054 **Čas vzorčenja:** 02.04.2012 11:30

**Oznaka:** Pitna voda - D - 1 **Čas sprejema:** 02.04.2012 13:45

**Prinesitelj:** Mihalina (IVO)

**Odvzel:** Rok Mihalina, kem. tehn.

Oddelek za analizo kemijo

Vodja:

Marjana Babič, univ. dipl. inž. kem. inž.

Inštitut za varstvo okolja

Predstojnik:

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

**Rezultati**

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Izraženo kot / na	Metoda (standard)	Začetek Konec
<b>Splošni fizikalno-kemijski parametri</b>						
Barva	<0,10	(a)	m-1		ISO 7887: 1994 [70]	03.04.2012 03.04.2012
Motnost	0,30	(a)	NTU		ISO 7027: 1999	03.04.2012 03.04.2012
Vonj	BREZ	(a)			# Interna metoda - vonj	03.04.2012 03.04.2012
Okus	BREZ	(a)			# Interna metoda - okus	03.04.2012 03.04.2012
Amonij	[0,003]	0,5	mg/l	NH4	# ISO 11732: 2005	03.04.2012 03.04.2012
Nitrit	<0,007	0,5	mg/l	NO2	ISO 13395: 1996 [73]	03.04.2012 03.04.2012

