

Intervali vzdrževanja							Intervali vzdrževanja						
	d	t	m	k	p	l		d	t	m	k	p	l
2.1 Elektro omara							13 Funkcionalen pregled vseh komponent naprave	●	●	●	●	●	●
1 Preverite napetost	●	●	●	●	●	●	2.5 Bazeni						
2 Kontrola zaščite motornih kontaktov	●	●	●	●	●	●	1 Kontrola nivoja vode in ventilov za napajanje	●	●	●	●	●	●
3 Funkcionalno testiranje vseh komponent naprave	●	●	●	●	●	●	2 Kontrola neprepustnosti sprejemnika	●	●	●	●	●	●
2.2 Črpalka za povečanje tlaka							3 Kontrola sprejemnika na korozijo – na 3 leta	●	●	●	●	●	●
1 Kontrola manometra	●	●	●	●	●	●	4 Funkcionalen pregled vseh komponent naprave	●	●	●	●	●	●
2 Testiranje funkcionalnosti črpalke	●	●	●	●	●	●	2.6 Armature, ventili, klappe in nepovratni ventili						
3 Testiranje funkcionalnosti membranskega števca	●	●	●	●	●	●	1 Kontrola položaja odprtosti	●	●	●	●	●	●
4 Pregled intervala izključenosti	●	●	●	●	●	●	2 Kontrola premikanja in puščanja ventilov	●	●	●	●	●	●
5 Kontrola membrane črpalke	●	●	●	●	●	●	3 Čiščenje in podmazovanje vrtljivih delov	●	●	●	●	●	●
6 Kontrola in korekcija tlaka rezervoarja	●	●	●	●	●	●	2.7 Cevna mreža						
7 Preizkušanje delovanja vseh sestavnih delov	●	●	●	●	●	●	1 Kontrola poškodb nosilne konstrukcije in cevi	●	●	●	●	●	●
2.3 Sprinkler črpalka z električnim motorjem							2 Kontrola izpustov in odzračevanja	●	●	●	●	●	●
1 Kontrola starta črpalke s padcem tlaka	●	●	●	●	●	●	3 Kontrola grelnih kablov	●	●	●	●	●	●
2 Kontrola vklopa dizel agregata	●	●	●	●	●	●	4 Kontrola funkcionalnosti gretja cevi	●	●	●	●	●	●
3 Poizkusno obratovanje črpalke min. 20 minut	●	●	●	●	●	●	2.8 Požarna centrala						
4 Kontrola manometra	●	●	●	●	●	●	1 Kontrola napetosti naprave	●	●	●	●	●	●
5 Merjenje pretoka vode	●	●	●	●	●	●	2 Kontrola indikatorja odprtosti zasuna	●	●	●	●	●	●
6 Kontrola tesnila na rotorju črpalke	●	●	●	●	●	●	3 Kontrola tlačnih sklopov	●	●	●	●	●	●
7 Kontrola delovanja črpalke pod polno obremenitvijo	●	●	●	●	●	●	4 Kontrola termostata	●	●	●	●	●	●
8 Funkcionalen pregled vseh komponent naprave	●	●	●	●	●	●	5 Kontrola indikatorja nivoja vode	●	●	●	●	●	●
2.4 Sprinkler črpalka z diesel motorjem							6 Kontrola elektro omara Diesel/Elektro črpalke	●	●	●	●	●	●
1 Kontrola nivoja olja	●	●	●	●	●	●	7 Kontrola baterije požarne centrale	●	●	●	●	●	●
2 Kontrola starta črpalke s padcem tlaka	●	●	●	●	●	●	2.9 Električne povezave						
3 Poizkusno obratovanje črpalke min. 20 minut	●	●	●	●	●	●	1 Kontrola položaja in pritrditve kablov	●	●	●	●	●	●
4 Kontrola števila obratov motorja	●	●	●	●	●	●	2 Kontrola poškodovanja kablov	●	●	●	●	●	●
5 Kontrola pretoka vode z vzporednim vodom	●	●	●	●	●	●	3 Kontrola ozemljitve	●	●	●	●	●	●
6 Kontrola pretoka vode v sistemu hlajenja	●	●	●	●	●	●	2.10 Ostalo						
7 Kontrola manometra	●	●	●	●	●	●	1 Kontrola gretja prostora	●	●	●	●	●	●
8 Merjenje pretoka vode	●	●	●	●	●	●	2 Kontrola napisnih ploščic	●	●	●	●	●	●
9 Kontrola količine goriva	●	●	●	●	●	●	3 Kontrola navodila za delovanje in plan položajev	●	●	●	●	●	●
10 Kontrola tesnila na rotorju črpalke	●	●	●	●	●	●	4 Kontrola potrdit v servisno knjigo	●	●	●	●	●	●
11 Kontrola delovanja črpalke pod polno obremenitvijo	●	●	●	●	●	●	2.11 Pregled motorja						
12 6x poizkus vžiga Diesel motorja	●	●	●	●	●	●	1 Poglej list 03	●	●	●	●	●	●

Vsak dan je potrebno izvesti dnevno kontrolo. Dnevna kontrola se lahko preloži maksimalno za 3 dni. Če je požarna varnost projektirana po VdS in CEA pravilih, ni potrebno izvajanje dnevnih kontrol. Vzdrževanje se izvaja v skladu s pravili VdS CEA / FM / DIN in slovenskimi predpisi za vzdrževanje protipožarne opreme.

- = ni potrebno
- = izvedba del s svojim osebjem. Potrebno: osebje je šolano za upravljanje z napravo
- = vzdrževanje z lastnim osebjem. Potrebno: da je šolano in da ima odgovorno kvalifikacijo
- = vzdrževanje samo iz strani pooblaščenega podjetja

Legenda:

d = dnevne kontrole t = tedenske kontrole m = mesečne kontrole k = kvartalne kontrole p = polletne kontrole l = letne kontrole

Intervali vzdrževanja							d	t	m	k	p	l	Intervali vzdrževanja							d	t	m	k	p	l		
2.1 Elektro omara													13 Kontrola funkcionalnosti vseh komponent naprave														
1	Kontrola napajanja						●	●	●	●	●	●	●	2.5 Dodatni rezervoar(če je dodatni rezervoar)													
2	Vizualna kontrola zaščite in kontaktov						●	●	●	●	●	●	●	1	Kontrola nivoja vode/zasuna						●	●	●	●	●	●	●
3	Kontrola funkcionalnosti komponent						●	●	●	●	●	●	●	2	Kontrola nepropustnosti bazena						●	●	●	●	●	●	●
2.2 Naprava za povišanje tlaka													3 Kontrola rjavenja (znotraj in zunaj) – na 3 leta														
1	Kontrola manometra						●	●	●	●	●	●	●	4	Kontrola funkcionalnosti vseh komponent naprave						●	●	●	●	●	●	●
2	Kontrola funkcionalnosti naprave za povišanje tlaka						●	●	●	●	●	●	●	2.6 Armature, zasuni, ventili in nepovratni ventili													
3	Kontrola funkcionalnosti tlačnega membranskega stikala						●	●	●	●	●	●	●	1	Kontrola delovnih položajev vseh armatur						●	●	●	●	●	●	●
4	Kontrola časa izklopa						●	●	●	●	●	●	●	2	Kontrola tesnenja in vrtljivost zasunov						●	●	●	●	●	●	●
5	Kontrola in prilagoditev membrane črpalke						●	●	●	●	●	●	●	3	Očistiti in podmazati gredi armature						●	●	●	●	●	●	●
6	Kontrola in prilagoditev tlaka sprejemnika						●	●	●	●	●	●	●	2.7 Cevna mreža													
7	Kontrola funkcionalnosti vseh komponent naprave						●	●	●	●	●	●	●	1	Kontrola poškodovanih obešal in cevovoda						●	●	●	●	●	●	●
2.3 Sprinkler črpalka z elektro motorjem													2 Kontrola izpustov, odzračevanja in priključek za izpiranje														
1	Kontrola aktiviranja črpalke pri padcu tlaka v sistemu						●	●	●	●	●	●	●	3	Kontrola motenj grelnih kablov						●	●	●	●	●	●	●
2	Kontrola preklapljanja na agregat						●	●	●	●	●	●	●	4	Kontrola funkcionalnosti grelnik kablov cevovoda						●	●	●	●	●	●	●
3	Poizkusni zagon najmanj 20 minut						●	●	●	●	●	●	●	2.8 Pregled delovanja sprinkler centrale													
4	Kontrola manometrov in tesnil						●	●	●	●	●	●	●	1	Kontrola napetosti napajanja						●	●	●	●	●	●	●
5	Meritev pretoka vode						●	●	●	●	●	●	●	2	Kontrola delovanja odprtosti ventilov						●	●	●	●	●	●	●
6	Namestiti tesnila na črpalni osi						●	●	●	●	●	●	●	3	Kontrola delovanja tlačnih sklopov in kontrola tlaka						●	●	●	●	●	●	●
7	Kontrola delovanja črpalke pod polno obremenitvijo						●	●	●	●	●	●	●	4	Kontrola delovanja termostata						●	●	●	●	●	●	●
8	Kontrola funkcionalnosti vseh komponent naprave						●	●	●	●	●	●	●	5	Kontrola delovanja sonde za kontrolo nivoja vode						●	●	●	●	●	●	●
2.4 Sprinkler črpalka z Diesel motorjem													6 Elektro omara Diesel-/Elektro črpalke														
1	Kontrola nivoja olja za podmazovanje						●	●	●	●	●	●	●	7	Kontrola delovanja centrale						●	●	●	●	●	●	●
2	Kontrola aktiviranja črpalke pri padcu tlaka v sistemu						●	●	●	●	●	●	●	2.9 Elektro povezave													
3	Poizkusni zagon najmanj 20 minut						●	●	●	●	●	●	●	1	Kontrola položaja kablov						●	●	●	●	●	●	●
4	Kontrola števila obratov motorja						●	●	●	●	●	●	●	2	Vizualna kontrola poškodovanosti						●	●	●	●	●	●	●
5	Kontrola pretoka vode v varnostnem cevovodu za razbremenitev						●	●	●	●	●	●	●	3	Kontrola ozemljitve cevovoda						●	●	●	●	●	●	●
6	Kontrola pretoka vode v sistemu hlajenja						●	●	●	●	●	●	●	2.10 Ostalo													
7	Kontrola manometrov in tesnil						●	●	●	●	●	●	●	1	Kontrola funkcionalnosti gretja prostorov						●	●	●	●	●	●	●
8	Izmeriti pretok vode						●	●	●	●	●	●	●	2	Kontrola napisnih ploščic						●	●	●	●	●	●	●
9	Kontrola količine goriva						●	●	●	●	●	●	●	3	Kontrola sheme naprave in plan položajev						●	●	●	●	●	●	●
10	Namestiti tesnila na črpalni osi						●	●	●	●	●	●	●	4	Kontrolo zapisati u knjigo vzdrževanja						●	●	●	●	●	●	●
11	Kontrola delovanja črpalke pod polno obremenitvijo						●	●	●	●	●	●	●	2.11 Kontrola motorja													
12	Preizkus zagona Diesel motorja 6 krat						●	●	●	●	●	●	●	1	Preglej list 03						●	●	●	●	●	●	●

Vsak dan je potrebno izvesti dnevno kontrolo. Dnevna kontrola se lahko preloži maksimalno za 3 dni. Če je požarna varnost projektirana po VdS in CEA pravilih, ni potrebno izvajanje dnevni kontrol. Vzdrževanje se izvaja v skladu s pravili VdS CEA / FM / DIN in slovenskimi predpisi za vzdrževanje protipožarne opreme.

- = ni potrebno
- = izvedba del s svojim osebjem. Potrebno: osebje je šolano za upravljanje z napravo
- = vzdrževanje z lastnim osebjem. Potrebno: da je šolano in da ima odgovorno kvalifikacijo
- = vzdrževanje samo iz strani pooblaščenega podjetja

Legenda:

d = dnevne kontrole t = tedenske kontrole m = mesečne kontrole k = kvartalne kontrole p = polletne kontrole l = letne kontrole

Navodilo za vzdrževanje 03 pregled motorja

Interval vzdrževanja		L	Intervali vzdrževanja		L
3.1 Elektro omara			10	Kontrola odprtosti ventilov in po potrebi kalibracija	●
1	Kontrola napetosti napajanja	●	11	Kontrola barve izpušnih plinov	●
2	Kontrola ozemljitve in kontaktov	●	12	Kontrola pritrditve vijakov glave motorja, po potrebi zatezanje	●
3	Interna kontrola avtomatike ter zaščite motorja in mreže	●	13	Kontrola zavornih magnetov z ročaji (če je potrebno mazanje)	●
4	Kontrola luči in tipkovnice	●	14	Kontrola alternatorja	●
5	Kontrola merilnih naprav in varovalke generatorja	●	14	Kontrola filtra goriva in olja, ter po potrebi čiščenje	●
6	Kontrola delovanja stikala avtomatsko-poizkus-ročno-izključeno	●	15	Kontrola količine olja na črpalki vbrizgavanja	●
7	Kontrola števca delovnih ur	●	16	Kontrola filtra za oljenje zraka, ter po potrebi čiščenje in polnjenje s oljem	●
8	Kontrola svetlobnega in zvočnega alarmiranja	●	17	Kontrola tlaka in delovne temperature olja za podmazovanje	●
9	Kontrola nadzornega sistema na centrali	●	18	Kontrola vodne črpalke za motorje z vodnim hlajenjem	●
10	Kontrola polnilca baterij	●	19	Kontrola tesnjenja rezervoarja goriva in priključne cevi	●
11	Kontrola toka polnjenja baterij	●	20	Kontrola tesnjenja spojev na rezervoarju goriva	●
12	Kontrola kontaktov baterij od oksidacije	●	21	Kontrola elastične sponke	●
13	Kontrola količine in koncentracije kisline v akumulatorju	●	22	Kontrola tesnjenja izpušne cevi	●
14	Kontrola delovanja vseh elementov naprave	●	23	Izpustiti kondenz iz izpušnega sistema	●
3.2 Motor: (voda- zračno hlajenje)			24	Kontrola elastičnih nosilcev agregata	●
1	Kontrola količine vode za hlajenje	●	25	Kontrola pritrdilnih vijakov na temelju agregata	●
2	Kontrola tesnosti hladilnika	●	26	Kontrola cirkulacije zraka pri vgrajenih ventilatorjih	●
3	Ventilator in ležaj ventilatorja očistiti in podmazati	●	27	Kontrola cirkulacije zraka na žaluzijah	●
4	Kontrola nastavitve segrevanje vode za hlajenje in preveriti delovanje termostata	●	28	Vizualna kontrola možnost vgrajenega kompenzatorja vibracij ventilatorja	●
5	Kontrola jermenice ventilatorja za hlajenje	●	29	Kontrola delovanja vseh elementov naprave	●
6	Kontrola pritrditve elastičnih delov hladilnika	●	3.3 Posebno		
7	Kontrola merilca temperature	●	1	Kontrola delovanja gretja prostora sprinkler strojnice	●
8	Kontrola nivoja stanja olja za mazanje	●	2	Kontrola napisnih ploščic	●
9	Kontrola polnilnika olja na koritu motorja	●	3	Kontrolo zapisati u knjigo vzdrževanja	●

● = vzdrževanje samo iz strani pooblaščenega podjetja

Legenda:

L = letni pregled

Navodila vzdrževanja 05 za ventilno postajo

Interval vzdrževanja							Interval vzdrževanja						
	d	t	m	k	p	l		d	t	m	k	p	l
5.1 Mokri alarmni ventil (MAV)							2	Kontrola nivoja olja	●	●	●	●	●
1	Kontrola manometra in tlaka	●	●	●	●	●	3	Izprazniti vodo iz rezervoarja kompresorja	●	●	●	●	●
2	Funkcionalna kontrola tlačne sklopke s preiskusom alarma	●	●	●	●	●	4	Očistiti ločevalnik olja in vode	●	●	●	●	●
3	Kontrola položaja odprtosti zasuna in ventila	●	●	●	●	●	5	Kontrola varnostnega ventila	●	●	●	●	●
4	Kontrola zapiranja ventila	●	●	●	●	●	6	Kontrola tesnosti nepovratnega ventila	●	●	●	●	●
5	Kontrola izenačenosti tlaka	●	●	●	●	●	7	Funkcionalna kontrola vseh komponent naprave	●	●	●	●	●
6	Funkcionalna kontrola vseh komponent naprave	●	●	●	●	●	5.6 Alarmni zvonec						
5.2 Suhi alarmni ventil (SAV)							1	Funkcionalna kontrola s poskusnim alarmom	●	●	●	●	●
1	Kontrola manometra in tlaka	●	●	●	●	●	2	Čiščenje lovilca nečistoč	●	●	●	●	●
2	Funkcionalna kontrola tlačne sklopke s preiskusom alarma	●	●	●	●	●	3	Zvonec podmazati in kontrolirati vrtljivost	●	●	●	●	●
3	Kontrola položaja odprtosti zasuna in ventila	●	●	●	●	●	4	Kontrolirati pritrditev in vrtljivost bata	●	●	●	●	●
4	Kontrola tlaka odpiranja pri zaprtem zasunu	●	●	●	●	●	5.7 Armature, zasuni in nepovratni ventili						
5	Odprite loputo, premakniti in podmazati vse premične dele	●	●	●	●	●	1	Kontrola delovnih položajev vseh cevni armatur	●	●	●	●	●
6	Kontrolirati tlak izenačevanja na pospeševalniku	●	●	●	●	●	2	Kontrola tesnosti in vrtljivosti vseh armatur	●	●	●	●	●
7	Kontrola tesnosti pospeševalnika	●	●	●	●	●	3	Čiščenje in podmazovanje osov in zasuna/ventila	●	●	●	●	●
8	Pospeševalnik: Loputo odprite in premikajte pomične dele	●	●	●	●	●	5.8 Kontrolor protoka						
9	Funkcionalna kontrola vseh komponent naprave	●	●	●	●	●	1	Izvesti funkcionalno kontrolo	●	●	●	●	●
5.3 Nastavljivi suhi alarmni ventil (NSAV)							2	Kontrola časa zadrževanja	●	●	●	●	●
1	Kontrola manometra in tlaka	●	●	●	●	●	5.9 Cevna mreža s sprinkler šobami						
2	Funkcionalna kontrola tlačne sklopke s preiskusom alarma	●	●	●	●	●	1	Kontrola vrednosti požarne odpornosti (spremembe)	●	●	●	●	●
3	Kontrola položaja odprtosti zasuna in ventila	●	●	●	●	●	2	Kontrola višine skladiščenja. Raspored sprinkler šob	●	●	●	●	●
4	Kontrola tlaka odpiranja pri zaprtem zasunu	●	●	●	●	●	3	Kontrola preprečevanja razprševanja vode iz sprinkler šobe	●	●	●	●	●
5	Odprite loputo, premakniti in podmazati vse premične dele	●	●	●	●	●	4	Kontrola čistoče sprinkler šob	●	●	●	●	●
6	Kontrolirati tlak izenačevanja na pospeševalniku	●	●	●	●	●	5	Kontrola poškodb obošal in cevne mreže	●	●	●	●	●
7	Pospeševalnik: Loputo odprite in premikajte pomične dele	●	●	●	●	●	6	Kontrola priključkov za izpiranje, praznjenje in odzračevanje	●	●	●	●	●
8	Funkcionalna kontrola vseh komponent naprave	●	●	●	●	●	7	Izpustiti vodo iz suhe cevne mreže (pred hladnim obdobjem)	●	●	●	●	●
5.4 Drencher ventil							8	Kontrolirati nevarnost zamrzovanja	●	●	●	●	●
1	Kontrola manometra in tlaka	●	●	●	●	●	5.10 Naprava za gretje cevne instalacije						
2	Funkcionalna kontrola tlačne sklopke s preiskusom alarma	●	●	●	●	●	1	Kontrola tehničnih napak /motnje gretja	●	●	●	●	●
3	Kontrola položaja odprtosti zasuna in ventila	●	●	●	●	●	2	Funkcionalna kontrola naprave za gretje cevi	●	●	●	●	●
4	Kontrola zapiranja ventila	●	●	●	●	●	5.11 Dodatna kontrola postaje						
5	Kontrola izenačenosti tlaka	●	●	●	●	●	1	Kontrola števila rezervnih šob	●	●	●	●	●
6	Kontrola komponent aktiviranja – pneumatsko ročno aktiviranje	●	●	●	●	●	2	Funkcionalna kontrola gretje prostora	●	●	●	●	●
7	Funkcionalna kontrola vseh komponent naprave	●	●	●	●	●	3	Kontrola napisov označevanja instalacije	●	●	●	●	●
5.5 Kompresor							4	Kontrola navodil za rokovanje in plan položajev	●	●	●	●	●
1	Kontrola manometra in tlaka	●	●	●	●	●	5	Kontrolu zavesti v knjigo vzdrževanja	●	●	●	●	●

Kontrolo je potrebno narediti vsak delovni dan, izjemoma maksimalno 3 dni. V primeru da je požarna centrala izvedena po VdS i CEA pravilima ni potrebno izvajati dnevne kontrole. Vzdrževanje se izvaja po pravilih VdS-CEA / FM / DIN in Slovenskimi predpisi o vzdrževanju protipožarnih naprav.

● = ni potrebno

● = izvajanje vzdrževanja z lastnim osebjem. Potrebno: osebje je usposobljeno za delo z napravo

● = izvajanje vzdrževanja z lastnim osebjem. Potrebno: osebje je usposobljeno in ima ustrezno kvalifikacijo

● = izvajanje vzdrževanja mora izvesti pooblaščen organizacija

Održevanje i inspekcije ne zamenjuje propisane kontrole od ovlaščenih institucija.

Legenda:

d = dnevna kontrola
k = kvartalna kontrola

t = tedenska kontrola
p = polletna kontrola

m = mesečna kontrola
l = letna kontrola

Navodila vzdrževanja 06 za naprave požarne centrale in nadzorne centrale

Interval vzdrževanja	k	l	Interval vzdrževanja	k	l
6.1 Požarna centrala / nadzorna centrala			1 Funkcionalna kontrola kontrolorja odprtosti zasuna	●	●
1 Kontrola centrale in ekrana	●	●	2 Funkcionalna kontrola tlačne sklopke	●	●
2 Kontrola posameznih ekranov in tipkovnic	●	●	3 Funkcionalna kontrola kontrolorja nivoja	●	●
3 Kontrola linija signala (kvartalno – po eden signal / letno – vsi signali)	●	●	4 Funkcionalna kontrola termostata	●	●
4 Kontrola moči napajanja požarne centrale	●	●	5 Funkcionalna kontrola nadzorne centrale za elektroomare	●	●
5 Izmeriti moč baterije v V	●	●	6 Funkcionalna kontrola nadzorne centrale za gretje cevi	●	●
6 Izmeriti moč napajanja baterije v V	●	●	6.10 Sistem zajema dima		
7 Moč električnega toka pri prekinitvi napajanja v A	●	●	1 Vizuelna kontrola javljalnika in povezave	●	●
8 Moč alarmnega električnega toka pri prekinitvi napajanja v A	●	●	2 Kontrola pogojev v prostoru	●	●
9 Kontrola prenapetostne naprave	●	●	3 Čiščenje javljalnika (po potrebi)	●	●
10 Kontrola datuma vgradnje baterije (starost baterije je maksimalno 4 leta)	●	●	4 Funkcionalna kontrola javljalnika	●	●
6.2 Paralelni pokazatelj / Načrt položaja			6.11 Optični in akustični javljalniki		
1 Funkcionalna kontrola in kontrola svetil	●	●	1 Funkcionalna kontrola	●	●
2 Kontrola moči napajanja	●	●	6.12 Puščanje		
6.3 Mreža požarne centrale			1 Kontrola puščanja/izključitev naprave za gašenje	●	●
1 Kontrola signalov mreže	●	●	2 Kontrola puščanja električnega sistema zadrževanja	●	●
6.4 Avtomatsko izbiranje in prenosna enota			3 Kontrola puščanja predalarna	●	●
1 Funkcionalna kontrola	●	●	4 Kontrola puščanja nosilca signala	●	●
2 Kontrola moči napajanja baterij	●	●	5 Funkcionalna kontrola do standardnega mesta ločevanja, odvisno do posameznih sklopov	●	●
6.5 Pozivna enota za gasilce			6 Kontrola puščanja prenosnih signalov v dogovoru z lastnikom in gasilcem	●	●
1 Kontrola dostopnosti centrale	●	●	6.13 Kablovje požarne centrale / nadzorne centrale		
2 Kontrolirati moč napajanja centrale	●	●	1 Kontrola načina in položaja kablovja	●	●
3 Funkcionalna kontrola in kontrola svetil	●	●	2 Merjenje odpora izolacije posameznih signalnih kablov	●	●
6.6 Omara za ključke (gasilci)			3 Kontrola ozemljitve	●	●
1 Funkcionalni test zunanjih vrat	●	●	6.14 Sistemi varnosti		
2 Kontrola nadzorne centrale	●	●	1 Kontrola možnosti odpiranja signalov	●	●
3 Kontrola gretja	●	●	2 Funkcionalna kontrola	●	●
6.7 Ročni javljalniki			6.15 Dodatne kontrole požarne centrale / nadzorne centrale		
1 Kontrola dostopnosti	●	●	1 Kontrola popolnosti opisanih kartic in dokumentacije	●	●
2 Funkcionalna kontrola ročnih javljalnikov	●	●	2 Kontrola zamenjav namembnosti prostorov	●	●
6.8 Javljalniki požara			3 Funkcionalna kontrola gretja prostora	●	●
1 Kontrola položaja / smer gledanja javljalnika	●	●	4 Kontrola navodil za rokovanje in plan položajev	●	●
2 Odčitavanje inteligentnih javljalcev (samo posameznih)	●	●	5 Kontrola napisov označevanja instalacije	●	●
3 Kontrola stikov (samo posameznih)	●	●	6 Kontrolo zavesti v knjigo vzdrževanja	●	●
4 Funkcionalna kontrola javljalnikov	●	●			
6.9 Nadzorna centrala					

● = ni potrebno

● = izvajanje vzdrževanja z lastnim osebjem. Potrebno: osebje je usposobljeno za delo z napravo

● = izvajanje vzdrževanja z lastnim osebjem. Potrebno: osebje je usposobljeno in ima ustrezno kvalifikacijo

● = izvajanje vzdrževanja mora izvesti pooblaščen organizacija

Vzdrževalci in inšpektorji ne morejo menjati predpisanih pregledov od pooblaščen organizacije.

Legenda:

k = kvartalna kontrola

l = letna kontrola

Intervali vzdrževanja		k	I	Intervali vzdrževanja		k	I
8.1 Požarna centrala				8.7 Javljanci			
1	Kontrola tipkovnice in zaslona	●	●	1	Kontrola položajev javljalcev	●	●
2	Kontrola tiskalnika	●	●	2	Kontrola pozicije javljalcev	●	●
3	Kontrola linije senzorjev	●	●	3	Kontrola spojev kablov	●	●
4	Kontrola linije napajanja centrale	●	●	4	Kontrola funkcionalnosti javljalcev	●	●
5	Meritve kapacitet baterije centrale	●	●	8.8 Naprave za vsesavanje dima			
6	Merjenje stanja napetosti baterije centrale	●	●	1	Kontrola detektorjev in cevi	●	●
7	Meritve napetosti polnjenja baterij	●	●	2	Kontrola položajev detektorjev	●	●
8	Napetost v stanju mirovanja pri izpadu primarnega toka	●	●	3	Čiščenje detektorjev	●	●
9	Napetost elektrike pri alarmiranju pri izpadu primarnega toka	●	●	4	Kontrola funkcionalnosti detektorjev	●	●
10	Kontrola objemk in spojev	●	●	8.9 Optični in zvočni javljanci			
11	Kontrola starosti baterij (max. 3 leta)	●	●	1	Kontrola funkcionalnosti	●	●
8.2 Vzporedni tablo požarne centrale				8.10 Upravljanje			
1	Kontrola luči	●	●	1	Kontrola upravljanja ventilsko postajo	●	●
2	Kontrola napetosti napajanja	●	●	2	Kontrola upravljanja električnega avtomatskega hranjenja	●	●
8.3 Relejne karte, naslovni moduli				3	Kontrola upravljanja ventilov	●	●
1	Kontrola funkcionalnosti	●	●	4	Kontrola upravljanje alarmiranja	●	●
2	Kontrola kontaktov	●	●	5	Kontrola prenosa alarma in sprejem tehničnih motenj do gasilcev	●	●
8.4 Naprave za avtomatsko pošiljanje							
1	Kontrola funkcionalnosti	●	●				
2	Kontrola napetosti napajanja baterij	●	●	8.11 Kablove			
8.5 Požarni tablo				1	Kontrola položajev in pritrditve kablov	●	●
1	Kontrola dostopnosti nadzorne plošče	●	●	2	Meritve upornosti izolacije na posameznih mestih	●	●
2	Kontrola napetosti napajanja	●	●	3	Kontrola ozemljitve	●	●
3	Kontrola luči in funkcionalnosti	●	●	8.13 Avtomatska vrata med požarnimi sektorji			
8.6 Ročni javljanci				1	Kontrola vrat	●	●
1	Kontrola dostopnosti	●	●	2	Kontrola funkcionalnosti	●	●
2	Kontrola funkcionalnosti	●	●	8.14 Ostalo			
3	Kontrola poškodovanosti	●	●	1	Kontrola načrtov in dokumentacije	●	●
				2	Kontrola prostorov	●	●
				3	Kontrola gretja prostorov	●	●
				4	Kontrola načrta upravljanja in shema naprave	●	●
				5	Kontrola napisnih ploščic	●	●
				6	Kontrolo zapisati v servisno knjigo	●	●

Vsak dan je potrebno izvesti dnevno kontrolo. Dnevna kontrola se lahko preloži maksimalno za 3 dni.

Če je požarna varnost projektirana po VdS in CEA pravilih, ni potrebno izvajanje dnevnih kontrol. Vzdrževanje se izvaja v skladu s pravili VdS CEA / FM / DIN in slovenskimi predpisi za vzdrževanje protipožarne opreme.

- = ni potrebno
- = izvedba del s svojim osebjem. Potrebno: osebje je šolano za upravljanje z napravo
- = vzdrževanje z lastnim osebjem. Potrebno: da je šolano in da ima odgovorno kvalifikacijo
- = vzdrževanje samo iz strani pooblaščenega podjetja

Legenda:

k = kvartalne kontrole I = letne kontrole