



OPOMBE:

Obnova vodovoda na širšem območju Poljan je razpisana v več fazah. V tem PZI je obravnavana le obnova I. faze, letopisa in I. faze, predal del še nedokončan vodovoda obravnavan v PN št. 201V (1999) bo obravnavan v drugi projektni dokumentaciji.

Hidro vseh priključkov so vsi informirani in niso predmet tega PZI in se jih obravnavajo v samostojnih projektih. Vse krogovne hidro vodovodne priključke, ki so že v obratovanju se v ostali obliki sklopa z večjo zakonodajo in razpisni PZI VO-HA določa. Dimenzije priključkov, ki se obravnavajo so informirane (sojerno na podlagi dokumentacije v arhivu JP VO-HA, oz. št. stanovanj v skladu / Sklepa upravnih, sodnih o porabi iz PN ter DOK W 400-1), če so že vgrajene in so ustrezni profilov se za priključke uporabijo obst. zaščitne cevi. Vse priključke mora pred obratovanjem preizkusiti uporabnik, ki tudi določi obseg obratovanja priključkov. Prav tako se ob gradnji jasnega vodovoda določijo tudi točke dimenzije priključnih cevi, ki po montaži ustrezajo predvideni razdalji porabi vode, prostim stikom (DOK) in zbirnim upravljalcem. Obnova priključkov se bo po razpisnem upravljalcu vodovoda. Podatki o globini obstoječih vodovodov na obravnavanem območju so redki, globina ni natančno znana, pred pričetkom gradnje je potrebno z izkopom preveriti globino obst. vodovoda na mestih prevez in po potrebi prilagoditi ravnodu projektiranih obsegov vodovoda NL DN100.

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremenbe:	datum spremembe:
KONO	Grabovičeva ul.30, Ljubljana Tel.: (01) 544 25 25 Fax.: (01) 540 44 99 e-mail: miha@kono-b.si
investitor:	JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. Vodovodna cesta 90 1000 Ljubljana
objekt:	Obnova vodovoda na območju Poljan (Strelška, Roška in Poljska cesta – brez Zemljemarske ulice) – I. faza, I. etapa; II. faza IZSEK (Strossmayerjeva med Ul. talcev in Strelško)
vrsta projekta:	PZI – Projekt za izvedbo
vrsta načrta:	3/2 – Načrt vodovoda
vsebina risbe:	VZDOLŽNI PROFIL VODOVODOV "Ib" in IV oba NL DN100 (izsek 2020)
odg. vodja projekta:	Beno Kočvar, kom.inž. IDEN.ST.: G-9085
odg. projektant:	Beno Kočvar, kom.inž. IDEN.ST.: G-9085
proj. sodelavci:	
št. načrta:	1411V/10-2-2019
merilo:	1:500/50
datum:	april 2015, januar 2020
št. risbe:	3/2.5.1