

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/69	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/69	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/69	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/69	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/69	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	493	uS/cm	<2500
2026/69	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/69	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/69	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/69	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	9,1	°C	ni mej
2026/69	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/69	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/77	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/77	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/77	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/77	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/77	06.01.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	9,1	°C	ni mej
2026/76	06.01.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/76	06.01.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/76	06.01.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/76	06.01.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/76	06.01.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/79	06.01.2026 07:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/79	06.01.2026 07:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/79	06.01.2026 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/79	06.01.2026 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/79	06.01.2026 07:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/78	06.01.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/78	06.01.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/78	06.01.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/78	06.01.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/78	06.01.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	8,7	°C	ni mej
2026/68	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/68	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/68	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/68	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/68	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	488	uS/cm	<2500
2026/68	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/68	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/68	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/68	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/68	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/68	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/75	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/75	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/75	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/75	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/75	06.01.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/169	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/169	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/169	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/169	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/169	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	487	uS/cm	<2500
2026/169	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/169	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/169	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/169	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/169	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/169	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/188	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/188	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/188	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/188	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/188	08.01.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/189	08.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/189	08.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/189	08.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/189	08.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/189	08.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,1	°C	ni mej
2026/216	09.01.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/216	09.01.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/216	09.01.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/216	09.01.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/216	09.01.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/246	12.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/246	12.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/246	12.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/246	12.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/246	12.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/247	12.01.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/247	12.01.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/247	12.01.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/247	12.01.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/247	12.01.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/301	13.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/301	13.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/301	13.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/301	13.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL	<100
2026/301	13.01.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/331	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/331	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/331	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/331	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/331	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	492	uS/cm	<2500
2026/331	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/331	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/331	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/331	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Prosti klor	0,34	mg/L	ni mej
2026/331	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/331	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/331	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/345	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/345	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/345	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Prosti klor	0,34	mg/L	ni mej
2026/345	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/345	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/345	14.01.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/330	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/330	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/330	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/330	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/330	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	485	uS/cm	<2500
2026/330	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/330	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/330	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/330	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	9,3	°C	ni mej
2026/330	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/330	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/344	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/344	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/344	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/344	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/344	14.01.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	9,3	°C	ni mej
2026/616	26.01.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/616	26.01.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/616	26.01.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/616	26.01.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/616	26.01.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/617	26.01.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/617	26.01.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/617	26.01.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/617	26.01.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/617	26.01.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/656	27.01.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/656	27.01.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/656	27.01.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/656	27.01.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/656	27.01.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/658	27.01.2026 10:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/658	27.01.2026 10:15:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/658	27.01.2026 10:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe

2026/658	27.01.2026 10:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/658	27.01.2026 10:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	8,1	°C	ni mej
2026/689	28.01.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Nitrat	17,1	mg/L	<50
2026/689	28.01.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	7,4	°C	ni mej
2026/689	28.01.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/689	28.01.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/712	28.01.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/712	28.01.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/712	28.01.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	30	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/712	28.01.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	24	cfu/mL	<100
2026/712	28.01.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	7,4	°C	ni mej
2026/805	02.02.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/805	02.02.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/805	02.02.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	214	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/805	02.02.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	42	cfu/mL	<100
2026/805	02.02.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	8,6	°C	ni mej
2026/851	03.02.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/851	03.02.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/851	03.02.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/851	03.02.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/851	03.02.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/852	03.02.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/852	03.02.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/852	03.02.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/852	03.02.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/852	03.02.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/836	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/836	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/836	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/836	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/836	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	484	uS/cm	<2500
2026/836	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/836	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/836	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/836	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,5	°C	ni mej
2026/836	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/836	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/843	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/843	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/843	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/843	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/843	03.02.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,5	°C	ni mej
2026/835	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/835	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/835	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/835	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/835	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	485	uS/cm	<2500
2026/835	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/835	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/835	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/835	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	8,4	°C	ni mej
2026/835	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/835	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/842	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/842	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/842	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/842	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/842	03.02.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	8,4	°C	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	1H-benzotriazol	0,024	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10

2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Aluminij	<0.9	ug/L	<200
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Baker	0,00095	mg/L	<2.0
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Bor	0,02	mg/L	<1.5
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Cianazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Diflufenikan	<0.006	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Dimetoat	<0.001	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	482	uS/cm	<2500
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Flufenacet	<0.003	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Fosfat-orto	<0.006	mg/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Glufozinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Hidrogenkarbonati	310	mg/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Imidakloprid	<0.003	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Kalcij	77	mg/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Kalij	1,2	mg/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Klorid	7,7	mg/L	<250
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Krom	0,51	ug/L	<50
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Krom (VI)	<10	ug/L	<50
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Magnezij	16	mg/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	m-Alkaliteta	5	mmol/L	ni mej

2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Mangan	0,1	ug/L	<50
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	MCPD	<0.013	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Metaflumizon	<0.01	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Molibden	<0.1	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Monobromooctetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Monoklorooctetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	0,05	NTU	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Natrij	8	mg/L	<200
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Nitrat	14	mg/L	<50
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Nitrat/50+nitrit/3	0,281	mg/L	<1
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit	0,0023	mg/L	<0.50
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Pendimetalin	<0.001	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	0,0011	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	0,0012	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Perfluorodekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	0,00062	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Perfluorooktanojska kislina (PFOA)	0,00056	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Pinoksaden	<0.007	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Piridat-M	<0.005	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Pirimikarb	<0.009	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Selen	0,12	ug/L	<20
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Skupna trdota	14,5	°N	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	S-metolaklor	<0.03	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Sulfat	12	mg/L	<250
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Tebukonazol	<0.01	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	7,9	°C	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej

2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Tiaklopid	<0.007	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Triasulfuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Trikloroacetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Uran	0,4	ug/L	<30
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Železo	<40	ug/L	<200
2026/867	05.02.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/1115	11.02.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1115	11.02.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1115	11.02.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1115	11.02.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1115	11.02.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	8,8	°C	ni mej
2026/1116	11.02.2026 10:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1116	11.02.2026 10:15:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1116	11.02.2026 10:15:00	E2 - Šentvid	Prosti klor	0,3	mg/L	ni mej
2026/1116	11.02.2026 10:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1116	11.02.2026 10:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1116	11.02.2026 10:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	8,6	°C	ni mej
2026/1119	11.02.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1119	11.02.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1119	11.02.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1119	11.02.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1119	11.02.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/1118	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1118	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1118	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	37	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1118	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1118	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	6,9	°C	ni mej
2026/1123	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/1123	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1123	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1123	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1123	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	478	uS/cm	<2500
2026/1123	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1123	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1123	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/1123	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	6,9	°C	ni mej
2026/1123	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1123	11.02.2026 12:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1153	12.02.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1153	12.02.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1153	12.02.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1153	12.02.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL	<100
2026/1153	12.02.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	8,9	°C	ni mej
2026/1154	12.02.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1154	12.02.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1154	12.02.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/1154	12.02.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1154	12.02.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1154	12.02.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	6,1	°C	ni mej
2026/1196	13.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1196	13.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1196	13.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1196	13.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/1196	13.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	18,3	°C	ni mej
2026/1253	16.02.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1253	16.02.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1253	16.02.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1253	16.02.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1253	16.02.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/1254	16.02.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1254	16.02.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0

2026/1254	16.02.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1254	16.02.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1254	16.02.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/1288	17.02.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1288	17.02.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1288	17.02.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1288	17.02.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1288	17.02.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/1565	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/1565	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1565	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1565	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1565	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	484	uS/cm	<2500
2026/1565	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1565	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1565	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1565	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/1565	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1565	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1574	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1574	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1574	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1574	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1574	25.02.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/1575	25.02.2026 09:45:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1575	25.02.2026 09:45:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1575	25.02.2026 09:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1575	25.02.2026 09:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1575	25.02.2026 09:45:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/1547	25.02.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Nitrat	15,5	mg/L	<50
2026/1547	25.02.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	9,4	°C	ni mej
2026/1547	25.02.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/1547	25.02.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/1591	25.02.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1591	25.02.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1591	25.02.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1591	25.02.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1591	25.02.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	9,4	°C	ni mej
2026/1642	27.02.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1642	27.02.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1642	27.02.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1642	27.02.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1642	27.02.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/1682	02.03.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1682	02.03.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1682	02.03.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1682	02.03.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1682	02.03.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/1680	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1680	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1680	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	70	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1680	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	26	cfu/mL	<100
2026/1680	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/1684	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/1684	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1684	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1684	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1684	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	482	uS/cm	<2500
2026/1684	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1684	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1684	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1684	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/1684	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1684	02.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1736	03.03.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1736	03.03.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1736	03.03.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1736	03.03.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1736	03.03.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/1737	03.03.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1737	03.03.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0

2026/1737	03.03.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1737	03.03.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1737	03.03.2026 08:45:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/1721	03.03.2026 11:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1721	03.03.2026 11:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1721	03.03.2026 11:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1721	03.03.2026 11:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1721	03.03.2026 11:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/1720	03.03.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1720	03.03.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1720	03.03.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1720	03.03.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1720	03.03.2026 11:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/1843	06.03.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1843	06.03.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1843	06.03.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1843	06.03.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1843	06.03.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/2022	12.03.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2022	12.03.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2022	12.03.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2022	12.03.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2022	12.03.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/2012	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2012	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2012	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2012	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2012	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	485	uS/cm	<2500
2026/2012	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2012	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2012	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2012	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	5,8	°C	ni mej
2026/2012	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2012	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2024	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2024	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2024	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2024	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2024	12.03.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	5,8	°C	ni mej
2026/2023	12.03.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2023	12.03.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2023	12.03.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2023	12.03.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2023	12.03.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	8,6	°C	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Bromid	0,02	mg/L	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	487	uS/cm	<2500
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Hidrogenkarbonat	306	mg/L	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Kalcij	84	mg/L	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Kalij	1,3	mg/L	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Klorid	9,36	mg/L	<250
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Magnezij	18	mg/L	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Natrij	9	mg/L	<200
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Nitrat	15,2	mg/L	<50
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Razlika ekvivalentov ionov	-4,9	%	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Skupna trdota (izračun)	15,9	°N	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Sulfat	13,5	mg/L	<250
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Volumen-alkaliteta	5,02	mL	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Vsota anionov (izračun)	5,8	mekv/L	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Vsota kationov (izračun)	6,1	mekv/L	ni mej
2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20

2026/2148	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/2158	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2158	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2158	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2158	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2158	18.03.2026 07:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Bromid	0,02	mg/L	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	500	uS/cm	<2500
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Hidrogenkarbonat	312	mg/L	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Kalcij	83	mg/L	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Kalij	1,6	mg/L	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Klorid	10,3	mg/L	<250
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Magnezij	17	mg/L	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Natrij	9,7	mg/L	<200
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Nitrat	15,6	mg/L	<50
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Razlika ekvivalentov ionov	-1,7	%	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Skupna trdota (izračun)	15,5	°N	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Sulfat	13,7	mg/L	<250
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Volumen-alkaliteta	5,12	mL	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Vsota anionov (izračun)	5,9	mekv/L	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Vsota kationov (izračun)	6	mekv/L	ni mej
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/2149	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/2159	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2159	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2159	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2159	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2159	18.03.2026 07:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/2160	18.03.2026 07:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2160	18.03.2026 07:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2160	18.03.2026 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	57	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2160	18.03.2026 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	60	cfu/mL	<100
2026/2160	18.03.2026 07:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/2161	18.03.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2161	18.03.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2161	18.03.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2161	18.03.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2161	18.03.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/2261	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/2261	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2261	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2261	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2261	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	492	uS/cm	<2500
2026/2261	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2261	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2261	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2261	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/2261	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2261	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2265	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2265	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2265	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2265	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2265	23.03.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/2329	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Nitrat	15,2	mg/L	<50
2026/2329	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2329	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/2329	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/2341	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/2341	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/2341	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2341	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2341	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	484	uS/cm	<2500
2026/2341	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2341	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2341	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2341	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2341	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2341	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2348	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2348	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2348	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2348	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2348	25.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2391	27.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2391	27.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2391	27.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2391	27.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2391	27.03.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/2440	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2440	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2440	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Prosti klor	0,32	mg/L	ni mej
2026/2440	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2440	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2440	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2445	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004	-	ni mej
2026/2445	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2445	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2445	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2445	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	493	uS/cm	<2500
2026/2445	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2445	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2445	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/2445	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Prosti klor	0,32	mg/L	ni mej
2026/2445	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2445	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2445	30.03.2026 09:55:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2534	01.04.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2534	01.04.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2534	01.04.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2534	01.04.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2534	01.04.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/2616	03.04.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2616	03.04.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2616	03.04.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	21	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2616	03.04.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/2616	03.04.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/2639	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2639	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2639	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2639	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2639	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2671	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	-	ni mej
2026/2671	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2671	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2671	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	489	uS/cm	<2500
2026/2671	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2671	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2671	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2671	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2671	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2671	07.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2661	07.04.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2661	07.04.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2661	07.04.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2661	07.04.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2661	07.04.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/2662	07.04.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2662	07.04.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2662	07.04.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe

2026/2662	07.04.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2662	07.04.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/2752	09.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2752	09.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2752	09.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	63	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2752	09.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL	<100
2026/2752	09.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/2753	09.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2753	09.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2753	09.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2753	09.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2753	09.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,3	°C	ni mej
2026/2839	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2839	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2839	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2839	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,44	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2839	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	488	uS/cm	<2500
2026/2839	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2839	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2839	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/2839	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/2839	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2839	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2859	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2859	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2859	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2859	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2859	13.04.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/3005	16.04.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Nitrat	15,1	mg/L	<50
2026/3005	16.04.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	15,3	°C	ni mej
2026/3005	16.04.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/3005	16.04.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/3011	16.04.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3011	16.04.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3011	16.04.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3011	16.04.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/3011	16.04.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	15,3	°C	ni mej
2026/3014	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3014	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3014	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/3014	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3014	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3014	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/3037	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/3037	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3037	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3037	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3037	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	485	uS/cm	<2500
2026/3037	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3037	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3037	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/3037	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/3037	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/3037	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3037	16.04.2026 12:00:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3172	20.04.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3172	20.04.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3172	20.04.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3172	20.04.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3172	20.04.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/3171	20.04.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3171	20.04.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3171	20.04.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3171	20.04.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3171	20.04.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/3121	22.04.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3121	22.04.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3121	22.04.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3121	22.04.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3121	22.04.2026 11:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/3153	24.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/3153	24.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3153	24.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3153	24.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3153	24.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/3152	24.04.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3152	24.04.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3152	24.04.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3152	24.04.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3152	24.04.2026 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/3374	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/3374	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3374	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3374	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3374	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	481	uS/cm	<2500
2026/3374	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3374	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3374	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/3374	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	15,7	°C	ni mej
2026/3374	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3374	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3384	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3384	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3384	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3384	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3384	29.04.2026 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	15,7	°C	ni mej
2026/3385	29.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3385	29.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3385	29.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Prosti klor	0,3	mg/L	ni mej
2026/3385	29.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3385	29.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3385	29.04.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/3407	30.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3407	30.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3407	30.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3407	30.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3407	30.04.2026 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/3430	04.05.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3430	04.05.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3430	04.05.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3430	04.05.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3430	04.05.2026 08:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/3416	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/3416	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3416	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3416	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3416	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	484	uS/cm	<2500
2026/3416	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3416	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3416	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/3416	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,1	°C	ni mej
2026/3416	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3416	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3429	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3429	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3429	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	15	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3429	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	15	cfu/mL	<100
2026/3429	04.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,1	°C	ni mej
2026/3419	04.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3419	04.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3419	04.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3419	04.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3419	04.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/3418	04.05.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3418	04.05.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3418	04.05.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3418	04.05.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3418	04.05.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/3475	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3475	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3475	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3475	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/3475	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/3502	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/3502	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3502	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3502	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3502	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	485	uS/cm	<2500
2026/3502	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3502	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3502	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3502	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/3502	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3502	05.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3542	06.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3542	06.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3542	06.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3542	06.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3542	06.05.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	15,3	°C	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	17 alfa-Etinilestradiol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	17 beta-Estradiol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	1H-benzotriazol	0,022	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2,4,6-Triklorofenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2,4-Diklorofenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2,4-Dimetilfenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2,4-Dinitrofenol	<0.2	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2-Klorofenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2-Metil-4,6-dinitrofenol	<0.06	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2-Metilfenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2-Metoksifenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	2-Nitrofenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	3,5-Dimetilfenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	3-Metilfenol + 4-Metilfenol	<0.06	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol	0,27	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol dietoksilat	<0.25	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol monoetoksilat	<0.25	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	4-Kloro-3-metilfenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	4-Nitrofenol	<0.06	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	4-Nonilfenol	<0.25	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	4-Nonilfenol dietoksilat (mešanica razvejanih izomerov)	<0.25	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	4-Nonilfenol monoetoksilat (mešanica razvejanih izomerov)	<0.25	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Aluminij	1,1	ug/L	<200
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Atenolol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Azitromicin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Baker	0,0014	mg/L	<2.0

2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Benzil butil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Benzo(a)piren	<0.004	ug/L	<0.010
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Benzo(b)fluoranten	<0.005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Benzo(ghi)perilen	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Benzo(k)fluoranten	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Betaksolol	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Bezafibrat	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Bisfenol A	<0.25	ug/L	<2.5
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Bor	0,022	mg/L	<1.5
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Boskalid	<0.006	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Cianazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Di-(2-etilheksil)-ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Dibutil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Dietil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Dietilstilbestrol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Diflufenikan	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Diklofenak	<0.012	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Dimetil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Dimetoat	<0.001	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Di-n-oktil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Dinonil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Dioktil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	480	uS/cm	<2500
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Epoksikonazol	<0.002	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Eritromicin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Estriol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Estron	<0.004	ug/L	<ni mej>
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Fenofibrat	<0.010	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Fenol	<5	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Fenolne snovi-skupne	<5	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Fenoterol	<0.003	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Flufenacet	<0.003	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Fosfat-orto	<0.006	mg/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Gemfibrozil	<0.005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Hidrogenkarbonati	310	mg/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Ibuprofen	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Imidakloprid	<0.003	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Indometacin	<0.005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Izoksafutol	<0.003	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Kalcij	80	mg/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Kalij	1,3	mg/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Karbamazepin	<0.006	ug/L	ni mej

2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Karbendazim	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Ketoprofen	<0.005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Klaritromicin	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Klofibrinska kislina	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Kloramfenikol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Klorid	9,1	mg/L	<250
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Klorotalonil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Klorotetraciklin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Kodein	<0.017	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Kofein	<0.017	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Krom	0,52	ug/L	<50
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Krom (VI)	<10	ug/L	<50
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Magnezij	17	mg/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	m-Alkaliteta	5,1	mmol/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Mangan	<0.1	ug/L	<50
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Metaflumizon	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Metoprolol	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Metosulam	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Molibden	0,19	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Motnost	<0.1	NTU	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Naproksen	<0.009	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Natrij	8,6	mg/L	<200
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Nitrat	15	mg/L	<50
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Nitrat/50+nitrit/3	0,3	mg/L	<1
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Nitrit	<0.001	mg/L	<0.50
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Oksitetraciklin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Paracetamol	<0.010	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Pendimetalin	<0.001	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	penicilin G	<0.021	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Pentaklorofenol	<0.06	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	0,0011	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	0,00082	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluorohexanojska kislina (PFHxA)	<0.0005	ug/L	ni mej

2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluorononansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluorooktanojska kislina (PFOA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Pinoksaden	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Piridat-M	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Pirimikarb	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Propifenazon	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Propranolol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Salbutamol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Salicilna kislina	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Selen	<0.1	ug/L	<20
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Skupna trdota	15	°N	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	S-metolaklor	<0.03	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Sotalol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Sulfadiazin	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Sulfadoksin	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Sulfamerazin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Sulfametoksazol	<0.006	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Sulfat	13	mg/L	<250
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Sulfatiazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Tamoksifen	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Tebukonazol	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Teofilin	<0.02	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Terbutalin	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Testosteron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Tetraciklin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Tiaklopid	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Tiametoksam	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Triasulfuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Tributilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Triizobutilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Triizopropilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Trikloroetilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Trikloropropilfosfat	<0.2	ug/L	ni mej
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Trikloran	<0.03	ug/L	ni mej

2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Trimetoprim	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Uran	0,39	ug/L	<30
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Vsota 20 PFAS	<0,03	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Železo	<40	ug/L	<200
2026/3477	07.05.2026 10:43:40	E2 - Šentvid	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/3606	07.05.2026 11:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3606	07.05.2026 11:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3606	07.05.2026 11:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	30	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3606	07.05.2026 11:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3606	07.05.2026 11:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/3645	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3645	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3645	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Prosti klor	0,28	mg/L	ni mej
2026/3645	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3645	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL	<100
2026/3645	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	15,5	°C	ni mej
2026/3783	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/3783	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3783	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3783	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3783	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	484	uS/cm	<2500
2026/3783	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3783	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3783	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/3783	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Prosti klor	0,28	mg/L	ni mej
2026/3783	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	15,5	°C	ni mej
2026/3783	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3783	12.05.2026 10:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3691	15.05.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3691	15.05.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3691	15.05.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3691	15.05.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/3691	15.05.2026 07:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	16,8	°C	ni mej
2026/3686	15.05.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3686	15.05.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3686	15.05.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3686	15.05.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3686	15.05.2026 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/3949	19.05.2026 11:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3949	19.05.2026 11:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3949	19.05.2026 11:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3949	19.05.2026 11:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3949	19.05.2026 11:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/3948	19.05.2026 11:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3948	19.05.2026 11:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3948	19.05.2026 11:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3948	19.05.2026 11:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3948	19.05.2026 11:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/4003	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Nitrat	14,7	mg/L	<50
2026/4003	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,1	°C	ni mej
2026/4003	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/4003	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/4024	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4024	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4024	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4024	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4024	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,1	°C	ni mej
2026/4035	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/4035	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4035	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4035	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	479	uS/cm	<2500
2026/4035	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4035	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4035	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/4035	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,1	°C	ni mej
2026/4035	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej

2026/4035	21.05.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4041	22.05.2026 11:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4041	22.05.2026 11:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4041	22.05.2026 11:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4041	22.05.2026 11:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4041	22.05.2026 11:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/4194	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4194	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4194	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4194	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4194	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/4228	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/4228	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4228	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4228	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	480	uS/cm	<2500
2026/4228	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4228	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4228	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/4228	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/4228	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4228	28.05.2026 09:15:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4265	29.05.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4265	29.05.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4265	29.05.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4265	29.05.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4265	29.05.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	19,1	°C	ni mej
2026/4266	29.05.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4266	29.05.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4266	29.05.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4266	29.05.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	21	cfu/mL	<100
2026/4266	29.05.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,1	°C	ni mej
2026/4323	01.06.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4323	01.06.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4323	01.06.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4323	01.06.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4323	01.06.2026 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	16,4	°C	ni mej
2026/4325	01.06.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4325	01.06.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4325	01.06.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4325	01.06.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4325	01.06.2026 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/4324	01.06.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4324	01.06.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4324	01.06.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4324	01.06.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4324	01.06.2026 10:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/4322	01.06.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4322	01.06.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4322	01.06.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	24	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4322	01.06.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	29	cfu/mL	<100
2026/4322	01.06.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	20,7	°C	ni mej
2026/4361	02.06.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4361	02.06.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4361	02.06.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4361	02.06.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4361	02.06.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/4461	04.06.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4461	04.06.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4461	04.06.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4461	04.06.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4461	04.06.2026 10:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	15,7	°C	ni mej
2026/4462	04.06.2026 10:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4462	04.06.2026 10:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4462	04.06.2026 10:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4462	04.06.2026 10:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4462	04.06.2026 10:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	16,5	°C	ni mej
2026/4477	05.06.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4477	05.06.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4477	05.06.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4477	05.06.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4477	05.06.2026 06:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	17,9	°C	ni mej

2026/4831	16.06.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4831	16.06.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4831	16.06.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4831	16.06.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4831	16.06.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/4832	16.06.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4832	16.06.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4832	16.06.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4832	16.06.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4832	16.06.2026 08:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/4710	16.06.2026 09:05:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4710	16.06.2026 09:05:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4710	16.06.2026 09:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4710	16.06.2026 09:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4710	16.06.2026 09:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/4712	16.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4712	16.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4712	16.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	12	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4712	16.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4712	16.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode		°C	ni mej
2026/4709	16.06.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4709	16.06.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4709	16.06.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Prosti klor	0,29	mg/L	ni mej
2026/4709	16.06.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4709	16.06.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4709	16.06.2026 09:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	18,4	°C	ni mej
2026/4708	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4708	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4708	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	30	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4708	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	12	cfu/mL	<100
2026/4708	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	15,8	°C	ni mej
2026/4829	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/4829	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4829	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4829	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	480	uS/cm	<2500
2026/4829	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4829	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4829	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/4829	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	15,8	°C	ni mej
2026/4829	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4829	16.06.2026 10:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4733	17.06.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4733	17.06.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4733	17.06.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4733	17.06.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4733	17.06.2026 08:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	14,5	°C	ni mej
2026/4956	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4956	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4956	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4956	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4956	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	16,9	°C	ni mej
2026/4963	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/4963	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4963	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4963	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	479	uS/cm	<2500
2026/4963	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4963	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4963	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4963	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	16,9	°C	ni mej
2026/4963	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4963	22.06.2026 08:00:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4942	22.06.2026 08:55:00	E2 - Šentvid	Nitrat	14,4	mg/L	<50
2026/4942	22.06.2026 08:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/4942	22.06.2026 08:55:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/4942	22.06.2026 08:55:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/4949	22.06.2026 08:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4949	22.06.2026 08:55:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4949	22.06.2026 08:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4949	22.06.2026 08:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4949	22.06.2026 08:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/4957	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/4957	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4957	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4957	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4957	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/4964	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/4964	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4964	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4964	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	478	uS/cm	<2500
2026/4964	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4964	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4964	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4964	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/4964	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4964	22.06.2026 09:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4958	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4958	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4958	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	116	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4958	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	36	cfu/mL	<100
2026/4958	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/4965	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/4965	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4965	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4965	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	479	uS/cm	<2500
2026/4965	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4965	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4965	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4965	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/4965	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4965	22.06.2026 09:20:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5089	30.06.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5089	30.06.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5089	30.06.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	64	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5089	30.06.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5089	30.06.2026 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura vode	20,8	°C	ni mej