| Lab. št. | Datum odvzema | Območje | Parameter | Rezultat | Enota | Mejna vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/525 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0007 | | ni mej |
| 2026/525 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/525 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/525 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,82 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/525 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 404 | uS/cm | <2500 |
| 2026/525 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/525 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/525 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,6 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/525 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,19 | mg/L | ni mej |
| 2026/525 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,8 | °C | ni mej |
| 2026/525 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/525 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/533 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/533 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/533 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,19 | mg/L | ni mej |
| 2026/533 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/533 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/533 | 22.01.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,8 | °C | ni mej |
| 2026/523 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0007 | | ni mej |
| 2026/523 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/523 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/523 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,89 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/523 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 406 | uS/cm | <2500 |
| 2026/523 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/523 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/523 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,6 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/523 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/523 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 7,8 | °C | ni mej |
| 2026/523 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/523 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/531 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/531 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/531 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/531 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/531 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/531 | 22.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 7,8 | °C | ni mej |
| 2026/524 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0006 | | ni mej |
| 2026/524 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/524 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/524 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,87 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/524 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 405 | uS/cm | <2500 |
| 2026/524 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/524 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/524 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,6 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/524 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,12 | mg/L | ni mej |
| 2026/524 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 8,3 | °C | ni mej |
| 2026/524 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/524 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/532 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/532 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/532 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,12 | mg/L | ni mej |
| 2026/532 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/532 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/532 | 22.01.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 8,3 | °C | ni mej |
| 2026/530 | 22.01.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/530 | 22.01.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/530 | 22.01.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,05 | mg/L | ni mej |
| 2026/530 | 22.01.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/530 | 22.01.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/530 | 22.01.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 12,3 | °C | ni mej |
| 2026/707 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0009 | | ni mej |
| 2026/707 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/707 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/707 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,91 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/707 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 400 | uS/cm | <2500 |
| 2026/707 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/707 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/707 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,5 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/707 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,02 | mg/L | ni mej |
| 2026/707 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 6,7 | °C | ni mej |
| 2026/707 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/707 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/715 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/715 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/715 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,02 | mg/L | ni mej |
| 2026/715 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/715 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/715 | 28.01.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 6,7 | °C | ni mej |
| 2026/708 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0009 | | ni mej |
| 2026/708 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/708 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/708 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,93 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/708 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 395 | uS/cm | <2500 |
| 2026/708 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/708 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/708 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,5 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/708 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,04 | mg/L | ni mej |
| 2026/708 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 8,6 | °C | ni mej |
| 2026/708 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/708 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/716 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/716 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/716 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,04 | mg/L | ni mej |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/716 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/716 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/716 | 28.01.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 8,6 | °C | ni mej |
| 2026/717 | 28.01.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/717 | 28.01.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/717 | 28.01.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,03 | mg/L | ni mej |
| 2026/717 | 28.01.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | 242 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/717 | 28.01.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | 179 | cfu/mL | <100 |
| 2026/717 | 28.01.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 8,8 | °C | ni mej |
| 2026/777 | 30.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/777 | 30.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/777 | 30.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/777 | 30.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/777 | 30.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/777 | 30.01.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 5,8 | °C | ni mej |
| 2026/778 | 30.01.2026 09:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/778 | 30.01.2026 09:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/778 | 30.01.2026 09:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,11 | mg/L | ni mej |
| 2026/778 | 30.01.2026 09:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/778 | 30.01.2026 09:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/778 | 30.01.2026 09:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 7,9 | °C | ni mej |
| 2026/1298 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1298 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1298 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,07 | mg/L | ni mej |
| 2026/1298 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1298 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/1298 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 8,2 | °C | ni mej |
| 2026/1303 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,001 | | ni mej |
| 2026/1303 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/1303 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1303 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,91 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1303 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 396 | uS/cm | <2500 |
| 2026/1303 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/1303 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/1303 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,7 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/1303 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,07 | mg/L | ni mej |
| 2026/1303 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 8,2 | °C | ni mej |
| 2026/1303 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/1303 | 17.02.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1300 | 17.02.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1300 | 17.02.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1300 | 17.02.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,16 | mg/L | ni mej |
| 2026/1300 | 17.02.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1300 | 17.02.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/1300 | 17.02.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,8 | °C | ni mej |
| 2026/1295 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1295 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1295 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1295 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,23 | mg/L | ni mej |
| 2026/1295 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1295 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/1295 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,6 | °C | ni mej |
| 2026/1299 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0009 | | ni mej |
| 2026/1299 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/1299 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1299 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,89 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1299 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 398 | uS/cm | <2500 |
| 2026/1299 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/1299 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/1299 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,5 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/1299 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,23 | mg/L | ni mej |
| 2026/1299 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,6 | °C | ni mej |
| 2026/1299 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/1299 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1305 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Aluminij | 33 | ug/L | <200 |
| 2026/1305 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,23 | mg/L | ni mej |
| 2026/1305 | 17.02.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,6 | °C | ni mej |
| 2026/1536 | 24.02.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1536 | 24.02.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1536 | 24.02.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,02 | mg/L | ni mej |
| 2026/1536 | 24.02.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1536 | 24.02.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/1536 | 24.02.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 8,7 | °C | ni mej |
| 2026/1626 | 26.02.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1626 | 26.02.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1626 | 26.02.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/1626 | 26.02.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1626 | 26.02.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/1626 | 26.02.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,4 | °C | ni mej |
| 2026/1625 | 26.02.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1625 | 26.02.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1625 | 26.02.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/1625 | 26.02.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1625 | 26.02.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | 12 | cfu/mL | <100 |
| 2026/1625 | 26.02.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,9 | °C | ni mej |
| 2026/1621 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0005 | | ni mej |
| 2026/1621 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/1621 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1621 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,91 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1621 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 382 | uS/cm | <2500 |
| 2026/1621 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/1621 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/1621 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/1621 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,05 | mg/L | ni mej |
| 2026/1621 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 12 | °C | ni mej |
| 2026/1621 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/1621 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1627 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1627 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1627 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,05 | mg/L | ni mej |
| 2026/1627 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1627 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/1627 | 26.02.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 12 | °C | ni mej |
| 2026/1624 | 26.02.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1624 | 26.02.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1624 | 26.02.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,03 | mg/L | ni mej |
| 2026/1624 | 26.02.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1624 | 26.02.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/1624 | 26.02.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,5 | °C | ni mej |
| 2026/1966 | 11.03.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1966 | 11.03.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1966 | 11.03.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,07 | mg/L | ni mej |
| 2026/1966 | 11.03.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1966 | 11.03.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/1966 | 11.03.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,9 | °C | ni mej |
| 2026/2113 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2113 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2113 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,14 | mg/L | ni mej |
| 2026/2113 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2113 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/2113 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,2 | °C | ni mej |
| 2026/2126 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,001 | | ni mej |
| 2026/2126 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/2126 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2126 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,93 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2126 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 393 | uS/cm | <2500 |
| 2026/2126 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/2126 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/2126 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,6 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/2126 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,14 | mg/L | ni mej |
| 2026/2126 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,2 | °C | ni mej |
| 2026/2126 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/2126 | 17.03.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2115 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2115 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2115 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/2115 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2115 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/2115 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,6 | °C | ni mej |
| 2026/2127 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0011 | | ni mej |
| 2026/2127 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/2127 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2127 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,93 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2127 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 393 | uS/cm | <2500 |
| 2026/2127 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/2127 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/2127 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/2127 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/2127 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,6 | °C | ni mej |
| 2026/2127 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/2127 | 17.03.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2116 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2116 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2116 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/2116 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2116 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | 12 | cfu/mL | <100 |
| 2026/2116 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,7 | °C | ni mej |
| 2026/2128 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,001 | | ni mej |
| 2026/2128 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/2128 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2128 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,94 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2128 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 393 | uS/cm | <2500 |
| 2026/2128 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/2128 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/2128 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,9 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/2128 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/2128 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,7 | °C | ni mej |
| 2026/2128 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/2128 | 17.03.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2114 | 17.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2114 | 17.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2114 | 17.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2114 | 17.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,22 | mg/L | ni mej |
| 2026/2114 | 17.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2114 | 17.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/2114 | 17.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10 | °C | ni mej |
| 2026/2118 | 17.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Aluminij | 21 | ug/L | <200 |
| 2026/2118 | 17.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,22 | mg/L | ni mej |
| 2026/2118 | 17.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10 | °C | ni mej |
| 2026/2117 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2117 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2117 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,2 | mg/L | ni mej |
| 2026/2117 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2117 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/2117 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,1 | °C | ni mej |
| 2026/2129 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0012 | | ni mej |
| 2026/2129 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/2129 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2129 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 1,02 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2129 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 392 | uS/cm | <2500 |
| 2026/2129 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/2129 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/2129 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,7 | - | 6.5-9.5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2129 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,2 | mg/L | ni mej |
| 2026/2129 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,1 | °C | ni mej |
| 2026/2129 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/2129 | 17.03.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2449 | 30.03.2026 09:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2449 | 30.03.2026 09:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2449 | 30.03.2026 09:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,04 | mg/L | ni mej |
| 2026/2449 | 30.03.2026 09:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2449 | 30.03.2026 09:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/2449 | 30.03.2026 09:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 16,4 | °C | ni mej |
| 2026/2450 | 30.03.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2450 | 30.03.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2450 | 30.03.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,04 | mg/L | ni mej |
| 2026/2450 | 30.03.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2450 | 30.03.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/2450 | 30.03.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 15,8 | °C | ni mej |
| 2026/2443 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0002 | | ni mej |
| 2026/2443 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/2443 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2443 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,95 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2443 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 389 | uS/cm | <2500 |
| 2026/2443 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/2443 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/2443 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,7 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/2443 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/2443 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,1 | °C | ni mej |
| 2026/2443 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/2443 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2451 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2451 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2451 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/2451 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2451 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/2451 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2451 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/2451 | 30.03.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,1 | °C | ni mej |
| 2026/2452 | 30.03.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2452 | 30.03.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2452 | 30.03.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/2452 | 30.03.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2452 | 30.03.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/2452 | 30.03.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,7 | °C | ni mej |
| 2026/2956 | 15.04.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2956 | 15.04.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2956 | 15.04.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,05 | mg/L | ni mej |
| 2026/2956 | 15.04.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2956 | 15.04.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/2956 | 15.04.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 16,3 | °C | ni mej |
| 2026/2955 | 15.04.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2955 | 15.04.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/2955 | 15.04.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,01 | mg/L | ni mej |
| 2026/2955 | 15.04.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/2955 | 15.04.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/2955 | 15.04.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 12,1 | °C | ni mej |
| 2026/3140 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3140 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3140 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/3140 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3140 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3140 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,7 | °C | ni mej |
| 2026/3306 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0007 | | ni mej |
| 2026/3306 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3306 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3306 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,8 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3306 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 395 | uS/cm | <2500 |
| 2026/3306 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/3306 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3306 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,6 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/3306 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/3306 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 12,7 | °C | ni mej |
| 2026/3306 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/3306 | 23.04.2026 08:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3145 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3145 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3145 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/3145 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3145 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3145 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,2 | °C | ni mej |
| 2026/3309 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0011 | | ni mej |
| 2026/3309 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3309 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3309 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,85 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3309 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 389 | uS/cm | <2500 |
| 2026/3309 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/3309 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3309 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,7 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/3309 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/3309 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,7 | °C | ni mej |
| 2026/3309 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/3309 | 23.04.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3143 | 23.04.2026 09:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3143 | 23.04.2026 09:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3143 | 23.04.2026 09:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/3143 | 23.04.2026 09:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3143 | 23.04.2026 09:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3143 | 23.04.2026 09:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,7 | °C | ni mej |
| 2026/3142 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3142 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3142 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/3142 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3142 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3142 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,5 | °C | ni mej |
| 2026/3308 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,001 | | ni mej |
| 2026/3308 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3308 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3308 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,85 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3308 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 387 | uS/cm | <2500 |
| 2026/3308 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/3308 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3308 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,9 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/3308 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/3308 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,5 | °C | ni mej |
| 2026/3308 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/3308 | 23.04.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3144 | 23.04.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3144 | 23.04.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3144 | 23.04.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/3144 | 23.04.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3144 | 23.04.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3144 | 23.04.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,4 | °C | ni mej |
| 2026/3141 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3141 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3141 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3141 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/3141 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3141 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3141 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,5 | °C | ni mej |
| 2026/3146 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Aluminij | 39 | ug/L | <200 |
| 2026/3146 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/3146 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,5 | °C | ni mej |
| 2026/3146 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/3146 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,5 | °C | ni mej |
| 2026/3307 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,00145 | | ni mej |
| 2026/3307 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3307 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,03 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3307 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,88 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3307 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 388 | uS/cm | <2500 |
| 2026/3307 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/3307 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3307 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,7 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/3307 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/3307 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,5 | °C | ni mej |
| 2026/3307 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/3307 | 23.04.2026 11:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 1,1,1-trikloroetan | <0.4 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 1,1,2,2-tetrakloroetan | <0.5 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 1,1,2-trikloroetan | <0.7 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 1,1-dikloroetan | <0.4 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 1,1-dikloroeten | <0.4 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 1,2-dikloroetan | <0.4 | ug/L | <3 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 17 alfa-Etinilestradiol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 17 beta-Estradiol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 1H-benzotriazol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 1-metil-1H-benzotriazol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2,4 - DB | <0.016 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2,4,5-T | <0.010 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2,4,6-Triklorofenol | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2,4-D | <0.015 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2,4-Diklorofenol | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2,4-Dimetilfenol | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2,4-Dinitrofenol | <0.2 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2,4-DP | <0.020 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2,6-diklorobenzamid | <0.006 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2-Klorofenol | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2-Metil-4,6-dinitrofenol | <0.06 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2-Metilfenol | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2-Metoksifenol | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 2-Nitrofenol | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 3,5-Dimetilfenol | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 3-Metilfenol + 4-Metilfenol | <0.06 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol | <0.25 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol dietoksilat | <0.25 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol monoetoksilat | <0.25 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 4-Kloro-3-metilfenol | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 4-metil-1H-benzotriazol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 4-Nitrofenol | <0.06 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 4-Nonilfenol | <0.25 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 4-Nonilfenol dietoksilat (mešanica razvejanih izomerov) | <0.25 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 4-Nonilfenol monoetoksilat (mešanica razvejanih izomerov) | <0.25 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | 5-metil-1H-benzotriazol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Acetoklor | <0.007 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | 29 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Alaklor | <0.007 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Aluminij | 22 | ug/L | <200 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amidosulfuron | <0.013 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Aminometil fosfonska kislina | <0.09 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij | <0.01 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Antimon | <0.05 | ug/L | <10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Arzen | <0.1 | ug/L | <10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Atenolol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Atrazin | <0.007 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Atrazin, Desetil- | <0.009 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Atrazin, Desizopropil- | <0.003 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Azitromicin | <0.020 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Baker | 0,0048 | mg/L | <2.0 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | <0.2 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Bentazon | <0.012 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Benzen | <0.3 | ug/L | <1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Benzil butil ftalat | <0.24 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Benzo(a)piren | <0.004 | ug/L | <0.010 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Benzo(b)fluoranten | <0.005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Benzo(ghi)perilen | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Benzo(k)fluoranten | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Betaksolol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Bezafibrat | <0.006 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Bisfenol A | <0.25 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Bor | 0,0022 | mg/L | <1.5 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Boskalid | <0.006 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Bromacil | <0.008 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Bromat | <3 | ug/L | <10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Bromodiklorometan | 1,2 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik - TOC | 0,71 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Cianazin | <0.009 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Cianid - prosti | <0.3 | ug/L | <50 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Cimoksanil | <0.01 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Di-(2-etilheksil)-ftalat | <0.24 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Dibromoklorometan | <0.3 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Dibromoocetna kislina | <5.0 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Dibutil ftalat | <0.24 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Dietil ftalat | <0.24 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Dietilstilbestrol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Diflufenikan | <0.006 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Dikamba | <0.05 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Diklobenil | <0.03 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Diklofenak | <0.012 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Diklorometan | <0.6 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Dikloroocetna kislina | <5.0 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Dimetenamid | <0.001 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Dimetil ftalat | <0.24 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Dimetoat | <0.001 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Di-n-oktil ftalat | <0.24 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Dinonil ftalat | <0.24 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Dioktil ftalat | <0.24 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Diuron | <0.007 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 380 | uS/cm | <2500 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Epoksikonazol | <0.002 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Eritromicin | <0.020 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Estriol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Estron | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Etilbenzen | <0.3 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Fenofibrat | <0.010 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Fenol | <5 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Fenolne snovi-skupne | <5 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Fenoterol | <0.003 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Fenuron | <0.008 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Flufenacet | <0.003 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Fluorid | <0.05 | mg/L | <1.5 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Foramsulfuron | <0.014 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Fosfat-orto | <0.006 | mg/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Gemfibrozil | <0.005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Glifosat | <0.09 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Glufosinat-amonijeva sol | <0.20 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Heksakloroetan | <0.4 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Hidrogenkarbonati | 270 | mg/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Ibuprofen | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Imidakloprid | <0.003 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Indeno(1,2,3-c,d)piren | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Indometacin | <0.005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Intestinalni enterokoki | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Izoksaflutol | <0.003 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Izoproturon | <0.008 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Jodosulfuron | <0.005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Kadmij | <0.02 | ug/L | <5.0 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Kalcij | 64 | mg/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Kalij | 0,16 | mg/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Karbamazepin | <0.006 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Karbendazim | <0.01 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Ketoprofen | <0.005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Klaritromicin | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Klofibrična kislina | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Kloramfenikol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Klorat | <0.05 | mg/L | <0.25 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Klorfenvinfos | <0.002 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Klorid | 1,5 | mg/L | <250 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Kloridazon | <0.004 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Klorit | <0.05 | mg/L | <0.25 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Klorotalonil | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Klorotetraciklin | <0.020 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Klorotoluron | <0.009 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Klorpirifos-etil | <0.002 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Klorpirifos-metil | <0.003 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Kodein | <0.017 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Kofein | <0.017 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Krom | <0.4 | ug/L | <50 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Krom (VI) | <10 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | kvinoksifen | <0.002 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Linuron | <0.009 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | m,p- Ksilen | <0.3 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Magnezij | 19 | mg/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Malation | <0.006 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | m-Alkaliteta | 4,5 | mmol/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Mandipropamid | <0.01 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Mangan | <0.1 | ug/L | <50 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | MCPA | <0.013 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | MCPB | <0.022 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | MCPP | <0.013 | ug/L | <0.10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Metaflumizon | <0.01 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Metalaksil | <0.001 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Metamitron | <0.005 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Metazaklor | <0.008 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Metoksuron | <0.009 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Metolaklor | <0.011 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Metolaklor-ESA | <0.017 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Metolaklor-OXA | <0.015 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Metoprolol | <0.005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Metosulam | <0.005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Metribuzin | <0.010 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Mezosulfuron | <0.005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Mezotrion | <0.006 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Molibden | ni mej | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Monobromoocetna kislina | <5.0 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Monokloroocetna kislina | <5.0 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Monolinuron | <0.009 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Monuron | <0.010 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | 0,25 | NTU | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | N,N-dietil-m-toluamid | <0.01 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Naproksen | <0.009 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Natrij | 1,2 | mg/L | <200 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nikelj | <0.1 | ug/L | <20 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nikosulfuron | <0.013 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrat | 4 | mg/L | <50 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrat/50+nitrit/3 | 0,08 | mg/L | <1 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit | <0.001 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | o-ksilen | <0.3 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Oksitetraciklin | <0.020 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Okus | brez posebnosti | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Paracetamol | <0.010 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Pendimetalin | <0.001 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | penicilin G | <0.021 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Pentaklorofenol | <0.06 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluorobutanojska kislina (PFBA) | 0,00057 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluorodekanojska kislina (PFDA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluorododekanojska kislina (PFDoA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluorononanojska kislina (PFNA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluorononansulfonska kislina (PFNS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluorooktanojska kislina (PFOA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluoropentanojska kislina (PFPeA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Pesticidi (vsota) | <0.05 | ug/L | <0.50 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Petoksamid | <0.021 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,7 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Pinoksaden | <0.007 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Piridat-M | <0.005 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Pirimikarb | <0.009 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota) | <0.005 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prometrin | <0.010 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Propazin | <0.009 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Propifenazon | <0.009 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Propikonazol | <0.002 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Propranolol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,12 | mg/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosulfokarb | <0.006 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Rimsulfuron | <0.05 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Salbutamol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Salicilna kislina | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Sebutilazin | <0.008 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Selen | <0.1 | ug/L | <20 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Simazin | <0.009 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Skupna trdota | 13 | °N | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | S-metolaklor | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Sotalol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Sulfadiazin | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Sulfadoksin | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Sulfamerazin | <0.010 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Sulfametoksazol | <0.006 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Sulfat | 3,1 | mg/L | <250 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Sulfatiazol | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Svinec | 0,17 | ug/L | <10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Tamoksifen | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Tebukonazol | <0.01 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 15,2 | °C | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Teofilin | <0.02 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Terbutalin | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Terbutilazin | <0.015 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Terbutilazin-desetil | <0.004 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Terbutrin | <0.013 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Testosteron | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Tetraciklin | <0.020 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) | <0.5 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Tetrakloroeten+trikloroeten | <0.5 | ug/L | <10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Tetraklorometan | <0.4 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Tiakloprid | <0.007 | ug/L | ni mej |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Tiametoksam | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Toluen | <0.3 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Triasulfuron | <0.010 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Tribenuron-metil | <0.06 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Tribromometan (bromoform) | <0.5 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Tributilfosfat | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Trihalometani (vsota) | 4,7 | ug/L | <100 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Triizobutilfosfat | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Triizopropilfosfat | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Trikloroeten (trikloroetilen) | <0.5 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Trikloroetilfosfat | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Triklorometan (kloroform) | 3,5 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Trikloroocetna kislina | <5.0 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Trikloropropilfosfat | <0.2 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Triklosan | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Trimetoprim | <0.006 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Tritosulfuron | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Uran | 0,45 | ug/L | 30 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vinilklorid | <0.05 | ug/L | <0.5 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez posebnosti | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vsota 20 PFAS | <0,03 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Zoksamid | <0.01 | ug/L | <0.10 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Železo | <40.00 | ug/L | <200 |
| 2026/3478 | 07.05.2026 10:46:51 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Živo srebro | 0,013 | ug/L | <1.0 |
| 2026/3660 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3660 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3660 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,03 | mg/L | ni mej |
| 2026/3660 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3660 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3660 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 15,6 | °C | ni mej |
| 2026/3817 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,00145 | | ni mej |
| 2026/3817 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3817 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,03 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3817 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,86 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3817 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 387 | uS/cm | <2500 |
| 2026/3817 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/3817 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3817 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,7 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/3817 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,03 | mg/L | ni mej |
| 2026/3817 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 15,6 | °C | ni mej |
| 2026/3817 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/3817 | 13.05.2026 11:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3682 | 15.05.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3682 | 15.05.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3682 | 15.05.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,04 | mg/L | ni mej |
| 2026/3682 | 15.05.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3682 | 15.05.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3682 | 15.05.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 13,6 | °C | ni mej |
| 2026/3683 | 15.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3683 | 15.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3683 | 15.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,04 | mg/L | ni mej |
| 2026/3683 | 15.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3683 | 15.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3683 | 15.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,4 | °C | ni mej |
| 2026/4104 | 25.05.2026 08:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,003 | | ni mej |
| 2026/4094 | 25.05.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4094 | 25.05.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4094 | 25.05.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4094 | 25.05.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,46 | mg/L | ni mej |
| 2026/4094 | 25.05.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4094 | 25.05.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4094 | 25.05.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,8 | °C | ni mej |
| 2026/4102 | 25.05.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Aluminij | 43 | ug/L | <200 |
| 2026/4102 | 25.05.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,46 | mg/L | ni mej |
| 2026/4102 | 25.05.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,8 | °C | ni mej |
| 2026/4098 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4098 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4098 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,14 | mg/L | ni mej |
| 2026/4098 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4098 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4098 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10 | °C | ni mej |
| 2026/4107 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0014 | | ni mej |
| 2026/4107 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4107 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,03 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4107 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 384 | uS/cm | <2500 |
| 2026/4107 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/4107 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4107 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,6 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/4107 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,14 | mg/L | ni mej |
| 2026/4107 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10 | °C | ni mej |
| 2026/4107 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/4107 | 25.05.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4097 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4097 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4097 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,07 | mg/L | ni mej |
| 2026/4097 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4097 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4097 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,5 | °C | ni mej |
| 2026/4106 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0016 | | ni mej |
| 2026/4106 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4106 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,03 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4106 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 383 | uS/cm | <2500 |
| 2026/4106 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/4106 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4106 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,9 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/4106 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,07 | mg/L | ni mej |
| 2026/4106 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,5 | °C | ni mej |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4106 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/4106 | 25.05.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4096 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4096 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4096 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/4096 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4096 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4096 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,7 | °C | ni mej |
| 2026/4105 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0016 | | ni mej |
| 2026/4105 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4105 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,03 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4105 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 383 | uS/cm | <2500 |
| 2026/4105 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/4105 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4105 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/4105 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/4105 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,7 | °C | ni mej |
| 2026/4105 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/4105 | 25.05.2026 10:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4100 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4100 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4100 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,07 | mg/L | ni mej |
| 2026/4100 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4100 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4100 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,9 | °C | ni mej |
| 2026/4108 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0014 | | ni mej |
| 2026/4108 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4108 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,03 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4108 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 385 | uS/cm | <2500 |
| 2026/4108 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/4108 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4108 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,6 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/4108 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,07 | mg/L | ni mej |
| 2026/4108 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,9 | °C | ni mej |
| 2026/4108 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/4108 | 25.05.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4274 | 29.05.2026 11:37:34 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4274 | 29.05.2026 11:37:34 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4274 | 29.05.2026 11:37:34 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,04 | mg/L | ni mej |
| 2026/4274 | 29.05.2026 11:37:34 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4274 | 29.05.2026 11:37:34 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4274 | 29.05.2026 11:37:34 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 18,3 | °C | ni mej |
| 2026/4399 | 03.06.2026 11:17:19 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4399 | 03.06.2026 11:17:19 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4399 | 03.06.2026 11:17:19 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0 | mg/L | ni mej |
| 2026/4399 | 03.06.2026 11:17:19 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | 11 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4399 | 03.06.2026 11:17:19 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4399 | 03.06.2026 11:17:19 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 18,1 | °C | ni mej |
| 2026/4745 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Aluminij | 21 | ug/L | <200 |
| 2026/4745 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,13 | mg/L | ni mej |
| 2026/4745 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,2 | °C | ni mej |
| 2026/4749 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4749 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4749 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4749 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,36 | mg/L | ni mej |
| 2026/4749 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4749 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4749 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,2 | °C | ni mej |
| 2026/4904 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0021 | | ni mej |
| 2026/4904 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4904 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,04 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4904 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 378 | uS/cm | <2500 |
| 2026/4904 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/4904 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4904 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,6 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/4904 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,36 | mg/L | ni mej |
| 2026/4904 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,2 | °C | ni mej |
| 2026/4904 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/4904 | 18.06.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4752 | 18.06.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4752 | 18.06.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4752 | 18.06.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,12 | mg/L | ni mej |
| 2026/4752 | 18.06.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4752 | 18.06.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4752 | 18.06.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,3 | °C | ni mej |
| 2026/4748 | 18.06.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4748 | 18.06.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4748 | 18.06.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,04 | mg/L | ni mej |
| 2026/4748 | 18.06.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4748 | 18.06.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4748 | 18.06.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 20,8 | °C | ni mej |
| 2026/4751 | 18.06.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4751 | 18.06.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4751 | 18.06.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,05 | mg/L | ni mej |
| 2026/4751 | 18.06.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | 16 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4751 | 18.06.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4751 | 18.06.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 12,8 | °C | ni mej |
| 2026/4750 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4750 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4750 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/4750 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4750 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4750 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 12,7 | °C | ni mej |
| 2026/4905 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0019 | | ni mej |
| 2026/4905 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4905 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,04 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4905 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 380 | uS/cm | <2500 |
| 2026/4905 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/4905 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4905 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/4905 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/4905 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 12,7 | °C | ni mej |
| 2026/4905 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/4905 | 18.06.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4747 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4747 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4747 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/4747 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4747 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4747 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 15,5 | °C | ni mej |
| 2026/4903 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0019 | | ni mej |
| 2026/4903 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4903 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,04 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4903 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 381 | uS/cm | <2500 |
| 2026/4903 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/4903 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4903 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,6 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/4903 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/4903 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 15,5 | °C | ni mej |
| 2026/4903 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/4903 | 18.06.2026 11:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5151 | 02.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5151 | 02.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5151 | 02.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0 | mg/L | ni mej |
| 2026/5151 | 02.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/5151 | 02.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/5151 | 02.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 21,8 | °C | ni mej |
| 2026/5738 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,00185 | | ni mej |
| 2026/5738 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5738 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,04 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5738 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 372 | uS/cm | <2500 |
| 2026/5738 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/5738 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5738 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/5738 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/5738 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,4 | °C | ni mej |
| 2026/5738 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/5738 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5760 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5760 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5760 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/5760 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/5760 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/5760 | 22.07.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,4 | °C | ni mej |
| 2026/5739 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0017 | | ni mej |
| 2026/5739 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5739 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,03 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5739 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 370 | uS/cm | <2500 |
| 2026/5739 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/5739 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5739 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,9 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/5739 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/5739 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,4 | °C | ni mej |
| 2026/5739 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/5739 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5761 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5761 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5761 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/5761 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | 11 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/5761 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/5761 | 22.07.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,4 | °C | ni mej |
| 2026/5720 | 22.07.2026 10:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Aluminij | 32 | ug/L | <200 |
| 2026/5720 | 22.07.2026 10:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,24 | mg/L | ni mej |
| 2026/5720 | 22.07.2026 10:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,5 | °C | ni mej |
| 2026/5758 | 22.07.2026 10:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5758 | 22.07.2026 10:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5758 | 22.07.2026 10:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5758 | 22.07.2026 10:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,24 | mg/L | ni mej |
| 2026/5758 | 22.07.2026 10:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/5758 | 22.07.2026 10:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/5758 | 22.07.2026 10:20:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,5 | °C | ni mej |
| 2026/5740 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0018 | | ni mej |
| 2026/5740 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5740 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,04 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5740 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 369 | uS/cm | <2500 |
| 2026/5740 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/5740 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5740 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,7 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/5740 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,19 | mg/L | ni mej |
| 2026/5740 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10 | °C | ni mej |
| 2026/5740 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/5740 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5762 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5762 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5762 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,19 | mg/L | ni mej |
| 2026/5762 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/5762 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/5762 | 22.07.2026 10:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10 | °C | ni mej |
| 2026/5946 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0009 | | ni mej |
| 2026/5946 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5946 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5946 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 368 | uS/cm | <2500 |
| 2026/5946 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/5946 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5946 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/5946 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,16 | mg/L | ni mej |
| 2026/5946 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 19,4 | °C | ni mej |
| 2026/5946 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/5946 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5954 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5954 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5954 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,16 | mg/L | ni mej |
| 2026/5954 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | 28 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/5954 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | >300 | cfu/mL | <100 |
| 2026/5954 | 30.07.2026 08:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 19,4 | °C | ni mej |
| 2026/5945 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,001 | | ni mej |
| 2026/5945 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5945 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5945 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 368 | uS/cm | <2500 |
| 2026/5945 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/5945 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5945 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/5945 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,11 | mg/L | ni mej |
| 2026/5945 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 21,8 | °C | ni mej |
| 2026/5945 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/5945 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5953 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5953 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5953 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,11 | mg/L | ni mej |
| 2026/5953 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/5953 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/5953 | 30.07.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 21,8 | °C | ni mej |
| 2026/6336 | 14.08.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6336 | 14.08.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6336 | 14.08.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,03 | mg/L | ni mej |
| 2026/6336 | 14.08.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/6336 | 14.08.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/6336 | 14.08.2026 10:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 23,6 | °C | ni mej |
| 2026/6454 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0003 | | ni mej |
| 2026/6454 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6454 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6454 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,49 | mg/L | ~Brez neobičajnih sprememb |
| 2026/6454 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 568 | uS/cm | <2500 |
| 2026/6454 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | 0,77 | NTU | ni mej |
| 2026/6454 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6454 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,3 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/6454 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,16 | mg/L | ni mej |
| 2026/6454 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,7 | °C | ni mej |
| 2026/6454 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/6454 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6463 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6463 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6463 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,16 | mg/L | ni mej |
| 2026/6463 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | 18 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/6463 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/6463 | 19.08.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,7 | °C | ni mej |
| 2026/6451 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0015 | | ni mej |
| 2026/6451 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6451 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,03 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6451 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,93 | mg/L | ~Brez neobičajnih sprememb |
| 2026/6451 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 368 | uS/cm | <2500 |
| 2026/6451 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/6451 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6451 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,7 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/6451 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,29 | mg/L | ni mej |
| 2026/6451 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,4 | °C | ni mej |
| 2026/6451 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/6451 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6460 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6460 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6460 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6460 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,29 | mg/L | ni mej |
| 2026/6460 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/6460 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/6460 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,4 | °C | ni mej |
| 2026/6467 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Aluminij | 20 | ug/L | <200 |
| 2026/6467 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,29 | mg/L | ni mej |
| 2026/6467 | 19.08.2026 09:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,4 | °C | ni mej |
| 2026/6466 | 19.08.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6466 | 19.08.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6466 | 19.08.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,19 | mg/L | ni mej |
| 2026/6466 | 19.08.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/6466 | 19.08.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/6466 | 19.08.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,5 | °C | ni mej |
| 2026/6455 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0014 | | ni mej |
| 2026/6455 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6455 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,03 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6455 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,87 | mg/L | ~Brez neobičajnih sprememb |
| 2026/6455 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 366 | uS/cm | <2500 |
| 2026/6455 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/6455 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6455 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/6455 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,17 | mg/L | ni mej |
| 2026/6455 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,3 | °C | ni mej |
| 2026/6455 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6455 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6464 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6464 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6464 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,17 | mg/L | ni mej |
| 2026/6464 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/6464 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/6464 | 19.08.2026 10:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,3 | °C | ni mej |
| 2026/6465 | 19.08.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6465 | 19.08.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6465 | 19.08.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/6465 | 19.08.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | 17 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/6465 | 19.08.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/6465 | 19.08.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,8 | °C | ni mej |
| 2026/6687 | 26.08.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6687 | 26.08.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6687 | 26.08.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,18 | mg/L | ni mej |
| 2026/6687 | 26.08.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/6687 | 26.08.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/6687 | 26.08.2026 11:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 16,7 | °C | ni mej |
| 2026/7314 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0018 | | ni mej |
| 2026/7314 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/7314 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,04 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/7314 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 1,19 | mg/L | ~Brez neobičajnih sprememb |
| 2026/7314 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 375 | uS/cm | <2500 |
| 2026/7314 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/7314 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/7314 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,6 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/7314 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,03 | mg/L | ni mej |
| 2026/7314 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 21 | °C | ni mej |
| 2026/7314 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/7314 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/7324 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7324 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7324 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,03 | mg/L | ni mej |
| 2026/7324 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7324 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7324 | 16.09.2026 08:30:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 21 | °C | ni mej |
| 2026/7321 | 16.09.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7321 | 16.09.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7321 | 16.09.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,02 | mg/L | ni mej |
| 2026/7321 | 16.09.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7321 | 16.09.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7321 | 16.09.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 19,5 | °C | ni mej |
| 2026/7322 | 16.09.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7322 | 16.09.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7322 | 16.09.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,04 | mg/L | ni mej |
| 2026/7322 | 16.09.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7322 | 16.09.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7322 | 16.09.2026 09:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 21,8 | °C | ni mej |
| 2026/7323 | 16.09.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7323 | 16.09.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7323 | 16.09.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,03 | mg/L | ni mej |
| 2026/7323 | 16.09.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | >300 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7323 | 16.09.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | 53 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7323 | 16.09.2026 09:15:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 21,5 | °C | ni mej |
| 2026/7381 | 17.09.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Aluminij | 80 | ug/L | <200 |
| 2026/7381 | 17.09.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,3 | mg/L | ni mej |
| 2026/7381 | 17.09.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,6 | °C | ni mej |
| 2026/7383 | 17.09.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7383 | 17.09.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7383 | 17.09.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7383 | 17.09.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,3 | mg/L | ni mej |
| 2026/7383 | 17.09.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7383 | 17.09.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7383 | 17.09.2026 08:50:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 9,6 | °C | ni mej |
| 2026/7393 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7393 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7393 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,14 | mg/L | ni mej |
| 2026/7393 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7393 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7393 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,2 | °C | ni mej |
| 2026/7395 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,00175 | | ni mej |
| 2026/7395 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/7395 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,04 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/7395 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 1,15 | mg/L | ~Brez neobičajnih sprememb |
| 2026/7395 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 374 | uS/cm | <2500 |
| 2026/7395 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/7395 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/7395 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,5 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/7395 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,14 | mg/L | ni mej |
| 2026/7395 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 10,2 | °C | ni mej |
| 2026/7395 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/7395 | 17.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/7386 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0005 | | ni mej |
| 2026/7386 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/7386 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/7386 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,35 | mg/L | ~Brez neobičajnih sprememb |
| 2026/7386 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 561 | uS/cm | <2500 |
| 2026/7386 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | 0,36 | NTU | ni mej |
| 2026/7386 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/7386 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,5 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/7386 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,18 | mg/L | ni mej |
| 2026/7386 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,7 | °C | ni mej |
| 2026/7386 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/7386 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/7387 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7387 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7387 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,18 | mg/L | ni mej |
| 2026/7387 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7387 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7387 | 17.09.2026 10:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 11,7 | °C | ni mej |
| 2026/7392 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7392 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7392 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,07 | mg/L | ni mej |
| 2026/7392 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7392 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7392 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,3 | °C | ni mej |
| 2026/7394 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0014 | | ni mej |
| 2026/7394 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/7394 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,03 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/7394 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 1,22 | mg/L | ~Brez neobičajnih sprememb |
| 2026/7394 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 373 | uS/cm | <2500 |
| 2026/7394 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/7394 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/7394 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/7394 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,07 | mg/L | ni mej |
| 2026/7394 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,3 | °C | ni mej |
| 2026/7394 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/7394 | 17.09.2026 11:00:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/7389 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7389 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7389 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,03 | mg/L | ni mej |
| 2026/7389 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7389 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7389 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,5 | °C | ni mej |
| 2026/7390 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Absorbanca-barva | 0,0014 | | ni mej |
| 2026/7390 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/7390 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Barva (436 nm) | 0,03 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/7390 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Celotni organski ogljik (TOC) | 1,18 | mg/L | ~Brez neobičajnih sprememb |
| 2026/7390 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Električna prevodnost (20°C) | 375 | uS/cm | <2500 |
| 2026/7390 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/7390 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/7390 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | pH-vrednost | 7,7 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/7390 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,03 | mg/L | ni mej |
| 2026/7390 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 14,5 | °C | ni mej |
| 2026/7390 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/7390 | 17.09.2026 11:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/7624 | 25.09.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7624 | 25.09.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7624 | 25.09.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0 | mg/L | ni mej |
| 2026/7624 | 25.09.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7624 | 25.09.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7624 | 25.09.2026 08:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 18,7 | °C | ni mej |
| 2026/7625 | 25.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7625 | 25.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7625 | 25.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/7625 | 25.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7625 | 25.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7625 | 25.09.2026 09:10:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 18,6 | °C | ni mej |
| 2026/7626 | 25.09.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7626 | 25.09.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7626 | 25.09.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Prosti klor | 0 | mg/L | ni mej |
| 2026/7626 | 25.09.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7626 | 25.09.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7626 | 25.09.2026 09:40:00 | PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje | Temperatura vode | 18,4 | °C | ni mej |