Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/24	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/24	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/24	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/24	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/24	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	526	uS/cm	<2500
2026/24	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/24	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/24	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/24	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/24	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/24	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/31	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/31	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/31	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/31	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/31	05.01.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/140	07.01.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/140	07.01.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/140	07.01.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	22	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/140	07.01.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/140	07.01.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/220	09.01.2026 07:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/220	09.01.2026 07:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/220	09.01.2026 07:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	62	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/220	09.01.2026 07:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	112	cfu/mL	<100
2026/220	09.01.2026 07:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/388	16.01.2026 08:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/388	16.01.2026 08:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/388	16.01.2026 08:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	15	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/388	16.01.2026 08:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	35	cfu/mL	<100
2026/388	16.01.2026 08:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/397	16.01.2026 09:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/397	16.01.2026 09:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/397	16.01.2026 09:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/397	16.01.2026 09:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/397	16.01.2026 09:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	6,7	°C	ni mej
2026/477	20.01.2026 08:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/477	20.01.2026 08:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/477	20.01.2026 08:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/477	20.01.2026 08:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/477	20.01.2026 08:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	7,2	°C	ni mej
2026/503	21.01.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/503	21.01.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/503	21.01.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/503	21.01.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/503	21.01.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	15,2	°C	ni mej
2026/574	23.01.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/574	23.01.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/574	23.01.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/574	23.01.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/574	23.01.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	14,3	°C	ni mej
2026/690	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	18,3	mg/L	<50
2026/690	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/690	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	0,9	ug/L	ni mej
2026/690	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/705	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/705	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/705	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/705	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/705	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	528	uS/cm	<2500
2026/705	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/705	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/705	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/705	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/705	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/705	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/713	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/713	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/713	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/713	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/713	28.01.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/691	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	18,3	mg/L	<50

2026/691	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/691	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	0,9	ug/L	ni mej
2026/691	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/706	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/706	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/706	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/706	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/706	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	530	uS/cm	<2500
2026/706	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/706	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/706	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/706	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/706	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/706	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/714	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/714	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/714	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/714	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/714	28.01.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/774	30.01.2026 07:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/774	30.01.2026 07:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/774	30.01.2026 07:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/774	30.01.2026 07:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/774	30.01.2026 07:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	7,2	°C	ni mej
2026/800	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/800	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/800	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/800	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/800	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	532	uS/cm	<2500
2026/800	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/800	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/800	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/800	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	10,5	°C	ni mej
2026/800	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/800	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/806	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/806	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/806	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/806	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/806	02.02.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	10,5	°C	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	1H-benzotriazol	0,028	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	0,22	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Aluminij	<0.9	ug/L	<200
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Atrazin	0,028	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Atrazin, Desetil-	0,03	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Baker	0,0015	mg/L	<2.0
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Bor	0,03	mg/L	<1.5
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10

2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	525	uS/cm	<2500
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Fosfat-orto	<0.006	mg/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Hidrogenkarbonati	290	mg/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Kalcij	78	mg/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Kalij	1,3	mg/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Klorid	27	mg/L	<250
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Krom	8,6	ug/L	<50
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Krom (VI)	<10	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Magnezij	17	mg/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	m-Alkaliteta	4,8	mmol/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Mangan	0,18	ug/L	<50
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Molibden	0,12	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	0,09	NTU	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10

2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Natrij	14	mg/L	<200
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nikelj	0,14	ug/L	<20
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	18	mg/L	<50
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat/50+nitrit/3	0,361	mg/L	<1
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit	0,0027	mg/L	<0.50
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	0,005	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	0,0025	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	0,0084	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	0,0028	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorooktanojska kislina (PFOA)	0,0024	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	0,0081	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	0,0073	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Pesticidi (vsota)	0,058	ug/L	<0.50
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Selen	0,18	ug/L	<20
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Skupna trdota	14,8	°N	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Sulfat	15	mg/L	<250
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	1	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Uran	0,46	ug/L	<30
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Železo	<40.00	ug/L	<200
2026/866	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/933	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/933	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/933	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/933	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/933	05.02.2026 11:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/1198	13.02.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1198	13.02.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1198	13.02.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1198	13.02.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1198	13.02.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej

2026/1199	13.02.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1199	13.02.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1199	13.02.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	22	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1199	13.02.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1199	13.02.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/1346	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/1346	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1346	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1346	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1346	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	532	uS/cm	<2500
2026/1346	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1346	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1346	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/1346	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/1346	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1346	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1353	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1353	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1353	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1353	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1353	18.02.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/1347	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/1347	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1347	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1347	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1347	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	531	uS/cm	<2500
2026/1347	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1347	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1347	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1347	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/1347	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1347	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1355	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1355	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1355	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	60	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1355	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	67	cfu/mL	<100
2026/1355	18.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/1354	18.02.2026 11:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1354	18.02.2026 11:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1354	18.02.2026 11:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	53	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1354	18.02.2026 11:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1354	18.02.2026 11:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	13,8	°C	ni mej
2026/1437	20.02.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1437	20.02.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1437	20.02.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1437	20.02.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1437	20.02.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	15	°C	ni mej
2026/1578	25.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1578	25.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1578	25.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1578	25.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1578	25.02.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/1548	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	18,3	mg/L	<50
2026/1548	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/1548	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	0,9	ug/L	ni mej
2026/1548	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/1585	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/1585	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1585	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1585	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1585	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	527	uS/cm	<2500
2026/1585	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1585	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1585	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1585	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/1585	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1585	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1592	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1592	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1592	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1592	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1592	25.02.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej

2026/1549	25.02.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	18,6	mg/L	<50
2026/1549	25.02.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	8,9	°C	ni mej
2026/1549	25.02.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	0,6	ug/L	ni mej
2026/1549	25.02.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/1593	25.02.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1593	25.02.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1593	25.02.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1593	25.02.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1593	25.02.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	8,9	°C	ni mej
2026/1639	27.02.2026 08:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1639	27.02.2026 08:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1639	27.02.2026 08:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1639	27.02.2026 08:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1639	27.02.2026 08:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/1800	05.03.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1800	05.03.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1800	05.03.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1800	05.03.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1800	05.03.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/1801	05.03.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1801	05.03.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1801	05.03.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	16	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1801	05.03.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	15	cfu/mL	<100
2026/1801	05.03.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/1802	05.03.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1802	05.03.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1802	05.03.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	41	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1802	05.03.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	70	cfu/mL	<100
2026/1802	05.03.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	8,1	°C	ni mej
2026/2049	13.03.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2049	13.03.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2049	13.03.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2049	13.03.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	16	cfu/mL	<100
2026/2049	13.03.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/2162	18.03.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2162	18.03.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2162	18.03.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2162	18.03.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2162	18.03.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/2189	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/2189	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2189	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2189	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2189	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	530	uS/cm	<2500
2026/2189	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2189	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2189	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/2189	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	14,5	°C	ni mej
2026/2189	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2189	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2201	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2201	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2201	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2201	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL	<100
2026/2201	19.03.2026 07:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	14,5	°C	ni mej
2026/2331	25.03.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	18,2	mg/L	<50
2026/2331	25.03.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/2331	25.03.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	0,8	ug/L	ni mej
2026/2331	25.03.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/2351	25.03.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2351	25.03.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2351	25.03.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2351	25.03.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2351	25.03.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/2330	25.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	18,2	mg/L	<50
2026/2330	25.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	14,9	°C	ni mej
2026/2330	25.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	1,2	ug/L	ni mej
2026/2330	25.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/2350	25.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2350	25.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2350	25.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2350	25.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2350	25.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	14,9	°C	ni mej
2026/2398	27.03.2026 07:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2398	27.03.2026 07:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/2398	27.03.2026 07:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	57	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2398	27.03.2026 07:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	56	cfu/mL	<100
2026/2398	27.03.2026 07:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	14,3	°C	ni mej
2026/2454	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/2454	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2454	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2454	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2454	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	530	uS/cm	<2500
2026/2454	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2454	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2454	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2454	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/2454	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2454	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2455	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2455	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2455	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2455	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2455	30.03.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/2456	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2456	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2456	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2456	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2456	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/2457	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2457	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2457	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2457	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2457	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	519	uS/cm	<2500
2026/2457	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2457	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2457	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2457	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/2457	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2457	30.03.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2535	01.04.2026 09:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2535	01.04.2026 09:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2535	01.04.2026 09:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	152	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2535	01.04.2026 09:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	184	cfu/mL	<100
2026/2535	01.04.2026 09:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	12,9	°C	ni mej
2026/2527	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/2527	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2527	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2527	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	524	uS/cm	<2500
2026/2527	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2527	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2527	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/2527	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	9,4	°C	ni mej
2026/2527	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2527	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2537	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2537	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2537	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2537	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2537	01.04.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	9,4	°C	ni mej
2026/2526	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/2526	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2526	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2526	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	529	uS/cm	<2500
2026/2526	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2526	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2526	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2526	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/2526	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2526	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2536	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2536	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2536	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	23	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2536	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2536	01.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/2701	08.04.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/2701	08.04.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2701	08.04.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2701	08.04.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2701	08.04.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/2702	08.04.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2702	08.04.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2702	08.04.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2702	08.04.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2702	08.04.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	14	°C	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	17 alfa-Etinilestradiol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	17 beta-Estradiol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	1H-benzotriazol	0,018	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2,4,6-Triklorofenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2,4-Diklorofenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2,4-Dimetilfenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2,4-Dinitrofenol	<0.2	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2-Klorofenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2-Metil-4,6-dinitrofenol	<0.06	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2-Metilfenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2-Metoksifenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	2-Nitrofenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	3,5-Dimetilfenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	3-Metilfenol + 4-Metilfenol	<0.06	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol	<0.25	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol dietoksilat	<0.25	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol monoetoksilat	<0.25	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	4-Kloro-3-metilfenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	0,15	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	4-Nitrofenol	<0.06	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	4-Nonilfenol	<1.5	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	4-Nonilfenol dietoksilat (mešanica razvejanih izomerov)	<1.5	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	4-Nonilfenol monoetoksilat (mešanica razvejanih izomerov)	<1.5	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Aluminij	1,2	ug/L	<200
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Atenolol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Atrazin	0,023	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Atrazin, Desetil-	0,025	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Azitromicin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Baker	0,0022	mg/L	<2.0
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Benzil butil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Benzo(a)piren	<0.004	ug/L	<0.010
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Benzo(b)fluoranten	<0.005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Benzo(ghi)perilen	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Benzo(k)fluoranten	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Betaksolol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Bezafibrat	<0.006	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Bisfenol A	<0.25	ug/L	<2.5
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Bor	0,032	mg/L	<1.5
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Boskalid	<0.006	ug/L	ni mej

2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Di-(2-etilheksil)-ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Dibutil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Dietil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Dietilstilbestrol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Diklofenak	<0.012	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Dimetil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Di-n-oktil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Dinonil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Dioktil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	528	uS/cm	<2500
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Epoksikonazol	<0.002	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Eritromicin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Estriol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Estron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Fenofibrat	<0.010	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Fenol	<5	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Fenolne snovi-skupne	<5	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Fenoterol	<0.003	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Fosfat-orto	<0.006	mg/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Gemfibrozil	<0.005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Hidrogenkarbonati	310	mg/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Ibuprofen	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Indometacin	<0.005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Izoksaflutol	<0.003	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Kalcij	83	mg/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Kalij	1,4	mg/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Karbamazepin	<0.006	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Karbendazim	<0.01	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Ketoprofen	<0.005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Klaritromicin	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Klofibrična kislina	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Kloramfenikol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Klorid	25	mg/L	<250
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Klorotalonil	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Klorotetraciklin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Kodein	<0.017	ug/L	ni mej

2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Kofein	<0.017	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL	0
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Krom	8,8	ug/L	<50
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Krom (VI)	<10	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Magnezij	20	mg/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	m-Alkaliteta	5	mmol/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Mangan	0,14	ug/L	<50
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Metoprolol	<0.005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Metosulam	<0.005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Molibden	0,12	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<0.1	NTU	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Naproksen	<0.009	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Natrij	14	mg/L	<200
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	19	mg/L	<50
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat/50+nitrit/3	0,382	mg/L	<1
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit	0,0048	mg/L	<0.50
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Oksitetraciklin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Paracetamol	<0.010	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Pendimetalin	<0.001	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	penicilin G	<0.021	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Pentaklorofenol	<0.06	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	0,00067	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	0,0041	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	0,003	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorononansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorooktanojska kislina (PFOA)	0,0014	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	0,0062	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej

2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.005	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Propifenazon	<0.009	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Propranolol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Salbutamol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Salicilna kislina	<0.03	ug/L	<ni mej>
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Selen	0,15	ug/L	<20
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Skupna trdota	16	°N	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Sotalol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Sulfadiazin	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Sulfadoksin	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Sulfamerazin	<0.010	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Sulfametoksazol	<0.006	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Sulfat	16	mg/L	<250
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Sulfatiazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Tamoksifen	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	12,7	°C	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Teofilin	<0.02	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Terbutalin	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Testosteron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Tetraciklin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	1,4	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten+trikloroeten	1,4	ug/L	<10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Tiametoksam	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Tributilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Triizobutilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Triizopropilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroetilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloropropilfosfat	<0.2	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Triklosan	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Trimetoprim	<0.006	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Uran	0,45	ug/L	<30
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Vsota 20 PFAS	<0,03	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Železo	<40.00	ug/L	<200
2026/2740	09.04.2026 12:47:41	F2 - Hrastje, Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/2850	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/2850	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2850	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2850	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2850	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	522	uS/cm	<2500
2026/2850	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2850	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2850	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2850	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/2850	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2850	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe

2026/2867	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2867	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2867	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2867	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2867	13.04.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/2897	14.04.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2897	14.04.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2897	14.04.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2897	14.04.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2897	14.04.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	15	°C	ni mej
2026/3006	16.04.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	17,9	mg/L	<50
2026/3006	16.04.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	13,3	°C	ni mej
2026/3006	16.04.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	0,9	ug/L	ni mej
2026/3006	16.04.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3012	16.04.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3012	16.04.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3012	16.04.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	24	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3012	16.04.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL	<100
2026/3012	16.04.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	13,3	°C	ni mej
2026/3007	16.04.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	18	mg/L	<50
2026/3007	16.04.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/3007	16.04.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	0,9	ug/L	ni mej
2026/3007	16.04.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3013	16.04.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3013	16.04.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3013	16.04.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3013	16.04.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3013	16.04.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/3071	17.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3071	17.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3071	17.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3071	17.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3071	17.04.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/3133	23.04.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3133	23.04.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3133	23.04.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3133	23.04.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL	<100
2026/3133	23.04.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/3439	04.05.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3439	04.05.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3439	04.05.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3439	04.05.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3439	04.05.2026 10:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/3437	04.05.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3437	04.05.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3437	04.05.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3437	04.05.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3437	04.05.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	16,9	°C	ni mej
2026/3547	06.05.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3547	06.05.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3547	06.05.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3547	06.05.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3547	06.05.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	14,7	°C	ni mej
2026/3649	13.05.2026 08:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3649	13.05.2026 08:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3649	13.05.2026 08:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3649	13.05.2026 08:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3649	13.05.2026 08:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	15,9	°C	ni mej
2026/3971	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3971	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3971	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3971	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3971	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/3994	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/3994	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3994	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3994	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3994	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	528	uS/cm	<2500
2026/3994	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	0,14	NTU	ni mej
2026/3994	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3994	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/3994	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/3994	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3994	20.05.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4004	21.05.2026 07:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	17,6	mg/L	<50

2026/4004	21.05.2026 07:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	15,2	°C	ni mej
2026/4004	21.05.2026 07:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	1,1	ug/L	ni mej
2026/4004	21.05.2026 07:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/4025	21.05.2026 07:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4025	21.05.2026 07:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4025	21.05.2026 07:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4025	21.05.2026 07:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4025	21.05.2026 07:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	15,2	°C	ni mej
2026/4005	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	17,9	mg/L	<50
2026/4005	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	15,9	°C	ni mej
2026/4005	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	0,8	ug/L	ni mej
2026/4005	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/4026	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4026	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4026	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4026	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4026	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	15,9	°C	ni mej
2026/4036	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/4036	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4036	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4036	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	530	uS/cm	<2500
2026/4036	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4036	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4036	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/4036	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	15,9	°C	ni mej
2026/4036	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4036	21.05.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4085	25.05.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4085	25.05.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4085	25.05.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4085	25.05.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4085	25.05.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/4084	25.05.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4084	25.05.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4084	25.05.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4084	25.05.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4084	25.05.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	16,5	°C	ni mej
2026/4199	28.05.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4199	28.05.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4199	28.05.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4199	28.05.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4199	28.05.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	17,9	°C	ni mej
2026/4195	28.05.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4195	28.05.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4195	28.05.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4195	28.05.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4195	28.05.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	17,2	°C	ni mej
2026/4259	29.05.2026 08:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4259	29.05.2026 08:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4259	29.05.2026 08:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	50	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4259	29.05.2026 08:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	29	cfu/mL	<100
2026/4259	29.05.2026 08:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/4373	02.06.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4373	02.06.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4373	02.06.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4373	02.06.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4373	02.06.2026 12:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	15,9	°C	ni mej
2026/4440	04.06.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4440	04.06.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4440	04.06.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4440	04.06.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4440	04.06.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,2	°C	ni mej
2026/4521	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/4521	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4521	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4521	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	528	uS/cm	<2500
2026/4521	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4521	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4521	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/4521	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	19,6	°C	ni mej
2026/4521	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4521	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4538	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/4538	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4538	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4538	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4538	08.06.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	19,6	°C	ni mej
2026/4564	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4564	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4564	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4564	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	15	cfu/mL	<100
2026/4564	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	16,3	°C	ni mej
2026/4566	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/4566	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4566	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4566	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	528	uS/cm	<2500
2026/4566	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4566	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4566	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/4566	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	16,3	°C	ni mej
2026/4566	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4566	09.06.2026 10:25:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4563	09.06.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4563	09.06.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4563	09.06.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4563	09.06.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4563	09.06.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	17,5	°C	ni mej
2026/4649	11.06.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4649	11.06.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4649	11.06.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4649	11.06.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4649	11.06.2026 10:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/4743	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4743	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4743	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	253	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4743	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	252	cfu/mL	<100
2026/4743	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,6	°C	ni mej
2026/4876	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/4876	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4876	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4876	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	530	uS/cm	<2500
2026/4876	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4876	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4876	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4876	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,6	°C	ni mej
2026/4876	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4876	17.06.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4943	22.06.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	17,7	mg/L	<50
2026/4943	22.06.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	19	°C	ni mej
2026/4943	22.06.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	0,8	ug/L	ni mej
2026/4943	22.06.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/4950	22.06.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4950	22.06.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4950	22.06.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4950	22.06.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4950	22.06.2026 10:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	19	°C	ni mej
2026/4944	22.06.2026 10:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	17,8	mg/L	<50
2026/4944	22.06.2026 10:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,9	°C	ni mej
2026/4944	22.06.2026 10:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	0,6	ug/L	ni mej
2026/4944	22.06.2026 10:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/4951	22.06.2026 10:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4951	22.06.2026 10:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4951	22.06.2026 10:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4951	22.06.2026 10:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4951	22.06.2026 10:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,9	°C	ni mej
2026/5058	29.06.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5058	29.06.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5058	29.06.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5058	29.06.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5058	29.06.2026 10:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,1	°C	ni mej
2026/5057	29.06.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5057	29.06.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5057	29.06.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5057	29.06.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5057	29.06.2026 10:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	20,5	°C	ni mej
2026/5092	30.06.2026 09:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/5092	30.06.2026 09:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL	0
2026/5092	30.06.2026 09:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5092	30.06.2026 09:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	21	cfu/mL	<100
2026/5092	30.06.2026 09:35:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	19,3	°C	ni mej
2026/5273	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/5273	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5273	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5273	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	531	uS/cm	<2500
2026/5273	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5273	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5273	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/5273	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	17,5	°C	ni mej
2026/5273	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5273	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5282	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5282	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5282	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5282	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5282	07.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	17,5	°C	ni mej
2026/5281	07.07.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5281	07.07.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5281	07.07.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5281	07.07.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5281	07.07.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	23,3	°C	ni mej
2026/5283	07.07.2026 09:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5283	07.07.2026 09:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5283	07.07.2026 09:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	49	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5283	07.07.2026 09:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5283	07.07.2026 09:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,9	°C	ni mej
2026/5378	10.07.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5378	10.07.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5378	10.07.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5378	10.07.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL	<100
2026/5378	10.07.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,8	°C	ni mej
2026/5394	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5394	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5394	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5394	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5394	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	21,3	°C	ni mej
2026/5483	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/5483	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5483	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5483	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	506	uS/cm	<2500
2026/5483	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5483	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5483	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/5483	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	21,3	°C	ni mej
2026/5483	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5483	13.07.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5696	21.07.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5696	21.07.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5696	21.07.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5696	21.07.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5696	21.07.2026 09:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	22,5	°C	ni mej
2026/5674	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	18	mg/L	<50
2026/5674	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,4	°C	ni mej
2026/5674	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	0,6	ug/L	ni mej
2026/5674	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5686	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/5686	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5686	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5686	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	529	uS/cm	<2500
2026/5686	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5686	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5686	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/5686	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,4	°C	ni mej
2026/5686	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5686	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5694	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5694	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5694	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5694	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/5694	21.07.2026 09:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,4	°C	ni mej
2026/5673	21.07.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	17,9	mg/L	<50
2026/5673	21.07.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	22,5	°C	ni mej
2026/5673	21.07.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	0,8	ug/L	ni mej
2026/5673	21.07.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5693	21.07.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5693	21.07.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5693	21.07.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5693	21.07.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5693	21.07.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	22,5	°C	ni mej
2026/5749	22.07.2026 10:05:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5749	22.07.2026 10:05:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5749	22.07.2026 10:05:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5749	22.07.2026 10:05:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5749	22.07.2026 10:05:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	19,5	°C	ni mej
2026/5789	23.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5789	23.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5789	23.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5789	23.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5789	23.07.2026 08:50:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	19,2	°C	ni mej
2026/5823	24.07.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5823	24.07.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5823	24.07.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5823	24.07.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5823	24.07.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	20,3	°C	ni mej
2026/6151	06.08.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6151	06.08.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6151	06.08.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6151	06.08.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6151	06.08.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	20,5	°C	ni mej
2026/6227	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/6227	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6227	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6227	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	523	uS/cm	<2500
2026/6227	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6227	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6227	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/6227	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	21	°C	ni mej
2026/6227	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6227	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6239	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6239	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6239	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6239	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6239	11.08.2026 11:15:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	21	°C	ni mej
2026/6238	11.08.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6238	11.08.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6238	11.08.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6238	11.08.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6238	11.08.2026 11:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	17,5	°C	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	1H-benzotriazol	0,013	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	0,16	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Aluminij	<0.9	ug/L	<200
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Atrazin	0,029	ug/L	<0.10

2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Atrazin, Desetil-	0,028	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Baker	0,0019	mg/L	<2.0
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Bor	0,037	mg/L	<1.5
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	529	uS/cm	<2500
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Fosfat-orto	<0.006	mg/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Hidrogenkarbonati	290	mg/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Kalcij	80	mg/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Kalij	1,3	mg/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Klorid	26	mg/L	<250
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Krom	9,1	ug/L	<50
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Krom (VI)	9,2	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Magnezij	19	mg/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	m-Alkaliteta	4,8	mmol/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Mangan	0,14	ug/L	<50
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10

2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Molibden	0,14	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	0,18	NTU	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Natrij	14	mg/L	<200
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	17	mg/L	<50
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat/50+nitrit/3	0,34	mg/L	<1
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit	0,0012	mg/L	<0.50
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Pendimetalin	<0.001	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	0,004	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	0,0022	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	0,0058	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	0,002	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorononansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	0,0066	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	0,0069	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Pesticidi (vsota)		ug/L	<0.50
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Selen	0,13	ug/L	<20
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Skupna trdota	16	°N	<ni mej>
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Sulfat	17	mg/L	<250
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	0,9	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten+trikloroeten	0,9	ug/L	<10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej

2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Uran	0,51	ug/L	<30
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Vsota 20 PFAS	<0.03	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Železo	<40	ug/L	<200
2026/6216	12.08.2026 07:37:35	F2 - Hrastje, Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/6329	14.08.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6329	14.08.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6329	14.08.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6329	14.08.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6329	14.08.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	22	°C	ni mej
2026/6456	19.08.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6456	19.08.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6456	19.08.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6456	19.08.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6456	19.08.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	24,1	°C	ni mej
2026/6534	21.08.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6534	21.08.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6534	21.08.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6534	21.08.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6534	21.08.2026 09:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	21,7	°C	ni mej
2026/6553	24.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	18	mg/L	<50
2026/6553	24.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/6553	24.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6553	24.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6552	24.08.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	17,6	mg/L	<50
2026/6552	24.08.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	23,5	°C	ni mej
2026/6552	24.08.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	0,8	ug/L	ni mej
2026/6552	24.08.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6583	24.08.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6583	24.08.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6583	24.08.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6583	24.08.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6583	24.08.2026 10:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	23,5	°C	ni mej
2026/6679	26.08.2026 09:55:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6679	26.08.2026 09:55:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6679	26.08.2026 09:55:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6679	26.08.2026 09:55:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6679	26.08.2026 09:55:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	21,1	°C	ni mej
2026/6666	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/6666	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6666	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6666	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,24	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6666	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	524	uS/cm	<2500
2026/6666	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6666	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6666	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/6666	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	22,8	°C	ni mej
2026/6666	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6666	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6678	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6678	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6678	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6678	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6678	26.08.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	22,8	°C	ni mej
2026/6677	26.08.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6677	26.08.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6677	26.08.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6677	26.08.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6677	26.08.2026 11:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	21,9	°C	ni mej
2026/6758	28.08.2026 08:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6758	28.08.2026 08:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6758	28.08.2026 08:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6758	28.08.2026 08:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6758	28.08.2026 08:20:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	18,3	°C	ni mej
2026/6979	04.09.2026 09:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6979	04.09.2026 09:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6979	04.09.2026 09:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6979	04.09.2026 09:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6979	04.09.2026 09:45:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	17,6	°C	ni mej
2026/6980	04.09.2026 10:05:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6980	04.09.2026 10:05:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6980	04.09.2026 10:05:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe

2026/6980	04.09.2026 10:05:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6980	04.09.2026 10:05:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	21	°C	ni mej
2026/7045	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/7045	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7045	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7045	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,23	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7045	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm	<2500
2026/7045	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7045	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7045	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/7045	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	24,6	°C	ni mej
2026/7045	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7045	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7053	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7053	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7053	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7053	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7053	08.09.2026 11:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	24,6	°C	ni mej
2026/7130	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/7130	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7130	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7130	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,22	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7130	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	530	uS/cm	<2500
2026/7130	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7130	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7130	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/7130	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	23	°C	ni mej
2026/7130	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7130	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7144	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7144	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	14	cfu/100mL	0
2026/7144	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7144	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL	<100
2026/7144	10.09.2026 10:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	23	°C	ni mej
2026/7191	11.09.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7191	11.09.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7191	11.09.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7191	11.09.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7191	11.09.2026 08:00:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	20,3	°C	ni mej
2026/7340	16.09.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7340	16.09.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7340	16.09.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7340	16.09.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7340	16.09.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	20,4	°C	ni mej
2026/7426	18.09.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7426	18.09.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7426	18.09.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7426	18.09.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7426	18.09.2026 09:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	21	°C	ni mej
2026/7425	18.09.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7425	18.09.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7425	18.09.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7425	18.09.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7425	18.09.2026 09:30:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	16,8	°C	ni mej
2026/7436	21.09.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	16,3	mg/L	<50
2026/7436	21.09.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	21,3	°C	ni mej
2026/7436	21.09.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	1,5	ug/L	ni mej
2026/7436	21.09.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/7471	21.09.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7471	21.09.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7471	21.09.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7471	21.09.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7471	21.09.2026 10:40:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	21,3	°C	ni mej
2026/7435	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrat	16,6	mg/L	<50
2026/7435	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	19,9	°C	ni mej
2026/7435	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Tetrakloroeten	1	ug/L	ni mej
2026/7435	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	ni mej
2026/7462	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/7462	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7462	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7462	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,26	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7462	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Električna prevodnost (20°C)	506	uS/cm	<2500
2026/7462	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej

2026/7462	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7462	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/7462	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	19,9	°C	ni mej
2026/7462	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7462	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7469	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7469	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7469	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7469	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7469	21.09.2026 11:10:00	F2 - Hrastje, Kleče	Temperatura vode	19,9	°C	ni mej