Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/127	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/127	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/127	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/127	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/127	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	452	uS/cm	<2500
2026/127	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/127	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/127	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/127	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/127	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/127	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/127	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/135	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/135	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/135	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/135	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/135	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/135	07.01.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/134	07.01.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/134	07.01.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/134	07.01.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/134	07.01.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/134	07.01.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/134	07.01.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/132	07.01.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/132	07.01.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/132	07.01.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/132	07.01.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	12	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/132	07.01.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL	<100
2026/132	07.01.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,3	°C	ni mej
2026/126	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/126	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/126	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/126	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/126	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	461	uS/cm	<2500
2026/126	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/126	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/126	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/126	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/126	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/126	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/126	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/133	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/133	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/133	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/133	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/133	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/133	07.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/136	07.01.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/136	07.01.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/136	07.01.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/136	07.01.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	114	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/136	07.01.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	135	cfu/mL	<100
2026/136	07.01.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,1	°C	ni mej
2026/213	09.01.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/213	09.01.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/213	09.01.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/213	09.01.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/213	09.01.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/213	09.01.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/217	09.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/217	09.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/217	09.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/217	09.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/217	09.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/217	09.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/212	09.01.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/212	09.01.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/212	09.01.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/212	09.01.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe

2026/212	09.01.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/212	09.01.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,1	°C	ni mej
2026/303	13.01.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/303	13.01.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/303	13.01.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/303	13.01.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	18	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/303	13.01.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/303	13.01.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,7	°C	ni mej
2026/284	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/284	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/284	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/284	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/284	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	448	uS/cm	<2500
2026/284	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/284	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/284	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/284	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/284	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/284	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/284	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/302	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/302	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/302	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/302	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	71	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/302	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/302	13.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/322	14.01.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/322	14.01.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/322	14.01.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/322	14.01.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/322	14.01.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/322	14.01.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	7,7	°C	ni mej
2026/319	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/319	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/319	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/319	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/319	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	442	uS/cm	<2500
2026/319	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/319	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/319	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/319	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/319	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,7	°C	ni mej
2026/319	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/319	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/323	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/323	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/323	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/323	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	15	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/323	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/323	14.01.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,7	°C	ni mej
2026/320	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/320	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/320	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/320	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,54	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/320	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	436	uS/cm	<2500
2026/320	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/320	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/320	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/320	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/320	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/320	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/320	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/324	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/324	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/324	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/324	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/324	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/324	14.01.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/400	16.01.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/400	16.01.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/400	16.01.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/400	16.01.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/400	16.01.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/400	16.01.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,3	°C	ni mej
2026/399	16.01.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/399	16.01.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/399	16.01.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/399	16.01.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/399	16.01.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/399	16.01.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/538	22.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/538	22.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/538	22.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/538	22.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/538	22.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/538	22.01.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/534	22.01.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/534	22.01.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/534	22.01.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/534	22.01.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/534	22.01.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/534	22.01.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/529	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/529	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/529	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/529	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/529	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	453	uS/cm	<2500
2026/529	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/529	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/529	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/529	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/529	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,8	°C	ni mej
2026/529	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/529	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/536	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/536	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/536	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/536	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	97	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/536	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/536	22.01.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,8	°C	ni mej
2026/537	22.01.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/537	22.01.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/537	22.01.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/537	22.01.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	100	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/537	22.01.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/537	22.01.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,4	°C	ni mej
2026/748	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/748	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/748	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/748	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/748	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	461	uS/cm	<2500
2026/748	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/748	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/748	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/748	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/748	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/748	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/748	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/752	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/752	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/752	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/752	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	41	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/752	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/752	29.01.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/872	04.02.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/872	04.02.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/872	04.02.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/872	04.02.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/872	04.02.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/872	04.02.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/873	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/873	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/873	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/873	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/873	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/873	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/897	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/897	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/897	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/897	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/897	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	442	uS/cm	<2500
2026/897	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/897	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/897	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/897	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/897	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/897	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/897	04.02.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/874	04.02.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/874	04.02.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/874	04.02.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/874	04.02.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/874	04.02.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/874	04.02.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	7,9	°C	ni mej
2026/875	04.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/875	04.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/875	04.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/875	04.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/875	04.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/875	04.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	7,1	°C	ni mej
2026/876	04.02.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/876	04.02.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/876	04.02.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/876	04.02.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	25	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/876	04.02.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/876	04.02.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,4	°C	ni mej
2026/877	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/877	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/877	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/877	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/877	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/877	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,1	°C	ni mej
2026/898	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/898	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/898	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/898	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/898	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	445	uS/cm	<2500
2026/898	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/898	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/898	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/898	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/898	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,1	°C	ni mej
2026/898	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/898	04.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	1H-benzotriazol	0,015	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10

2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Aluminij	1,5	ug/L	<200
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Baker	0,0009	mg/L	<2.0
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Bor	0,014	mg/L	<1.5
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	455	uS/cm	<2500
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Fosfat-orto	0,0073	mg/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Hidrogenkarbonati	290	mg/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Kalcij	73	mg/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Kalij	0,95	mg/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Klorid	7,8	mg/L	<250
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Krom	0,55	ug/L	<50
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Krom (VI)	<10	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Magnezij	16	mg/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	m-Alkaliteta	4,8	mmol/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Mangan	0,17	ug/L	<50
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10

2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Molibden	0,11	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	0,1	NTU	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Natrij	5,5	mg/L	<200
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrat	13	mg/L	<50
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrat/50+nitrit/3	0,261	mg/L	<1
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit	0,0025	mg/L	<0.50
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	0,0013	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	0,001	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	0,00081	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Perfluorooktanojska kislina (PFOA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	0,00057	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Selen	0,13	ug/L	<20
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Skupna trdota	13,9	°N	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Sulfat	10	mg/L	<250
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Tribrometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej

2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Uran	0,34	ug/L	<30
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Železo	<40.00	ug/L	<200
2026/864	05.02.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/944	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/944	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/944	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/944	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/944	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	399	uS/cm	<2500
2026/944	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/944	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/944	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/944	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/944	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/944	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/944	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/955	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/955	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/955	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/955	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/955	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/955	05.02.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/956	05.02.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/956	05.02.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/956	05.02.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/956	05.02.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/956	05.02.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/956	05.02.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/980	06.02.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/980	06.02.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/980	06.02.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/980	06.02.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/980	06.02.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/980	06.02.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/979	06.02.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/979	06.02.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/979	06.02.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/979	06.02.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/979	06.02.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	>300	cfu/mL	<100
2026/979	06.02.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/1120	11.02.2026 12:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1120	11.02.2026 12:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1120	11.02.2026 12:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1120	11.02.2026 12:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1120	11.02.2026 12:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1120	11.02.2026 12:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,1	°C	ni mej
2026/1155	12.02.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1155	12.02.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1155	12.02.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1155	12.02.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	42	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1155	12.02.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	31	cfu/mL	<100
2026/1155	12.02.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,3	°C	ni mej
2026/1236	16.02.2026 10:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1236	16.02.2026 10:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1236	16.02.2026 10:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1236	16.02.2026 10:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1236	16.02.2026 10:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1236	16.02.2026 10:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	7,7	°C	ni mej
2026/1231	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/1231	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1231	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1231	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1231	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	457	uS/cm	<2500
2026/1231	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej

2026/1231	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1231	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1231	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/1231	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,5	°C	ni mej
2026/1231	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1231	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1237	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1237	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1237	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1237	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1237	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1237	16.02.2026 10:25:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,5	°C	ni mej
2026/1239	16.02.2026 10:45:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1239	16.02.2026 10:45:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1239	16.02.2026 10:45:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1239	16.02.2026 10:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1239	16.02.2026 10:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1239	16.02.2026 10:45:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/1412	19.02.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1412	19.02.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1412	19.02.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/1412	19.02.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1412	19.02.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1412	19.02.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,5	°C	ni mej
2026/1438	20.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1438	20.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1438	20.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1438	20.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1438	20.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1438	20.02.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,9	°C	ni mej
2026/1457	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/1457	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1457	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1457	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1457	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	435	uS/cm	<2500
2026/1457	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1457	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1457	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1457	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/1457	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,9	°C	ni mej
2026/1457	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1457	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1467	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1467	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1467	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1467	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1467	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1467	23.02.2026 07:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,9	°C	ni mej
2026/1456	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/1456	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1456	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1456	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1456	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	438	uS/cm	<2500
2026/1456	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1456	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1456	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1456	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/1456	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/1456	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1456	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1466	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1466	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1466	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1466	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1466	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1466	23.02.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/1620	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/1620	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1620	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1620	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe

2026/1620	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	453	uS/cm	<2500
2026/1620	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1620	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1620	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1620	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/1620	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/1620	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1620	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1623	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1623	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1623	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1623	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1623	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1623	26.02.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/1761	04.03.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1761	04.03.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1761	04.03.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1761	04.03.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1761	04.03.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1761	04.03.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/1762	04.03.2026 08:35:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1762	04.03.2026 08:35:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1762	04.03.2026 08:35:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1762	04.03.2026 08:35:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1762	04.03.2026 08:35:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1762	04.03.2026 08:35:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/1763	04.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1763	04.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1763	04.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1763	04.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1763	04.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1763	04.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	8,4	°C	ni mej
2026/1764	04.03.2026 09:05:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1764	04.03.2026 09:05:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1764	04.03.2026 09:05:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1764	04.03.2026 09:05:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	34	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1764	04.03.2026 09:05:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1764	04.03.2026 09:05:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,3	°C	ni mej
2026/1765	04.03.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1765	04.03.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1765	04.03.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1765	04.03.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1765	04.03.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1765	04.03.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/1803	05.03.2026 10:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1803	05.03.2026 10:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1803	05.03.2026 10:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1803	05.03.2026 10:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1803	05.03.2026 10:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	12	cfu/mL	<100
2026/1803	05.03.2026 10:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12,7	°C	ni mej
2026/1872	09.03.2026 07:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1872	09.03.2026 07:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1872	09.03.2026 07:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/1872	09.03.2026 07:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1872	09.03.2026 07:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1872	09.03.2026 07:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,5	°C	ni mej
2026/2051	13.03.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2051	13.03.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2051	13.03.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/2051	13.03.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2051	13.03.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2051	13.03.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/2050	13.03.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2050	13.03.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2050	13.03.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/2050	13.03.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2050	13.03.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2050	13.03.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2083	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2083	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2083	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2083	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe

2026/2083	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	445	uS/cm	<2500
2026/2083	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2083	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2083	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/2083	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/2083	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2083	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2088	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2088	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2088	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2088	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2088	16.03.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/2082	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/2082	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2082	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2082	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2082	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	438	uS/cm	<2500
2026/2082	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2082	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2082	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/2082	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/2082	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2082	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2087	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2087	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2087	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2087	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2087	16.03.2026 11:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/2112	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2112	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2112	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2112	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2112	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2112	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/2125	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2125	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2125	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2125	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,26	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2125	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	448	uS/cm	<2500
2026/2125	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2125	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2125	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/2125	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/2125	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/2125	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2125	17.03.2026 12:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2258	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/2258	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2258	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2258	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2258	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	428	uS/cm	<2500
2026/2258	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2258	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2258	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2258	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/2258	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/2258	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2258	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2269	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2269	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2269	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2269	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2269	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	12	cfu/mL	<100
2026/2269	23.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/2393	27.03.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2393	27.03.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2393	27.03.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/2393	27.03.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2393	27.03.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/2393	27.03.2026 08:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/2400	27.03.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2400	27.03.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2400	27.03.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/2400	27.03.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	53	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2400	27.03.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	54	cfu/mL	<100
2026/2400	27.03.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/2392	27.03.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2392	27.03.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2392	27.03.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2392	27.03.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2392	27.03.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2392	27.03.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2399	27.03.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2399	27.03.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2399	27.03.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/2399	27.03.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2399	27.03.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2399	27.03.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/2459	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2459	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2459	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/2459	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2459	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2459	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/2460	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/2460	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2460	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2460	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2460	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	454	uS/cm	<2500
2026/2460	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2460	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2460	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/2460	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/2460	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/2460	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2460	30.03.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2458	30.03.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2458	30.03.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2458	30.03.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/2458	30.03.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2458	30.03.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2458	30.03.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12,7	°C	ni mej
2026/2497	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/2497	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2497	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2497	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	426	uS/cm	<2500
2026/2497	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2497	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2497	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/2497	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/2497	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/2497	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2497	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2510	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2510	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2510	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2510	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2510	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2510	31.03.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/2499	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/2499	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2499	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2499	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	428	uS/cm	<2500
2026/2499	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2499	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2499	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/2499	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/2499	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/2499	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej

2026/2499	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2511	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2511	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2511	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2511	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2511	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2511	31.03.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/2538	01.04.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2538	01.04.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2538	01.04.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/2538	01.04.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2538	01.04.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2538	01.04.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,3	°C	ni mej
2026/2590	02.04.2026 07:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2590	02.04.2026 07:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2590	02.04.2026 07:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2590	02.04.2026 07:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2590	02.04.2026 07:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2590	02.04.2026 07:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,6	°C	ni mej
2026/2708	08.04.2026 11:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2708	08.04.2026 11:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2708	08.04.2026 11:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/2708	08.04.2026 11:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2708	08.04.2026 11:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2708	08.04.2026 11:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/2757	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2757	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2757	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2757	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2757	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2757	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2775	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/2775	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2775	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2775	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2775	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	456	uS/cm	<2500
2026/2775	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2775	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2775	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/2775	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/2775	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2775	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2775	09.04.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2774	09.04.2026 08:55:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/2774	09.04.2026 08:55:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2774	09.04.2026 08:55:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2774	09.04.2026 08:55:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2774	09.04.2026 08:55:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	434	uS/cm	<2500
2026/2774	09.04.2026 08:55:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2774	09.04.2026 08:55:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2774	09.04.2026 08:55:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2774	09.04.2026 08:55:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/2774	09.04.2026 08:55:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15,7	°C	ni mej
2026/2774	09.04.2026 08:55:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2774	09.04.2026 08:55:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2756	09.04.2026 08:55:50	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2756	09.04.2026 08:55:50	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2756	09.04.2026 08:55:50	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2756	09.04.2026 08:55:50	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2756	09.04.2026 08:55:50	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2756	09.04.2026 08:55:50	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15,7	°C	ni mej
2026/2798	10.04.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2798	10.04.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2798	10.04.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2798	10.04.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2798	10.04.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2798	10.04.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/2799	10.04.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2799	10.04.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2799	10.04.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej

2026/2799	10.04.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2799	10.04.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2799	10.04.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/2796	10.04.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2796	10.04.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2796	10.04.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2796	10.04.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2796	10.04.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2796	10.04.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15,2	°C	ni mej
2026/2797	10.04.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2797	10.04.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2797	10.04.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2797	10.04.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2797	10.04.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL	<100
2026/2797	10.04.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/3072	17.04.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3072	17.04.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3072	17.04.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/3072	17.04.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3072	17.04.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3072	17.04.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/3081	20.04.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3081	20.04.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3081	20.04.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3081	20.04.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3081	20.04.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3081	20.04.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/3082	20.04.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3082	20.04.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3082	20.04.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3082	20.04.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3082	20.04.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3082	20.04.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/3083	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3083	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3083	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3083	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3083	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3083	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/3169	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/3169	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3169	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3169	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3169	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	451	uS/cm	<2500
2026/3169	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3169	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3169	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/3169	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/3169	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/3169	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3169	20.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3084	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3084	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3084	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3084	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3084	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3084	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/3170	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/3170	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3170	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3170	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3170	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	449	uS/cm	<2500
2026/3170	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3170	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3170	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/3170	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/3170	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/3170	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3170	20.04.2026 10:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3126	22.04.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3126	22.04.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/3126	22.04.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3126	22.04.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	12	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3126	22.04.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3126	22.04.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/3139	23.04.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3139	23.04.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3139	23.04.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3139	23.04.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3139	23.04.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL	<100
2026/3139	23.04.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/3333	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/3333	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3333	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3333	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,27	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3333	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	449	uS/cm	<2500
2026/3333	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3333	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3333	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/3333	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/3333	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/3333	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3333	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3337	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3337	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3337	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3337	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3337	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3337	28.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/3336	28.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3336	28.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3336	28.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3336	28.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3336	28.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3336	28.04.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/3386	29.04.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3386	29.04.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3386	29.04.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3386	29.04.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	20	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3386	29.04.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	17	cfu/mL	<100
2026/3386	29.04.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/3408	30.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3408	30.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3408	30.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3408	30.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3408	30.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3408	30.04.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/3467	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3467	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3467	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3467	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3467	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3467	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,5	°C	ni mej
2026/3484	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/3484	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3484	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3484	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3484	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	409	uS/cm	<2500
2026/3484	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3484	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3484	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3484	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/3484	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,5	°C	ni mej
2026/3484	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3484	05.05.2026 08:25:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3468	05.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3468	05.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3468	05.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3468	05.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3468	05.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3468	05.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,3	°C	ni mej
2026/3469	05.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/3469	05.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3469	05.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3469	05.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3469	05.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3469	05.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/3470	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3470	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3470	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3470	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3470	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3470	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12,9	°C	ni mej
2026/3485	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/3485	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3485	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3485	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3485	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	444	uS/cm	<2500
2026/3485	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3485	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3485	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/3485	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/3485	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	12,9	°C	ni mej
2026/3485	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3485	05.05.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	1H-benzotriazol	0,013	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Aluminij	1,3	ug/L	<200
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Baker	0,0015	mg/L	<2.0
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Bor	0,012	mg/L	<1.5
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10

2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	430	uS/cm	<2500
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Fosfat-orto	0,077	mg/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Hidrogenkarbonati	280	mg/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Kalcij	71	mg/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Kalij	0,83	mg/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Klorid	6,1	mg/L	<250
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Krom	0,47	ug/L	<50
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Krom (VI)	<10	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Magnezij	17	mg/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	m-Alkaliteta	4,6	mmol/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Mangan	0,11	ug/L	<50
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Molibden	0,18	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<0.1	NTU	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Natrij	4,6	mg/L	<200
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Nitrat	11	mg/L	<50
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Nitrat/50+nitrit/3	0,22	mg/L	<1
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Nitrit	<0.001	mg/L	<0.50
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	0,00097	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	0,00074	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej

2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	0,00055	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluorononansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Selen	0,15	ug/L	<20
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Skupna trdota	14	°N	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Sulfat	9,6	mg/L	<250
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Uran	0,36	ug/L	<30
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Vsota 20 PFAS	<0,03	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Železo	<40.00	ug/L	<200
2026/3480	07.05.2026 10:48:53	G2 - Kleče, Brest	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/3633	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3633	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3633	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3633	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3633	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3633	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,1	°C	ni mej
2026/3739	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/3739	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3739	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3739	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3739	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	444	uS/cm	<2500

2026/3739	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3739	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3739	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/3739	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/3739	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,1	°C	ni mej
2026/3739	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3739	11.05.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3632	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3632	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3632	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3632	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3632	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3632	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,8	°C	ni mej
2026/3738	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/3738	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3738	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3738	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3738	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	444	uS/cm	<2500
2026/3738	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3738	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3738	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/3738	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/3738	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,8	°C	ni mej
2026/3738	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3738	11.05.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3657	13.05.2026 09:05:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3657	13.05.2026 09:05:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3657	13.05.2026 09:05:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3657	13.05.2026 09:05:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3657	13.05.2026 09:05:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3657	13.05.2026 09:05:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,2	°C	ni mej
2026/3656	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3656	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3656	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3656	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3656	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3656	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/3814	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/3814	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3814	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3814	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3814	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	461	uS/cm	<2500
2026/3814	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	0,18	NTU	ni mej
2026/3814	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3814	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/3814	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/3814	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/3814	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3814	13.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3692	15.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3692	15.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3692	15.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3692	15.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3692	15.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL	<100
2026/3692	15.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/3693	15.05.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3693	15.05.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3693	15.05.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/3693	15.05.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3693	15.05.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	28	cfu/mL	<100
2026/3693	15.05.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15,1	°C	ni mej
2026/3934	19.05.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/3934	19.05.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3934	19.05.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3934	19.05.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,26	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3934	19.05.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	417	uS/cm	<2500
2026/3934	19.05.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3934	19.05.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3934	19.05.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3934	19.05.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej

2026/3934	19.05.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/3934	19.05.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3934	19.05.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3935	19.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/3935	19.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3935	19.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3935	19.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,27	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3935	19.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	441	uS/cm	<2500
2026/3935	19.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3935	19.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3935	19.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/3935	19.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/3935	19.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/3935	19.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3935	19.05.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3936	19.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/3936	19.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3936	19.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3936	19.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,25	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3936	19.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	429	uS/cm	<2500
2026/3936	19.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3936	19.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3936	19.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/3936	19.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/3936	19.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	14	°C	ni mej
2026/3936	19.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3936	19.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3941	19.05.2026 11:40:37	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3941	19.05.2026 11:40:37	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3941	19.05.2026 11:40:37	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3941	19.05.2026 11:40:37	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3941	19.05.2026 11:40:37	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3941	19.05.2026 11:40:37	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/3942	19.05.2026 11:41:11	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3942	19.05.2026 11:41:11	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3942	19.05.2026 11:41:11	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3942	19.05.2026 11:41:11	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3942	19.05.2026 11:41:11	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3942	19.05.2026 11:41:11	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	14,5	°C	ni mej
2026/3943	19.05.2026 11:42:33	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3943	19.05.2026 11:42:33	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3943	19.05.2026 11:42:33	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3943	19.05.2026 11:42:33	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3943	19.05.2026 11:42:33	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3943	19.05.2026 11:42:33	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/3944	19.05.2026 11:43:13	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3944	19.05.2026 11:43:13	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3944	19.05.2026 11:43:13	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3944	19.05.2026 11:43:13	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3944	19.05.2026 11:43:13	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3944	19.05.2026 11:43:13	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	14	°C	ni mej
2026/3945	19.05.2026 11:43:52	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3945	19.05.2026 11:43:52	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3945	19.05.2026 11:43:52	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3945	19.05.2026 11:43:52	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3945	19.05.2026 11:43:52	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3945	19.05.2026 11:43:52	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/4173	27.05.2026 09:35:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4173	27.05.2026 09:35:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4173	27.05.2026 09:35:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4173	27.05.2026 09:35:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4173	27.05.2026 09:35:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4173	27.05.2026 09:35:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13,3	°C	ni mej
2026/4273	29.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4273	29.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4273	29.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4273	29.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4273	29.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4273	29.05.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/4260	29.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/4260	29.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4260	29.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4260	29.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4260	29.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4260	29.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,7	°C	ni mej
2026/4272	29.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4272	29.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4272	29.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4272	29.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	49	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4272	29.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	38	cfu/mL	<100
2026/4272	29.05.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,6	°C	ni mej
2026/4351	02.06.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4351	02.06.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4351	02.06.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4351	02.06.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4351	02.06.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4351	02.06.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/4350	02.06.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4350	02.06.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4350	02.06.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4350	02.06.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4350	02.06.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4350	02.06.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,6	°C	ni mej
2026/4395	03.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4395	03.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4395	03.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4395	03.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4395	03.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4395	03.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18	°C	ni mej
2026/4401	03.06.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/4401	03.06.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4401	03.06.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4401	03.06.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	427	uS/cm	<2500
2026/4401	03.06.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4401	03.06.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4401	03.06.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/4401	03.06.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/4401	03.06.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,1	°C	ni mej
2026/4401	03.06.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4401	03.06.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4402	03.06.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/4402	03.06.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4402	03.06.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4402	03.06.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	431	uS/cm	<2500
2026/4402	03.06.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4402	03.06.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4402	03.06.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/4402	03.06.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/4402	03.06.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15	°C	ni mej
2026/4402	03.06.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4402	03.06.2026 10:05:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4396	03.06.2026 11:15:21	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4396	03.06.2026 11:15:21	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4396	03.06.2026 11:15:21	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4396	03.06.2026 11:15:21	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4396	03.06.2026 11:15:21	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4396	03.06.2026 11:15:21	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/4397	03.06.2026 11:15:55	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4397	03.06.2026 11:15:55	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4397	03.06.2026 11:15:55	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4397	03.06.2026 11:15:55	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4397	03.06.2026 11:15:55	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4397	03.06.2026 11:15:55	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,1	°C	ni mej
2026/4398	03.06.2026 11:16:28	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4398	03.06.2026 11:16:28	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4398	03.06.2026 11:16:28	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4398	03.06.2026 11:16:28	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4398	03.06.2026 11:16:28	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4398	03.06.2026 11:16:28	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15	°C	ni mej
2026/4527	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/4527	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/4527	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4527	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	433	uS/cm	<2500
2026/4527	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4527	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4527	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4527	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/4527	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/4527	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4527	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4531	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4531	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4531	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4531	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4531	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4531	08.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/4528	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/4528	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4528	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4528	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	424	uS/cm	<2500
2026/4528	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4528	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4528	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4528	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/4528	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,7	°C	ni mej
2026/4528	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4528	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4532	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4532	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4532	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4532	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4532	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4532	08.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,7	°C	ni mej
2026/4529	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/4529	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4529	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4529	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	443	uS/cm	<2500
2026/4529	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4529	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4529	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4529	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/4529	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/4529	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4529	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4533	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4533	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4533	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4533	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4533	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4533	08.06.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/4615	10.06.2026 09:35:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4615	10.06.2026 09:35:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4615	10.06.2026 09:35:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4615	10.06.2026 09:35:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4615	10.06.2026 09:35:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4615	10.06.2026 09:35:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,4	°C	ni mej
2026/4744	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4744	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4744	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4744	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4744	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4744	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,6	°C	ni mej
2026/4877	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/4877	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4877	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4877	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	463	uS/cm	<2500
2026/4877	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4877	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4877	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4877	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,6	°C	ni mej

2026/4877	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4877	17.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4783	19.06.2026 07:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4783	19.06.2026 07:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4783	19.06.2026 07:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4783	19.06.2026 07:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4783	19.06.2026 07:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4783	19.06.2026 07:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,3	°C	ni mej
2026/5017	24.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5017	24.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5017	24.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5017	24.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5017	24.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5017	24.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18	°C	ni mej
2026/5032	26.06.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5032	26.06.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5032	26.06.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5032	26.06.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5032	26.06.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5032	26.06.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,1	°C	ni mej
2026/5031	26.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5031	26.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5031	26.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5031	26.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5031	26.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5031	26.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/5030	26.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5030	26.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5030	26.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5030	26.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5030	26.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5030	26.06.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	19,3	°C	ni mej
2026/5033	26.06.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5033	26.06.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5033	26.06.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5033	26.06.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5033	26.06.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5033	26.06.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,5	°C	ni mej
2026/5055	29.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5055	29.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5055	29.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5055	29.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5055	29.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5055	29.06.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	19,2	°C	ni mej
2026/5056	29.06.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5056	29.06.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5056	29.06.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5056	29.06.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5056	29.06.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5056	29.06.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/5093	30.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5093	30.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5093	30.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5093	30.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5093	30.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5093	30.06.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,6	°C	ni mej
2026/5203	03.07.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5203	03.07.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5203	03.07.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5203	03.07.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5203	03.07.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5203	03.07.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	23,7	°C	ni mej
2026/5304	08.07.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5304	08.07.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5304	08.07.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5304	08.07.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5304	08.07.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5304	08.07.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,2	°C	ni mej
2026/5305	08.07.2026 09:25:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5305	08.07.2026 09:25:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5305	08.07.2026 09:25:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5305	08.07.2026 09:25:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5305	08.07.2026 09:25:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/5305	08.07.2026 09:25:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20	°C	ni mej
2026/5298	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/5298	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5298	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5298	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	441	uS/cm	<2500
2026/5298	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5298	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5298	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/5298	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/5298	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	19,8	°C	ni mej
2026/5298	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5298	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5306	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5306	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5306	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5306	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5306	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5306	08.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	19,8	°C	ni mej
2026/5299	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/5299	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5299	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5299	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	458	uS/cm	<2500
2026/5299	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5299	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5299	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/5299	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/5299	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,5	°C	ni mej
2026/5299	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5299	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5307	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5307	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5307	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5307	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5307	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5307	08.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,5	°C	ni mej
2026/5331	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/5331	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5331	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5331	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	430	uS/cm	<2500
2026/5331	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5331	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5331	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/5331	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/5331	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16	°C	ni mej
2026/5331	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5331	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5347	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5347	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5347	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5347	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5347	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5347	09.07.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16	°C	ni mej
2026/5343	09.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5343	09.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5343	09.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5343	09.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5343	09.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5343	09.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	19,8	°C	ni mej
2026/5344	09.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5344	09.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5344	09.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5344	09.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5344	09.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5344	09.07.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,9	°C	ni mej
2026/5330	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/5330	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5330	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5330	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	430	uS/cm	<2500
2026/5330	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej

2026/5330	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5330	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/5330	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/5330	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	14,5	°C	ni mej
2026/5330	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5330	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5346	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5346	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5346	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5346	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5346	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5346	09.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	14,5	°C	ni mej
2026/5345	09.07.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5345	09.07.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5345	09.07.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5345	09.07.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	220	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5345	09.07.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	121	cfu/mL	<100
2026/5345	09.07.2026 10:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,1	°C	ni mej
2026/5415	14.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5415	14.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5415	14.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/5415	14.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5415	14.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5415	14.07.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,2	°C	ni mej
2026/5440	16.07.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5440	16.07.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5440	16.07.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5440	16.07.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5440	16.07.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5440	16.07.2026 08:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,2	°C	ni mej
2026/5452	17.07.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5452	17.07.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5452	17.07.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5452	17.07.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5452	17.07.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5452	17.07.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21	°C	ni mej
2026/5453	17.07.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5453	17.07.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5453	17.07.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5453	17.07.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5453	17.07.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5453	17.07.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/5647	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/5647	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5647	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5647	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	416	uS/cm	<2500
2026/5647	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5647	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5647	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/5647	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/5647	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,6	°C	ni mej
2026/5647	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5647	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5660	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5660	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5660	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5660	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5660	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5660	20.07.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,6	°C	ni mej
2026/5663	20.07.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5663	20.07.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5663	20.07.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5663	20.07.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5663	20.07.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5663	20.07.2026 09:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,5	°C	ni mej
2026/5648	20.07.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/5648	20.07.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5648	20.07.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5648	20.07.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	437	uS/cm	<2500
2026/5648	20.07.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5648	20.07.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50

2026/5648	20.07.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/5648	20.07.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/5648	20.07.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,6	°C	ni mej
2026/5648	20.07.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5648	20.07.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5661	20.07.2026 12:20:47	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5661	20.07.2026 12:20:47	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5661	20.07.2026 12:20:47	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5661	20.07.2026 12:20:47	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5661	20.07.2026 12:20:47	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5661	20.07.2026 12:20:47	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,6	°C	ni mej
2026/5662	20.07.2026 12:21:18	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5662	20.07.2026 12:21:18	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5662	20.07.2026 12:21:18	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5662	20.07.2026 12:21:18	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5662	20.07.2026 12:21:18	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5662	20.07.2026 12:21:18	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,1	°C	ni mej
2026/5915	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/5915	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5915	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5915	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	416	uS/cm	<2500
2026/5915	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5915	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5915	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/5915	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/5915	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21	°C	ni mej
2026/5915	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5915	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5919	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5919	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5919	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5919	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5919	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5919	29.07.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21	°C	ni mej
2026/5975	31.07.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5975	31.07.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5975	31.07.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5975	31.07.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5975	31.07.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5975	31.07.2026 09:45:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,7	°C	ni mej
2026/6101	05.08.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6101	05.08.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6101	05.08.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6101	05.08.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6101	05.08.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6101	05.08.2026 08:45:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,1	°C	ni mej
2026/6102	05.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6102	05.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6102	05.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6102	05.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6102	05.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6102	05.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,5	°C	ni mej
2026/6093	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/6093	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6093	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6093	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	437	uS/cm	<2500
2026/6093	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6093	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6093	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/6093	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/6093	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,4	°C	ni mej
2026/6093	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6093	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6103	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6103	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6103	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6103	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6103	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6103	05.08.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,4	°C	ni mej
2026/6094	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej

2026/6094	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6094	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6094	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	441	uS/cm	<2500
2026/6094	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6094	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6094	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/6094	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/6094	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/6094	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6094	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6104	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6104	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6104	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6104	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6104	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6104	05.08.2026 09:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/6189	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6189	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6189	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6189	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6189	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6189	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,2	°C	ni mej
2026/6192	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/6192	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6192	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6192	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	417	uS/cm	<2500
2026/6192	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6192	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6192	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/6192	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/6192	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,2	°C	ni mej
2026/6192	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6192	10.08.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6188	10.08.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6188	10.08.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6188	10.08.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6188	10.08.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6188	10.08.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6188	10.08.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,8	°C	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	1H-benzotriazol	0,008	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	4-metil-1H-benzotriazol	0,013	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Aluminij	9,2	ug/L	<200
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Baker	0,0063	mg/L	<2.0
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Benzen	<0.3	ug/L	<1

2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Bor	0,014	mg/L	<1.5
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	<ni mej>
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	425	uS/cm	<2500
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Fosfat-orto	<0.006	mg/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Hidrogenkarbonati	270	mg/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Kalcij	69	mg/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Kalij	0,9	mg/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Klorid	6,7	mg/L	<250
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Krom	1	ug/L	<50
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Krom (VI)	<5	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Magnezij	18	mg/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	m-Alkaliteta	4,5	mmol/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Mangan	<0.1	ug/L	<50
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Molibden	0,14	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej

2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<0.10	NTU	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Natrij	5	mg/L	<200
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Nitrat	9,6	mg/L	<50
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Nitrat/50+nitrit/3	0,192	mg/L	<1
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Nitrit	0,0011	mg/L	<0.50
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	0,0013	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	0,001	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	0,0011	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluorononansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	0,0007	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	0,0012	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Pesticidi (vsota)		ug/L	<0.50
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<0.05	mg/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Selen	<0.1	ug/L	<20
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Skupna trdota	14	°N	<ni mej>
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Sulfat	9,9	mg/L	<250
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Svinec	0,16	ug/L	<10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	22	°C	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Uran	0,39	ug/L	<30

2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Vsota 20 PFAS	<0.03	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Železo	<40	ug/L	<200
2026/6218	12.08.2026 07:41:22	G2 - Kleče, Brest	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/6267	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/6267	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6267	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6267	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	430	uS/cm	<2500
2026/6267	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6267	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6267	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/6267	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/6267	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,8	°C	ni mej
2026/6267	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6267	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6271	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6271	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6271	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6271	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	32	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6271	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6271	12.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,8	°C	ni mej
2026/6458	19.08.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6458	19.08.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6458	19.08.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/6458	19.08.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6458	19.08.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	>300	cfu/mL	<100
2026/6458	19.08.2026 10:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	23,1	°C	ni mej
2026/6541	21.08.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6541	21.08.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6541	21.08.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/6541	21.08.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6541	21.08.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6541	21.08.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,7	°C	ni mej
2026/6588	24.08.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6588	24.08.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6588	24.08.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6588	24.08.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6588	24.08.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6588	24.08.2026 10:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,4	°C	ni mej
2026/6682	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/6682	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6682	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6682	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	<LOQ=0.20	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6682	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	433	uS/cm	<2500
2026/6682	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6682	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6682	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/6682	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/6682	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,2	°C	ni mej
2026/6682	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6682	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6685	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6685	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6685	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6685	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6685	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6685	26.08.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,2	°C	ni mej
2026/6713	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/6713	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6713	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6713	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,21	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6713	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	443	uS/cm	<2500
2026/6713	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6713	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6713	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/6713	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/6713	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21	°C	ni mej
2026/6713	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej

2026/6713	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6724	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6724	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6724	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6724	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6724	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6724	27.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21	°C	ni mej
2026/6725	27.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6725	27.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6725	27.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6725	27.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6725	27.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6725	27.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,4	°C	ni mej
2026/6745	28.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6745	28.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6745	28.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6745	28.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6745	28.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6745	28.08.2026 08:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,5	°C	ni mej
2026/6746	28.08.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6746	28.08.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6746	28.08.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6746	28.08.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6746	28.08.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6746	28.08.2026 08:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,6	°C	ni mej
2026/6744	28.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6744	28.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6744	28.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6744	28.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6744	28.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	22	cfu/mL	<100
2026/6744	28.08.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,8	°C	ni mej
2026/6747	28.08.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6747	28.08.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6747	28.08.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6747	28.08.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	27	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6747	28.08.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6747	28.08.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,5	°C	ni mej
2026/6748	28.08.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6748	28.08.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6748	28.08.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6748	28.08.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6748	28.08.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6748	28.08.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,9	°C	ni mej
2026/6840	01.09.2026 11:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6840	01.09.2026 11:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6840	01.09.2026 11:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6840	01.09.2026 11:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6840	01.09.2026 11:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6840	01.09.2026 11:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,3	°C	ni mej
2026/6839	01.09.2026 12:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6839	01.09.2026 12:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6839	01.09.2026 12:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6839	01.09.2026 12:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	22	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6839	01.09.2026 12:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/6839	01.09.2026 12:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,4	°C	ni mej
2026/6887	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/6887	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6887	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6887	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,24	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6887	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	406	uS/cm	<2500
2026/6887	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6887	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6887	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/6887	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/6887	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,4	°C	ni mej
2026/6887	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6887	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6897	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6897	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6897	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6897	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe

2026/6897	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6897	02.09.2026 10:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,4	°C	ni mej
2026/6898	02.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6898	02.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6898	02.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6898	02.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6898	02.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6898	02.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,5	°C	ni mej
2026/6888	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/6888	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6888	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6888	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,21	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6888	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm	<2500
2026/6888	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6888	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6888	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/6888	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/6888	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,3	°C	ni mej
2026/6888	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6888	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6899	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6899	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6899	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6899	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6899	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6899	02.09.2026 10:35:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,3	°C	ni mej
2026/6889	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/6889	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6889	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6889	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,25	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6889	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm	<2500
2026/6889	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6889	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6889	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/6889	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/6889	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,8	°C	ni mej
2026/6889	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6889	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6900	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6900	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6900	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6900	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6900	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6900	02.09.2026 10:55:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,8	°C	ni mej
2026/7004	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/7004	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7004	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7004	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,27	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7004	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	430	uS/cm	<2500
2026/7004	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7004	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7004	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/7004	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/7004	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,4	°C	ni mej
2026/7004	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7004	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7013	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7013	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7013	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/7013	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7013	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7013	07.09.2026 09:15:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,4	°C	ni mej
2026/7097	09.09.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7097	09.09.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7097	09.09.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/7097	09.09.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7097	09.09.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7097	09.09.2026 09:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,8	°C	ni mej
2026/7098	09.09.2026 11:29:44	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7098	09.09.2026 11:29:44	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/7098	09.09.2026 11:29:44	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/7098	09.09.2026 11:29:44	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7098	09.09.2026 11:29:44	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7098	09.09.2026 11:29:44	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	21,5	°C	ni mej
2026/7451	21.09.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7451	21.09.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7451	21.09.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/7451	21.09.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7451	21.09.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7451	21.09.2026 07:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	20,1	°C	ni mej
2026/7607	24.09.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7607	24.09.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7607	24.09.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/7607	24.09.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7607	24.09.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7607	24.09.2026 09:30:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,3	°C	ni mej
2026/7596	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/7596	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7596	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7596	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	<LOQ=0.20	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7596	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	426	uS/cm	<2500
2026/7596	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7596	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7596	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/7596	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/7596	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,3	°C	ni mej
2026/7596	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7596	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7608	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7608	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7608	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/7608	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7608	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	12	cfu/mL	<100
2026/7608	24.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,3	°C	ni mej
2026/7606	24.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7606	24.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7606	24.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/7606	24.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	53	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7606	24.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/7606	24.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,8	°C	ni mej
2026/7632	25.09.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7632	25.09.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7632	25.09.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/7632	25.09.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7632	25.09.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7632	25.09.2026 08:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,1	°C	ni mej
2026/7629	25.09.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7629	25.09.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7629	25.09.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/7629	25.09.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7629	25.09.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7629	25.09.2026 08:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	19,7	°C	ni mej
2026/7631	25.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7631	25.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7631	25.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/7631	25.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7631	25.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7631	25.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,2	°C	ni mej
2026/7628	25.09.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7628	25.09.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7628	25.09.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/7628	25.09.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7628	25.09.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7628	25.09.2026 09:40:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/7630	25.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7630	25.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7630	25.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/7630	25.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7630	25.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7630	25.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	15,3	°C	ni mej
2026/7733	29.09.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7733	29.09.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/7733	29.09.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/7733	29.09.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7733	29.09.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/7733	29.09.2026 08:50:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,3	°C	ni mej
2026/7716	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/7716	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7716	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7716	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,24	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7716	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	426	uS/cm	<2500
2026/7716	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	0,19	NTU	ni mej
2026/7716	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7716	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/7716	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/7716	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,3	°C	ni mej
2026/7716	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7716	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7734	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7734	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7734	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/7734	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7734	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7734	29.09.2026 09:10:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	17,3	°C	ni mej
2026/7715	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/7715	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7715	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7715	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,23	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7715	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	429	uS/cm	<2500
2026/7715	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7715	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7715	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/7715	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/7715	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,4	°C	ni mej
2026/7715	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7715	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7732	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7732	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7732	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/7732	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7732	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7732	29.09.2026 10:20:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	16,4	°C	ni mej
2026/7751	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/7751	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7751	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7751	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Celotni organski ogljik (TOC)	0,23	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7751	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Električna prevodnost (20°C)	426	uS/cm	<2500
2026/7751	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7751	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7751	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/7751	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/7751	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,8	°C	ni mej
2026/7751	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7751	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7772	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7772	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7772	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/7772	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7772	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7772	30.09.2026 11:00:00	G2 - Kleče, Brest	Temperatura vode	18,8	°C	ni mej