Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/719	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/719	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/719	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/719	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/719	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/719	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/719	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/723	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/723	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/723	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/723	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,52	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/723	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	520	uS/cm	<2500
2026/723	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/723	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/723	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/723	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/723	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/723	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/723	28.01.2026 11:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/720	28.01.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/720	28.01.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/720	28.01.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/720	28.01.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/720	28.01.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/720	28.01.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/720	28.01.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/1402	19.02.2026 10:35:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1402	19.02.2026 10:35:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1402	19.02.2026 10:35:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1402	19.02.2026 10:35:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/1402	19.02.2026 10:35:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1402	19.02.2026 10:35:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1402	19.02.2026 10:35:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	7,1	°C	ni mej
2026/1400	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1400	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1400	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1400	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/1400	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1400	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1400	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/1408	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/1408	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1408	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1408	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1408	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	523	uS/cm	<2500
2026/1408	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1408	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1408	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1408	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/1408	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/1408	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1408	19.02.2026 10:45:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1401	19.02.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1401	19.02.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1401	19.02.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1401	19.02.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/1401	19.02.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1401	19.02.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1401	19.02.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	7,5	°C	ni mej
2026/1399	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1399	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1399	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1399	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/1399	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1399	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1399	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/1406	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/1406	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1406	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1406	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,51	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1406	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	522	uS/cm	<2500
2026/1406	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1406	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1406	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/1406	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/1406	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej

2026/1406	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1406	19.02.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2349	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2349	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2349	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2349	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2349	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	526	uS/cm	<2500
2026/2349	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2349	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2349	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/2349	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/2349	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/2349	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2349	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2358	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2358	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2358	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2358	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/2358	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2358	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2358	25.03.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/2352	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2352	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2352	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2352	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2352	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	525	uS/cm	<2500
2026/2352	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2352	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2352	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/2352	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/2352	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	9	°C	ni mej
2026/2352	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2352	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2359	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2359	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2359	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2359	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/2359	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2359	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2359	25.03.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	9	°C	ni mej
2026/2360	25.03.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2360	25.03.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2360	25.03.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2360	25.03.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/2360	25.03.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2360	25.03.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2360	25.03.2026 12:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/3106	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3106	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3106	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3106	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/3106	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3106	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3106	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/3204	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/3204	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3204	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3204	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3204	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	524	uS/cm	<2500
2026/3204	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3204	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3204	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3204	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/3204	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/3204	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3204	21.04.2026 09:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3104	21.04.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3104	21.04.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3104	21.04.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3104	21.04.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/3104	21.04.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3104	21.04.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3104	21.04.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/3105	21.04.2026 10:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3105	21.04.2026 10:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/3105	21.04.2026 10:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3105	21.04.2026 10:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/3105	21.04.2026 10:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3105	21.04.2026 10:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3105	21.04.2026 10:10:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/3103	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3103	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3103	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3103	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/3103	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3103	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3103	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/3203	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/3203	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3203	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3203	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3203	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	522	uS/cm	<2500
2026/3203	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3203	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3203	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/3203	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/3203	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/3203	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3203	21.04.2026 10:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	12	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Aluminij	0,98	ug/L	<200
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Arzen	0,11	ug/L	<10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Baker	0,0081	mg/L	<2.0
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Bor	0,0065	mg/L	<1.5
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Bromodiklorometan	0,6	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Celotni organski ogljik - TOC	0,33	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Dibromoklorometan	0,8	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	518	uS/cm	<2500
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Fosfat-orto	0,02	mg/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Glifosat	<0.09	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L	ni mej

2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Hidrogenkarbonati	370	mg/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Kalcij	66	mg/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Kalij	0,66	mg/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Klorid	4,8	mg/L	<250
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Krom	<0.4	ug/L	<50
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Krom (VI)	<10	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Magnezij	37	mg/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	m-Alkaliteta	6,1	mmol/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Mangan	<0.1	ug/L	50
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Molibden	0,11	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<0.1	NTU	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Natrij	3,5	mg/L	<200
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrat	7,4	mg/L	<50
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrat/50+nitrit/3	0,148	mg/L	<1
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit	<0.001	mg/L	<0.50
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Selen	0,11	ug/L	<20
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Skupna trdota	18	°N	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Sulfat	6,2	mg/L	<250
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Svinec	0,48	ug/L	<10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	13,9	°C	ni mej

2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Trihalometani (vsota)	1,8	ug/L	<100
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Triklorometan (kloroform)	0,4	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Uran	0,16	ug/L	30
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Železo	<40.00	ug/L	<200
2026/3481	07.05.2026 10:50:26	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/3962	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3962	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3962	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3962	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/3962	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3962	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3962	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/3989	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/3989	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3989	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3989	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,51	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3989	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	521	uS/cm	<2500
2026/3989	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3989	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3989	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/3989	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/3989	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/3989	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3989	20.05.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3963	20.05.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3963	20.05.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3963	20.05.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3963	20.05.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/3963	20.05.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3963	20.05.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3963	20.05.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	13,3	°C	ni mej
2026/3964	20.05.2026 11:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3964	20.05.2026 11:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3964	20.05.2026 11:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3964	20.05.2026 11:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/3964	20.05.2026 11:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	42	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3964	20.05.2026 11:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	52	cfu/mL	<100
2026/3964	20.05.2026 11:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	13,9	°C	ni mej
2026/4754	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4754	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4754	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4754	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/4754	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4754	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4754	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/4907	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/4907	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4907	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4907	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	519	uS/cm	<2500
2026/4907	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4907	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4907	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/4907	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/4907	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/4907	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4907	18.06.2026 09:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4757	18.06.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4757	18.06.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4757	18.06.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4757	18.06.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/4757	18.06.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe

2026/4757	18.06.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4757	18.06.2026 10:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	15,9	°C	ni mej
2026/4755	18.06.2026 10:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4755	18.06.2026 10:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4755	18.06.2026 10:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4755	18.06.2026 10:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/4755	18.06.2026 10:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4755	18.06.2026 10:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4755	18.06.2026 10:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	18,4	°C	ni mej
2026/4756	18.06.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4756	18.06.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4756	18.06.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4756	18.06.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/4756	18.06.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4756	18.06.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	28	cfu/mL	<100
2026/4756	18.06.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	16,4	°C	ni mej
2026/5794	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/5794	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5794	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5794	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	517	uS/cm	<2500
2026/5794	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5794	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5794	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/5794	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/5794	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/5794	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5794	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5796	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5796	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5796	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5796	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/5796	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5796	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5796	23.07.2026 08:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/5797	23.07.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5797	23.07.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5797	23.07.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5797	23.07.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/5797	23.07.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5797	23.07.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5797	23.07.2026 11:00:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	21,6	°C	ni mej
2026/5798	23.07.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5798	23.07.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5798	23.07.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5798	23.07.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5798	23.07.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5798	23.07.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5798	23.07.2026 11:30:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	20,5	°C	ni mej
2026/6498	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6498	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6498	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6498	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/6498	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6498	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6498	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/6507	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/6507	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6507	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6507	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6507	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	510	uS/cm	<2500
2026/6507	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6507	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6507	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/6507	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/6507	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/6507	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6507	20.08.2026 07:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6501	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6501	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6501	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6501	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/6501	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6501	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6501	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	19,6	°C	ni mej
2026/6508	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/6508	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6508	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe

2026/6508	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6508	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm	<2500
2026/6508	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6508	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6508	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/6508	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/6508	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	19,6	°C	ni mej
2026/6508	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6508	20.08.2026 08:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6499	20.08.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6499	20.08.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6499	20.08.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6499	20.08.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/6499	20.08.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6499	20.08.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6499	20.08.2026 09:20:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	20,1	°C	ni mej
2026/6500	20.08.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6500	20.08.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6500	20.08.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6500	20.08.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/6500	20.08.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6500	20.08.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	16	cfu/mL	<100
2026/6500	20.08.2026 09:40:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	20,5	°C	ni mej
2026/7373	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/7373	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7373	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7373	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7373	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm	<2500
2026/7373	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7373	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7373	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/7373	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/7373	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/7373	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7373	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7376	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/7376	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7376	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7376	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/7376	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7376	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7376	17.09.2026 09:25:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/7374	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/7374	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7374	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7374	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7374	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Električna prevodnost (20°C)	514	uS/cm	<2500
2026/7374	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7374	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7374	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/7374	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/7374	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	18,8	°C	ni mej
2026/7374	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7374	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7377	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/7377	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7377	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7377	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/7377	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7377	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7377	17.09.2026 09:50:00	GB - Vodovodni sistem Golo Brdo	Temperatura vode	18,8	°C	ni mej