Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/499	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/499	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/499	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/499	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/499	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	438	uS/cm	<2500
2026/499	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/499	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/499	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/499	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,21	mg/L	ni mej
2026/499	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/499	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/499	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/511	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/511	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/511	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,21	mg/L	ni mej
2026/511	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/511	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/511	21.01.2026 09:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/498	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/498	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/498	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/498	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,27	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/498	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	434	uS/cm	<2500
2026/498	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/498	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/498	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/498	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,22	mg/L	ni mej
2026/498	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	6,6	°C	ni mej
2026/498	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/498	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/510	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/510	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/510	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,22	mg/L	ni mej
2026/510	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/510	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/510	21.01.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	6,6	°C	ni mej
2026/1246	16.02.2026 09:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1246	16.02.2026 09:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1246	16.02.2026 09:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,3	mg/L	ni mej
2026/1246	16.02.2026 09:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1246	16.02.2026 09:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1246	16.02.2026 09:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/1240	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/1240	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1240	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1240	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1240	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	441	uS/cm	<2500
2026/1240	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1240	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1240	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1240	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,23	mg/L	ni mej
2026/1240	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	9,4	°C	ni mej
2026/1240	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1240	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1248	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1248	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1248	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,23	mg/L	ni mej
2026/1248	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1248	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1248	16.02.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	9,4	°C	ni mej
2026/2095	16.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2095	16.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2095	16.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/2095	16.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2095	16.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2095	16.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/2257	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/2257	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2257	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2257	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2257	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	439	uS/cm	<2500

2026/2257	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2257	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2257	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/2257	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/2257	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	6,9	°C	ni mej
2026/2257	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2257	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2268	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2268	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2268	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/2268	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2268	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2268	23.03.2026 10:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	6,9	°C	ni mej
2026/2256	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/2256	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2256	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2256	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,56	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2256	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	443	uS/cm	<2500
2026/2256	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2256	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2256	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/2256	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/2256	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/2256	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2256	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2267	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2267	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2267	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/2267	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2267	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2267	23.03.2026 11:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/2892	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/2892	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2892	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2892	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2892	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	435	uS/cm	<2500
2026/2892	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2892	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2892	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/2892	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/2892	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/2892	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2892	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2898	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2898	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2898	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/2898	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2898	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	12	cfu/mL	<100
2026/2898	14.04.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/2893	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/2893	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2893	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2893	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2893	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	437	uS/cm	<2500
2026/2893	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2893	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2893	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/2893	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/2893	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/2893	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2893	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2899	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2899	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2899	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/2899	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2899	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2899	14.04.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/4089	25.05.2026 10:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4089	25.05.2026 10:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4089	25.05.2026 10:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,2	mg/L	ni mej
2026/4089	25.05.2026 10:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4089	25.05.2026 10:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4089	25.05.2026 10:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/4090	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4090	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4090	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/4090	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4090	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/4090	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/4112	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/4112	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4112	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4112	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	442	uS/cm	<2500
2026/4112	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4112	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4112	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4112	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/4112	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/4112	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4112	25.05.2026 10:40:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4740	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4740	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4740	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,19	mg/L	ni mej
2026/4740	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4740	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4740	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/4880	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/4880	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4880	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4880	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	424	uS/cm	<2500
2026/4880	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	0,28	NTU	ni mej
2026/4880	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4880	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4880	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,19	mg/L	ni mej
2026/4880	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/4880	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4880	17.06.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5651	20.07.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5651	20.07.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5651	20.07.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/5651	20.07.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5651	20.07.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5651	20.07.2026 09:10:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	21,3	°C	ni mej
2026/5698	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5698	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5698	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,21	mg/L	ni mej
2026/5698	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5698	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5698	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/5710	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/5710	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5710	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5710	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	435	uS/cm	<2500
2026/5710	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5710	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5710	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/5710	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,21	mg/L	ni mej
2026/5710	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/5710	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5710	21.07.2026 10:50:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5701	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5701	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5701	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/5701	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5701	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5701	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	17,1	°C	ni mej
2026/5711	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/5711	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5711	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5711	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	435	uS/cm	<2500
2026/5711	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5711	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5711	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/5711	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/5711	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	17,1	°C	ni mej
2026/5711	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5711	21.07.2026 11:30:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6505	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6505	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6505	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,2	mg/L	ni mej
2026/6505	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6505	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/6505	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/6510	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/6510	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6510	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6510	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6510	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	440	uS/cm	<2500
2026/6510	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	0,21	NTU	ni mej
2026/6510	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6510	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/6510	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,2	mg/L	ni mej
2026/6510	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/6510	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6510	20.08.2026 10:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6504	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6504	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6504	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/6504	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6504	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6504	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	20,2	°C	ni mej
2026/6509	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/6509	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6509	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6509	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6509	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm	<2500
2026/6509	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6509	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6509	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	8	-	6.5-9.5
2026/6509	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/6509	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	20,2	°C	ni mej
2026/6509	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6509	20.08.2026 10:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	1H-benzotriazol	0,004	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	13	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Aluminij	1,6	ug/L	<200
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Arzen	0,12	ug/L	<10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Baker	0,0024	mg/L	<2.0
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Bisfenol A	<0.25	ug/L	<2.5
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Bor	0,0032	mg/L	<1.5
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Bromodiklorometan	0,8	ug/L	<ni mej>
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	~Brez neobičajnih spremem
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Dibromoklorometan	0,9	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej

2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	441	uS/cm	<2500
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Fosfat-orto	0,014	mg/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Hidrogenkarbonati	300	mg/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Kadmij	0,028	ug/L	<5.0
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Kalcij	51	mg/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Kalij	1,6	mg/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Klorid	5,5	mg/L	<250
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Krom	<0.4	ug/L	<50
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Krom (VI)	<5	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Magnezij	32	mg/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	m-Alkaliteta	4,9	mmol/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Mangan	0,23	ug/L	<50
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Molibden	<0.1	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	0,14	NTU	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Natrij	2,4	mg/L	<200
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nikelj	0,23	ug/L	<20
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrat	9,4	mg/L	<50
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrat/50+nitrit/3	0,188	mg/L	<1
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit	<0.001	mg/L	<0.50
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Okus	brez posebnosti	-	~Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	ni mej

2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluorononansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	8,1	-	6.5-9.5
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Selen	<0.1	ug/L	<20
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Skupna trdota	15	°N	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Sulfat	1,9	mg/L	<250
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Svinec	2	ug/L	<10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	17,9	°C	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Trihalometani (vsota)	2,2	ug/L	<100
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Triklorometan (kloroform)	0,5	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Uran	0,62	ug/L	<30
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vsota 20 PFAS	<0.03	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Železo	<40	ug/L	<200
2026/6885	03.09.2026 11:41:29	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/7601	24.09.2026 11:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7601	24.09.2026 11:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7601	24.09.2026 11:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/7601	24.09.2026 11:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7601	24.09.2026 11:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7601	24.09.2026 11:00:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	17,7	°C	ni mej
2026/7602	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7602	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7602	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,22	mg/L	ni mej
2026/7602	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7602	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7602	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/7613	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/7613	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7613	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7613	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,25	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7613	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Električna prevodnost (20°C)	445	uS/cm	<2500
2026/7613	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7613	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7613	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/7613	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Prosti klor	0,22	mg/L	ni mej
2026/7613	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/7613	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7613	24.09.2026 11:20:00	GI - Vodovodni sistem Gornji Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe