Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/91	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/91	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/91	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/91	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/91	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/91	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	9,1	°C	ni mej
2026/96	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0,0015		ni mej
2026/96	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/96	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/96	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,58	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/96	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	468	uS/cm	<2500
2026/96	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/96	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/96	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/96	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/96	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	9,1	°C	ni mej
2026/96	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/96	06.01.2026 11:25:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/358	15.01.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/358	15.01.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,16	mg/L	ni mej
2026/358	15.01.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/358	15.01.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	124	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/358	15.01.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/358	15.01.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	7	°C	ni mej
2026/359	15.01.2026 09:45:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/359	15.01.2026 09:45:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,14	mg/L	ni mej
2026/359	15.01.2026 09:45:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/359	15.01.2026 09:45:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/359	15.01.2026 09:45:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/359	15.01.2026 09:45:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/356	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/356	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/356	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/356	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,67	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/356	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	543	uS/cm	<2500
2026/356	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,16	mg/L	ni mej
2026/356	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/356	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/356	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/356	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	7,2	°C	ni mej
2026/356	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/356	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/360	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/360	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,16	mg/L	ni mej
2026/360	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/360	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/360	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/360	15.01.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	7,2	°C	ni mej
2026/881	04.02.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/881	04.02.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/881	04.02.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/881	04.02.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/881	04.02.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/881	04.02.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	8,5	°C	ni mej
2026/882	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/882	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,06	mg/L	ni mej
2026/882	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/882	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/882	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/882	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/905	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0,0014		ni mej
2026/905	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/905	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/905	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/905	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	569	uS/cm	<2500
2026/905	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,06	mg/L	ni mej
2026/905	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/905	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/905	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,1	-	6.5-9.5

2026/905	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/905	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/905	04.02.2026 10:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1167	12.02.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1167	12.02.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/1167	12.02.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1167	12.02.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1167	12.02.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1167	12.02.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	8,9	°C	ni mej
2026/1776	04.03.2026 09:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1776	04.03.2026 09:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/1776	04.03.2026 09:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1776	04.03.2026 09:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1776	04.03.2026 09:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1776	04.03.2026 09:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	8,8	°C	ni mej
2026/1759	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/1759	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1759	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1759	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,73	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1759	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	615	uS/cm	<2500
2026/1759	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,15	mg/L	ni mej
2026/1759	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1759	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1759	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,2	-	6.5-9.5
2026/1759	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	9,4	°C	ni mej
2026/1759	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1759	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1774	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1774	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,15	mg/L	ni mej
2026/1774	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1774	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1774	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1774	04.03.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	9,4	°C	ni mej
2026/1775	04.03.2026 10:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1775	04.03.2026 10:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,18	mg/L	ni mej
2026/1775	04.03.2026 10:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1775	04.03.2026 10:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1775	04.03.2026 10:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1775	04.03.2026 10:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	10,5	°C	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	6,9	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Aluminij	<0.9	ug/L	<200
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Arzen	0,15	ug/L	<10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Baker	0,0052	mg/L	<2.0
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Bor	0,0068	mg/L	<1.5
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Celotni organski ogljik - TOC	0,41	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej

2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	590	uS/cm	<2500
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Fosfat-orto	0,013	mg/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Glifosat	<0.09	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Hidrogenkarbonati	430	mg/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Kalcij	78	mg/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Kalij	1,4	mg/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,23	mg/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Klorat	0,059	mg/L	<0.25
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Klorid	3,3	mg/L	<250
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Klorit	0,073	mg/L	<0.25
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Krom	0,45	ug/L	<50
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Krom (VI)	<10	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Magnezij	40	mg/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	m-Alkaliteta	7	mmol/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Mangan	<0.1	ug/L	<50
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Molibden	0,1	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<0.1	NTU	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Natrij	1,7	mg/L	<200
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Nikelj	<0.1	ug/L	<20

2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrat	14	mg/L	<50
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrat/50+nitrit/3	0,281	mg/L	<1
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit	0,0037	mg/L	<0.50
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7	-	6.5-9.5
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Selen	<0.1	ug/L	<20
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Skupna trdota	20	°N	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Sulfat	4	mg/L	<250
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Svinec	0,15	ug/L	<10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Uran	0,46	ug/L	<30
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Železo	<40.00	ug/L	<200
2026/1748	05.03.2026 09:14:49	IG - Vodovodni sistem Ig	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/2029	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2029	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,16	mg/L	ni mej
2026/2029	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2029	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2029	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2029	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/2032	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0,0017		ni mej
2026/2032	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2032	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2032	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,63	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2032	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	622	uS/cm	<2500
2026/2032	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,16	mg/L	ni mej
2026/2032	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2032	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2032	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,1	-	6.5-9.5
2026/2032	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/2032	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2032	12.03.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2764	09.04.2026 10:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2764	09.04.2026 10:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/2764	09.04.2026 10:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2764	09.04.2026 10:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe

2026/2764	09.04.2026 10:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2764	09.04.2026 10:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/2765	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2765	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,07	mg/L	ni mej
2026/2765	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2765	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2765	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2765	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/2786	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/2786	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2786	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2786	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,59	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2786	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	530	uS/cm	<2500
2026/2786	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,07	mg/L	ni mej
2026/2786	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2786	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2786	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2786	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/2786	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2786	09.04.2026 12:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3085	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3085	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/3085	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3085	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3085	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3085	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	14,5	°C	ni mej
2026/3180	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/3180	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3180	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3180	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,63	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3180	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	589	uS/cm	<2500
2026/3180	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/3180	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3180	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3180	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,1	-	6.5-9.5
2026/3180	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	14,5	°C	ni mej
2026/3180	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3180	20.04.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3617	07.05.2026 12:23:55	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3617	07.05.2026 12:23:55	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3617	07.05.2026 12:23:55	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/3617	07.05.2026 12:23:55	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3617	07.05.2026 12:23:55	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	>300	cfu/mL	<100
2026/3617	07.05.2026 12:23:55	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/3635	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3635	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3635	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,11	mg/L	ni mej
2026/3635	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3635	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3635	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/3740	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/3740	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3740	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3740	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,5	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3740	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	428	uS/cm	<2500
2026/3740	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3740	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3740	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/3740	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,11	mg/L	ni mej
2026/3740	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/3740	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3740	11.05.2026 09:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3636	11.05.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3636	11.05.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3636	11.05.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/3636	11.05.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3636	11.05.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3636	11.05.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	15,8	°C	ni mej
2026/3634	11.05.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3634	11.05.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/3634	11.05.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,11	mg/L	ni mej
2026/3634	11.05.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3634	11.05.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/3634	11.05.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	14,8	°C	ni mej
2026/4454	04.06.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4454	04.06.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4454	04.06.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/4454	04.06.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4454	04.06.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4454	04.06.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	15,2	°C	ni mej
2026/4723	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4723	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4723	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/4723	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4723	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4723	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	17,3	°C	ni mej
2026/4834	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/4834	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4834	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4834	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	462	uS/cm	<2500
2026/4834	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4834	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4834	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/4834	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/4834	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	17,3	°C	ni mej
2026/4834	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4834	16.06.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4722	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4722	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4722	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/4722	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4722	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4722	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	16,8	°C	ni mej
2026/4833	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/4833	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4833	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4833	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	411	uS/cm	<2500
2026/4833	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	0
2026/4833	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4833	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4833	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/4833	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	16,8	°C	ni mej
2026/4833	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4833	16.06.2026 11:20:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5416	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5416	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5416	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/5416	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	31	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5416	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	24	cfu/mL	<100
2026/5416	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	17,9	°C	ni mej
2026/5530	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/5530	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5530	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5530	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm	<2500
2026/5530	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	0
2026/5530	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5530	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/5530	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/5530	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	17,9	°C	ni mej
2026/5530	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5530	14.07.2026 08:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5418	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5418	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5418	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/5418	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5418	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5418	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	17,7	°C	ni mej
2026/5531	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/5531	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/5531	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5531	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	494	uS/cm	<2500
2026/5531	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	0
2026/5531	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5531	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/5531	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/5531	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	19,7	°C	ni mej
2026/5531	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5531	14.07.2026 08:40:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5417	14.07.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5417	14.07.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5417	14.07.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/5417	14.07.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5417	14.07.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5417	14.07.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	16,8	°C	ni mej
2026/6426	18.08.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	
2026/6426	18.08.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6426	18.08.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/6426	18.08.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6426	18.08.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6426	18.08.2026 10:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	17,8	°C	ni mej
2026/6404	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/6404	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6404	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6404	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6404	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	502	uS/cm	<2500
2026/6404	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	0
2026/6404	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6404	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/6404	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/6404	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	20,1	°C	ni mej
2026/6404	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6404	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6425	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6425	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6425	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6425	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6425	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6425	18.08.2026 11:10:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	20,1	°C	ni mej
2026/7149	10.09.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7149	10.09.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7149	10.09.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/7149	10.09.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7149	10.09.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	>300	cfu/mL	<100
2026/7149	10.09.2026 08:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	18,1	°C	ni mej
2026/7150	10.09.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7150	10.09.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7150	10.09.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/7150	10.09.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7150	10.09.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7150	10.09.2026 11:00:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	20,7	°C	ni mej
2026/7285	15.09.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7285	15.09.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7285	15.09.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/7285	15.09.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7285	15.09.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7285	15.09.2026 09:30:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	19,7	°C	ni mej
2026/7272	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/7272	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7272	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7272	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7272	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Električna prevodnost (20°C)	474	uS/cm	<2500
2026/7272	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	0
2026/7272	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7272	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/7272	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/7272	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	15,1	°C	ni mej
2026/7272	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7272	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7286	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/7286	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7286	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/7286	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7286	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7286	15.09.2026 09:50:00	IG - Vodovodni sistem Ig	Temperatura vode	15,1	°C	ni mej