Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota	Mejna vrednost
2026/27	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/27	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/27	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/27	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,64	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/27	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	524	uS/cm	<2500
2026/27	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/27	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/27	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/27	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/27	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	7,2	°C	ni mej
2026/27	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/27	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/35	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/35	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/35	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/35	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/35	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/35	05.01.2026 09:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	7,2	°C	ni mej
2026/25	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/25	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/25	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/25	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/25	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm	<2500
2026/25	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/25	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/25	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/25	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/25	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/25	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/25	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/33	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/33	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/33	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/33	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/33	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/33	05.01.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/28	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/28	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/28	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/28	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,63	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/28	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	539	uS/cm	<2500
2026/28	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/28	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/28	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/28	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,11	mg/L	ni mej
2026/28	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/28	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/28	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/36	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/36	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/36	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,11	mg/L	ni mej
2026/36	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/36	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/36	05.01.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,64	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm	<2500
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0,2
2026/26	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/34	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/34	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/34	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/34	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/34	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/34	05.01.2026 11:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej

2026/860	03.02.2026 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/860	03.02.2026 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/860	03.02.2026 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/860	03.02.2026 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/860	03.02.2026 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/860	03.02.2026 08:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	6,4	°C	ni mej
2026/854	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/854	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/854	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/854	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,98	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/854	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	536	uS/cm	<2500
2026/854	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/854	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/854	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/854	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/854	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	7,4	°C	ni mej
2026/854	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/854	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/858	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/858	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/858	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/858	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/858	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/858	03.02.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	7,4	°C	ni mej
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	534	uS/cm	<2500
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,2	-	6.5-9.5
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0,2
2026/855	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/859	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/859	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/859	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/859	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/859	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/859	03.02.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/856	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/856	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/856	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/856	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,7	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/856	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	537	uS/cm	<2500
2026/856	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/856	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/856	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/856	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/856	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/856	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/856	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/861	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/861	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/861	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/861	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/861	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/861	03.02.2026 11:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/1715	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/1715	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1715	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1715	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,68	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1715	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	534	uS/cm	<2500
2026/1715	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1715	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1715	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/1715	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,19	mg/L	ni mej
2026/1715	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/1715	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1715	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1726	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/1726	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1726	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,19	mg/L	ni mej
2026/1726	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1726	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1726	03.03.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/1728	03.03.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1728	03.03.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1728	03.03.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/1728	03.03.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1728	03.03.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1728	03.03.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/1714	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/1714	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1714	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1714	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1714	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	539	uS/cm	<2500
2026/1714	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1714	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1714	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1714	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/1714	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/1714	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1714	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1725	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1725	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1725	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/1725	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1725	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1725	03.03.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/1716	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/1716	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1716	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1716	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1716	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	536	uS/cm	<2500
2026/1716	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1716	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1716	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/1716	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/1716	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	7,5	°C	ni mej
2026/1716	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1716	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1727	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1727	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1727	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/1727	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1727	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1727	03.03.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	7,5	°C	ni mej
2026/2530	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/2530	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2530	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2530	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	539	uS/cm	<2500
2026/2530	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2530	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2530	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/2530	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/2530	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/2530	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2530	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2542	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2542	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2542	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/2542	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2542	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2542	01.04.2026 09:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/2544	01.04.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2544	01.04.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2544	01.04.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/2544	01.04.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2544	01.04.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2544	01.04.2026 09:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/2528	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2528	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2528	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2528	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	539	uS/cm	<2500
2026/2528	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2528	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50

2026/2528	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/2528	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/2528	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/2528	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2528	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2540	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2540	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2540	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/2540	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2540	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2540	01.04.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/2543	01.04.2026 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2543	01.04.2026 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2543	01.04.2026 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/2543	01.04.2026 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2543	01.04.2026 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2543	01.04.2026 10:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	8,5	°C	ni mej
2026/3551	06.05.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3551	06.05.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3551	06.05.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/3551	06.05.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3551	06.05.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3551	06.05.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/3537	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/3537	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3537	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3537	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,61	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3537	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	539	uS/cm	<2500
2026/3537	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3537	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3537	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3537	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/3537	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/3537	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3537	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3549	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3549	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3549	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/3549	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3549	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3549	06.05.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/3539	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/3539	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3539	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3539	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3539	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	539	uS/cm	<2500
2026/3539	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3539	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3539	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/3539	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/3539	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/3539	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3539	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3552	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3552	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3552	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/3552	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3552	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3552	06.05.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/3538	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/3538	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3538	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3538	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,64	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3538	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	537	uS/cm	<2500
2026/3538	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3538	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3538	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/3538	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/3538	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/3538	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3538	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3550	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3550	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3550	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/3550	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3550	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/3550	06.05.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/4367	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/4367	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4367	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4367	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	537	uS/cm	<2500
2026/4367	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4367	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4367	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/4367	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/4367	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/4367	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4367	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4376	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4376	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4376	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/4376	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4376	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4376	02.06.2026 09:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/4370	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/4370	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4370	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4370	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	540	uS/cm	<2500
2026/4370	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4370	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4370	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/4370	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/4370	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/4370	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4370	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4378	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4378	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4378	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/4378	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4378	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4378	02.06.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/4366	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/4366	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4366	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4366	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	542	uS/cm	<2500
2026/4366	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4366	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4366	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4366	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/4366	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	16,6	°C	ni mej
2026/4366	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4366	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4375	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4375	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4375	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/4375	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4375	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4375	02.06.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	16,6	°C	ni mej
2026/4368	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/4368	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4368	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4368	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	540	uS/cm	<2500
2026/4368	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4368	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4368	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4368	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/4368	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/4368	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4368	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4377	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4377	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4377	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/4377	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4377	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4377	02.06.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/5123	01.07.2026 08:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/5123	01.07.2026 08:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5123	01.07.2026 08:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5123	01.07.2026 08:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	540	uS/cm	<2500
2026/5123	01.07.2026 08:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej

2026/5123	01.07.2026 08:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5123	01.07.2026 08:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/5123	01.07.2026 08:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/5123	01.07.2026 08:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	20	°C	ni mej
2026/5123	01.07.2026 08:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5123	01.07.2026 08:30:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5122	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/5122	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5122	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5122	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	538	uS/cm	<2500
2026/5122	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5122	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5122	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/5122	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/5122	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/5122	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5122	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5130	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5130	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5130	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/5130	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5130	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5130	01.07.2026 09:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/5125	01.07.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/5125	01.07.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5125	01.07.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5125	01.07.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	538	uS/cm	<2500
2026/5125	01.07.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5125	01.07.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5125	01.07.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/5125	01.07.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/5125	01.07.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/5125	01.07.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5125	01.07.2026 10:00:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5124	01.07.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/5124	01.07.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5124	01.07.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5124	01.07.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	538	uS/cm	<2500
2026/5124	01.07.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5124	01.07.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5124	01.07.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/5124	01.07.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/5124	01.07.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	15,7	°C	ni mej
2026/5124	01.07.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5124	01.07.2026 10:40:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5131	01.07.2026 12:20:37	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5131	01.07.2026 12:20:37	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5131	01.07.2026 12:20:37	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/5131	01.07.2026 12:20:37	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5131	01.07.2026 12:20:37	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5131	01.07.2026 12:20:37	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	20	°C	ni mej
2026/5132	01.07.2026 12:21:15	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5132	01.07.2026 12:21:15	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5132	01.07.2026 12:21:15	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/5132	01.07.2026 12:21:15	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5132	01.07.2026 12:21:15	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5132	01.07.2026 12:21:15	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	15,7	°C	ni mej
2026/5133	01.07.2026 12:21:47	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5133	01.07.2026 12:21:47	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5133	01.07.2026 12:21:47	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/5133	01.07.2026 12:21:47	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5133	01.07.2026 12:21:47	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5133	01.07.2026 12:21:47	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/6059	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/6059	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6059	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6059	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	534	uS/cm	<2500
2026/6059	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6059	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6059	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/6059	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,19	mg/L	ni mej
2026/6059	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/6059	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6059	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe

2026/6065	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6065	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6065	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,19	mg/L	ni mej
2026/6065	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6065	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6065	04.08.2026 09:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/6068	04.08.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6068	04.08.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6068	04.08.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/6068	04.08.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6068	04.08.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6068	04.08.2026 10:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/6061	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/6061	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6061	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6061	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	537	uS/cm	<2500
2026/6061	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6061	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6061	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/6061	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/6061	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	21,7	°C	ni mej
2026/6061	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6061	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6066	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6066	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6066	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/6066	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6066	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6066	04.08.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	21,7	°C	ni mej
2026/6067	04.08.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6067	04.08.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6067	04.08.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6067	04.08.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6067	04.08.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6067	04.08.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	17,6	°C	ni mej
2026/7333	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/7333	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7333	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7333	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,57	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7333	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	534	uS/cm	<2500
2026/7333	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7333	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7333	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/7333	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/7333	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/7333	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7333	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7343	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7343	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7343	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/7343	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7343	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7343	16.09.2026 10:10:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/7337	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/7337	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7337	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7337	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,56	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7337	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	541	uS/cm	<2500
2026/7337	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7337	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7337	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/7337	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/7337	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	16,3	°C	ni mej
2026/7337	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7337	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7345	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7345	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7345	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/7345	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7345	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7345	16.09.2026 10:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	16,3	°C	ni mej
2026/7330	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/7330	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7330	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7330	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,57	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7330	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	539	uS/cm	<2500

2026/7330	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7330	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7330	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/7330	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/7330	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	19,6	°C	ni mej
2026/7330	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7330	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7342	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7342	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7342	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/7342	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7342	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7342	16.09.2026 11:20:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	19,6	°C	ni mej
2026/7335	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/7335	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7335	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7335	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Celotni organski ogljik (TOC)	0,79	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7335	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Električna prevodnost (20°C)	539	uS/cm	<2500
2026/7335	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7335	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7335	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/7335	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/7335	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	17	°C	ni mej
2026/7335	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7335	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7344	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7344	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7344	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/7344	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7344	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7344	16.09.2026 11:50:00	K - Vodovodni sistem Lipoglav	Temperatura vode	17	°C	ni mej