Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/674	27.01.2026 07:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/674	27.01.2026 07:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/674	27.01.2026 07:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,2	mg/L	ni mej
2026/674	27.01.2026 07:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/674	27.01.2026 07:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/674	27.01.2026 07:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	21	cfu/mL	<100
2026/674	27.01.2026 07:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/676	27.01.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/676	27.01.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/676	27.01.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/676	27.01.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/676	27.01.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	21	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/676	27.01.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	45	cfu/mL	<100
2026/676	27.01.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	12,9	°C	ni mej
2026/649	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0021		ni mej
2026/649	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/649	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,04	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/649	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,28	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/649	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	417	uS/cm	<2500
2026/649	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/649	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/649	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/649	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,2	-	6.5-9.5
2026/649	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	6,3	°C	ni mej
2026/649	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/649	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/672	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/672	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/672	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/672	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/672	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/672	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/672	27.01.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	6,3	°C	ni mej
2026/678	27.01.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/678	27.01.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/678	27.01.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/678	27.01.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/678	27.01.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/678	27.01.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/678	27.01.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	4,9	°C	ni mej
2026/648	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,00275		ni mej
2026/648	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/648	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,06	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/648	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,56	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/648	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	410	uS/cm	<2500
2026/648	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,2	mg/L	ni mej
2026/648	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/648	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/648	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,2	-	6.5-9.5
2026/648	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	4,8	°C	ni mej
2026/648	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/648	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/670	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/670	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/670	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,2	mg/L	ni mej
2026/670	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/670	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/670	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/670	27.01.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	4,8	°C	ni mej
2026/1145	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/1145	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1145	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1145	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,53	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1145	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	411	uS/cm	<2500
2026/1145	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/1145	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	0,12	NTU	ni mej
2026/1145	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1145	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,2	-	6.5-9.5
2026/1145	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/1145	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1145	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1159	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1159	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1159	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/1159	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/1159	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1159	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1159	12.02.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/1146	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/1146	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1146	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1146	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,5	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1146	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	412	uS/cm	<2500
2026/1146	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/1146	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	0,12	NTU	ni mej
2026/1146	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1146	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,2	-	6.5-9.5
2026/1146	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/1146	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1146	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1160	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1160	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1160	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/1160	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1160	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	92	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1160	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	22	cfu/mL	<100
2026/1160	12.02.2026 09:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/1158	12.02.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1158	12.02.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1158	12.02.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/1158	12.02.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1158	12.02.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1158	12.02.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1158	12.02.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	7	°C	ni mej
2026/1161	12.02.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1161	12.02.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1161	12.02.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/1161	12.02.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1161	12.02.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1161	12.02.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1161	12.02.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	6,2	°C	ni mej
2026/1144	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/1144	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1144	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1144	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,46	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1144	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	414	uS/cm	<2500
2026/1144	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,18	mg/L	ni mej
2026/1144	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1144	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1144	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,1	-	6.5-9.5
2026/1144	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	7,3	°C	ni mej
2026/1144	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1144	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1157	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1157	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1157	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,18	mg/L	ni mej
2026/1157	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1157	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1157	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1157	12.02.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	7,3	°C	ni mej
2026/1963	11.03.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1963	11.03.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1963	11.03.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/1963	11.03.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1963	11.03.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	25	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1963	11.03.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL	<100
2026/1963	11.03.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/1964	11.03.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1964	11.03.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1964	11.03.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/1964	11.03.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1964	11.03.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	39	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1964	11.03.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1964	11.03.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	12,9	°C	ni mej
2026/1962	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1962	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1962	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/1962	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1962	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	22	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1962	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	28	cfu/mL	<100
2026/1962	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	8	°C	ni mej
2026/1979	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,00185		ni mej

2026/1979	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1979	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,04	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1979	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,06	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1979	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm	<2500
2026/1979	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/1979	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1979	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1979	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,2	-	6.5-9.5
2026/1979	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	8	°C	ni mej
2026/1979	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1979	11.03.2026 10:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2338	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,00185		ni mej
2026/2338	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2338	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,04	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2338	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	0,98	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2338	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	444	uS/cm	<2500
2026/2338	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,19	mg/L	ni mej
2026/2338	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2338	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2338	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8	-	6.5-9.5
2026/2338	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	7,7	°C	ni mej
2026/2338	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2338	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2342	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2342	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2342	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,19	mg/L	ni mej
2026/2342	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2342	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2342	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2342	25.03.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	7,7	°C	ni mej
2026/2339	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0013		ni mej
2026/2339	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2339	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2339	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,05	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2339	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	431	uS/cm	<2500
2026/2339	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/2339	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2339	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2339	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,2	-	6.5-9.5
2026/2339	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	6,8	°C	ni mej
2026/2339	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2339	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2343	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2343	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2343	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/2343	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2343	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2343	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2343	25.03.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	6,8	°C	ni mej
2026/2952	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2952	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2952	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,06	mg/L	ni mej
2026/2952	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2952	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2952	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2952	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/2969	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0011		ni mej
2026/2969	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2969	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2969	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,05	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2969	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	426	uS/cm	<2500
2026/2969	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,06	mg/L	ni mej
2026/2969	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2969	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2969	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,2	-	6.5-9.5
2026/2969	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/2969	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2969	15.04.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2953	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2953	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2953	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/2953	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2953	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	26	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2953	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	18	cfu/mL	<100
2026/2953	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	12,9	°C	ni mej

2026/2971	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,001		ni mej
2026/2971	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2971	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2971	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,11	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2971	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	429	uS/cm	<2500
2026/2971	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/2971	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2971	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2971	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,2	-	6.5-9.5
2026/2971	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	12,9	°C	ni mej
2026/2971	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2971	15.04.2026 10:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2951	15.04.2026 10:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2951	15.04.2026 10:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2951	15.04.2026 10:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/2951	15.04.2026 10:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2951	15.04.2026 10:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2951	15.04.2026 10:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	20	cfu/mL	<100
2026/2951	15.04.2026 10:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	10,5	°C	ni mej
2026/2954	15.04.2026 11:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2954	15.04.2026 11:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2954	15.04.2026 11:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/2954	15.04.2026 11:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2954	15.04.2026 11:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	25	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2954	15.04.2026 11:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2954	15.04.2026 11:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	7,9	°C	ni mej
2026/2950	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2950	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2950	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,2	mg/L	ni mej
2026/2950	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2950	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2950	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2950	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	8	°C	ni mej
2026/2968	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0016		ni mej
2026/2968	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2968	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2968	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,25	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2968	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	424	uS/cm	<2500
2026/2968	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,2	mg/L	ni mej
2026/2968	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2968	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	0,006	mg/L	<0.50
2026/2968	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,1	-	6.5-9.5
2026/2968	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	8	°C	ni mej
2026/2968	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2968	15.04.2026 11:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4257	29.05.2026 08:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4257	29.05.2026 08:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/4257	29.05.2026 08:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4257	29.05.2026 08:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4257	29.05.2026 08:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4257	29.05.2026 08:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/4253	29.05.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4253	29.05.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4253	29.05.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,16	mg/L	ni mej
2026/4253	29.05.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4253	29.05.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4253	29.05.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4253	29.05.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/4255	29.05.2026 09:25:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4255	29.05.2026 09:25:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4255	29.05.2026 09:25:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/4255	29.05.2026 09:25:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4255	29.05.2026 09:25:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4255	29.05.2026 09:25:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4255	29.05.2026 09:25:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	15,3	°C	ni mej
2026/4256	29.05.2026 09:45:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4256	29.05.2026 09:45:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4256	29.05.2026 09:45:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/4256	29.05.2026 09:45:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4256	29.05.2026 09:45:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4256	29.05.2026 09:45:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4256	29.05.2026 09:45:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	14,8	°C	ni mej
2026/4597	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,00175		ni mej
2026/4597	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4597	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,04	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4597	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	424	uS/cm	<2500
2026/4597	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej

2026/4597	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4597	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4597	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,1	-	6.5-9.5
2026/4597	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	14,8	°C	ni mej
2026/4597	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4597	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4610	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4610	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4610	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/4610	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4610	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4610	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4610	10.06.2026 07:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	14,8	°C	ni mej
2026/4598	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0016		ni mej
2026/4598	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4598	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4598	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	424	uS/cm	<2500
2026/4598	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/4598	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4598	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4598	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,1	-	6.5-9.5
2026/4598	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	19,8	°C	ni mej
2026/4598	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4598	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4611	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4611	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4611	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/4611	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4611	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4611	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4611	10.06.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	19,8	°C	ni mej
2026/4609	10.06.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4609	10.06.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4609	10.06.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/4609	10.06.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4609	10.06.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	30	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4609	10.06.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	35	cfu/mL	<100
2026/4609	10.06.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	16,6	°C	ni mej
2026/4596	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0016		ni mej
2026/4596	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4596	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4596	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	425	uS/cm	<2500
2026/4596	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,16	mg/L	ni mej
2026/4596	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4596	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4596	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,1	-	6.5-9.5
2026/4596	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/4596	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4596	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4608	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4608	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4608	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,16	mg/L	ni mej
2026/4608	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4608	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4608	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4608	10.06.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/5427	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5427	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5427	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/5427	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5427	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5427	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5427	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/5559	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0014		ni mej
2026/5559	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5559	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5559	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	420	uS/cm	<2500
2026/5559	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/5559	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5559	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5559	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,1	-	6.5-9.5
2026/5559	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/5559	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5559	15.07.2026 07:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5425	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5425	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/5425	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,22	mg/L	ni mej
2026/5425	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5425	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5425	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5425	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	15,9	°C	ni mej
2026/5558	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/5558	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5558	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5558	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	426	uS/cm	<2500
2026/5558	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,22	mg/L	ni mej
2026/5558	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5558	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5558	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,1	-	6.5-9.5
2026/5558	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	15,9	°C	ni mej
2026/5558	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5558	15.07.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5428	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5428	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5428	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/5428	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5428	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	23	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5428	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5428	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	16	°C	ni mej
2026/5560	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0015		ni mej
2026/5560	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5560	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5560	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	422	uS/cm	<2500
2026/5560	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/5560	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5560	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	0,007	mg/L	<0.50
2026/5560	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,1	-	6.5-9.5
2026/5560	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	16	°C	ni mej
2026/5560	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5560	15.07.2026 08:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5426	15.07.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5426	15.07.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5426	15.07.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/5426	15.07.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5426	15.07.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5426	15.07.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5426	15.07.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	17,8	°C	ni mej
2026/6646	25.08.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6646	25.08.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6646	25.08.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/6646	25.08.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6646	25.08.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6646	25.08.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6646	25.08.2026 08:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	16	°C	ni mej
2026/6623	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0032		ni mej
2026/6623	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6623	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,06	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6623	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,72	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6623	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	409	uS/cm	<2500
2026/6623	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,06	mg/L	ni mej
2026/6623	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6623	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6623	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,1	-	6.5-9.5
2026/6623	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	17,8	°C	ni mej
2026/6623	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6623	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6644	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6644	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6644	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,06	mg/L	ni mej
2026/6644	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6644	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6644	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6644	25.08.2026 09:10:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	17,8	°C	ni mej
2026/6645	25.08.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6645	25.08.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6645	25.08.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/6645	25.08.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6645	25.08.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6645	25.08.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6645	25.08.2026 09:30:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	14,8	°C	ni mej
2026/6793	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6793	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/6793	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,24	mg/L	ni mej
2026/6793	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6793	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6793	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6793	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/6806	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/6806	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6806	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6806	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,23	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6806	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	427	uS/cm	<2500
2026/6806	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,24	mg/L	ni mej
2026/6806	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6806	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6806	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,1	-	6.5-9.5
2026/6806	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/6806	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6806	31.08.2026 08:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	16	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Aluminij	11	ug/L	<200
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Arzen	0,14	ug/L	<10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Baker	0,00066	mg/L	<2.0
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Bisfenol A	<0.25	ug/L	<2.5
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Bor	0,0041	mg/L	<1.5
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik - TOC	1,1	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	425	uS/cm	<2500
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Fosfat-orto	0,0072	mg/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L	ni mej

2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Hidrogenkarbonati	310	mg/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Kalcij	51	mg/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Kalij	0,26	mg/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klorid	1,6	mg/L	<250
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klorit	0,16	mg/L	<0.25
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Krom	<0.4	ug/L	<50
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Krom (VI)	<5	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Magnezij	32	mg/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	m-Alkaliteta	5	mmol/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Mangan	<0.1	ug/L	<50
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Molibden	<0.1	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	0,1	NTU	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Natrij	0,81	mg/L	<200
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nikelj	0,15	ug/L	<20
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrat	2,6	mg/L	<50
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrat/50+nitrit/3	0,052	mg/L	<1
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit	<0.001	mg/L	<0.50
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Okus	brez posebnosti	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	0,0012	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluorononansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS)	<0.0005	ug/L	<NAPAKA>
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10

2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,2	-	6.5-9.5
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Selen	<0.1	ug/L	<20
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Skupna trdota	15	°N	nn
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Sulfat	3,4	mg/L	<250
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	19,2	°C	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	<10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Uran	0,41	ug/L	<30
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vsota 20 PFAS	<0.03	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Železo	<40	ug/L	<200
2026/6886	03.09.2026 11:43:33	L - Vodovodni sistem Rakitna	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/7326	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,00255		ni mej
2026/7326	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7326	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,05	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7326	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,59	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7326	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	408	uS/cm	<2500
2026/7326	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/7326	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7326	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7326	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,1	-	6.5-9.5
2026/7326	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	17,8	°C	ni mej
2026/7326	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7326	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7334	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/7334	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7334	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/7334	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7334	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7334	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7334	16.09.2026 09:20:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	17,8	°C	ni mej
2026/7336	16.09.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/7336	16.09.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7336	16.09.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,02	mg/L	ni mej
2026/7336	16.09.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7336	16.09.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	264	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7336	16.09.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	77	cfu/mL	<100
2026/7336	16.09.2026 09:40:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	21,4	°C	ni mej
2026/7339	16.09.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/7339	16.09.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7339	16.09.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/7339	16.09.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7339	16.09.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7339	16.09.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7339	16.09.2026 10:00:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	14,3	°C	ni mej
2026/7529	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/7529	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/7529	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,2	mg/L	ni mej
2026/7529	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7529	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7529	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7529	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/7530	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Absorbanca-barva	0,0012		ni mej
2026/7530	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7530	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7530	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Celotni organski ogljik (TOC)	1,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7530	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Električna prevodnost (20°C)	427	uS/cm	<2500
2026/7530	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Klor dioksid	0,2	mg/L	ni mej
2026/7530	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7530	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7530	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	pH-vrednost	8,1	-	6.5-9.5
2026/7530	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/7530	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7530	23.09.2026 09:50:00	L - Vodovodni sistem Rakitna	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe