Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/238	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/238	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/238	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/238	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/238	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	522	uS/cm	<2500
2026/238	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/238	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/238	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/238	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/238	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	7,9	°C	ni mej
2026/238	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/238	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/249	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/249	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/249	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/249	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/249	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/249	12.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	7,9	°C	ni mej
2026/362	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/362	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/362	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/362	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/362	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/362	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/370	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/370	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/370	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/370	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/370	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm	<2500
2026/370	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/370	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/370	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/370	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/370	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/370	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/370	15.01.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/364	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/364	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/364	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/364	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/364	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/364	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/371	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/371	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/371	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/371	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/371	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm	<2500
2026/371	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/371	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/371	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/371	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/371	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/371	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/371	15.01.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/361	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/361	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/361	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/361	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/361	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/361	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/369	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/369	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/369	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/369	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/369	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm	<2500
2026/369	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/369	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/369	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/369	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/369	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/369	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/369	15.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/463	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/463	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/463	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/463	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/463	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	520	uS/cm	<2500
2026/463	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,06	mg/L	ni mej
2026/463	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	0,12	NTU	ni mej
2026/463	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/463	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/463	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/463	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/463	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/468	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/468	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,06	mg/L	ni mej
2026/468	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/468	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/468	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/468	20.01.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/462	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/462	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/462	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/462	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/462	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm	<2500
2026/462	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/462	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/462	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/462	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/462	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/462	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/462	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/467	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/467	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/467	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/467	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/467	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/467	20.01.2026 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/927	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/927	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/927	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/927	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/927	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	517	uS/cm	<2500
2026/927	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/927	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/927	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/927	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/927	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/927	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/927	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/938	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/938	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/938	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/938	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/938	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/938	05.02.2026 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/929	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0022		ni mej
2026/929	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/929	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	0,04	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/929	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/929	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	512	uS/cm	<2500
2026/929	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/929	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/929	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/929	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/929	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/929	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/929	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/941	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/941	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/941	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/941	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/941	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/941	05.02.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/939	05.02.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/939	05.02.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/939	05.02.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/939	05.02.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/939	05.02.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/939	05.02.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	6,7	°C	ni mej
2026/928	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,00245		ni mej
2026/928	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/928	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	0,05	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/928	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/928	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	518	uS/cm	<2500
2026/928	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/928	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/928	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/928	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/928	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	9,1	°C	ni mej
2026/928	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/928	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/940	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/940	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/940	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/940	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	27	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/940	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	12	cfu/mL	<100
2026/940	05.02.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	9,1	°C	ni mej
2026/1232	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/1232	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1232	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1232	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,27	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1232	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm	<2500
2026/1232	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/1232	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1232	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1232	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1232	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/1232	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1232	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1241	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1241	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/1241	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1241	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1241	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1241	16.02.2026 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Aluminij	2	ug/L	<200
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Arzen	0,12	ug/L	<10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Atrazin, Desetil-	0,011	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Baker	0,0013	mg/L	<2.0
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Bor	0,005	mg/L	<1.5
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10

2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	515	uS/cm	<2500
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Fosfat-orto	<0.006	mg/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Hidrogenkarbonati	370	mg/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Kalcij	69	mg/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Kalij	0,53	mg/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorid	4,7	mg/L	<250
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Krom	<0.4	ug/L	<50
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Krom (VI)	<10	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Magnezij	35	mg/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	m-Alkaliteta	6,1	mmol/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Mangan	<0.1	ug/L	50
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Molibden	0,18	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	0,19	NTU	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Natrij	3	mg/L	<200
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrat	4,9	mg/L	<50
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrat/50+nitrit/3	0,099	mg/L	<1
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit	0,0037	mg/L	<0.50
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10

2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Selen	0,11	ug/L	<20
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Skupna trdota	18	°N	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Sulfat	9,4	mg/L	<250
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tebukonazol	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Triasulfuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Uran	0,43	ug/L	30
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Železo	<40.00	ug/L	<200
2026/1746	05.03.2026 09:10:03	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/1818	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1818	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/1818	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1818	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1818	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1818	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	10,5	°C	ni mej
2026/1821	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/1821	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1821	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1821	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1821	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	516	uS/cm	<2500
2026/1821	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/1821	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1821	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1821	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1821	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	10,5	°C	ni mej
2026/1821	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1821	05.03.2026 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1816	05.03.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1816	05.03.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/1816	05.03.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1816	05.03.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1816	05.03.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1816	05.03.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	7,5	°C	ni mej
2026/1817	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1817	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/1817	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1817	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	20	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1817	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1817	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/1820	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/1820	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1820	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1820	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1820	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	515	uS/cm	<2500
2026/1820	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/1820	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1820	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1820	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1820	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/1820	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1820	05.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe

2026/1815	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1815	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,12	mg/L	ni mej
2026/1815	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1815	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1815	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1815	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/1819	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/1819	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1819	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1819	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1819	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	512	uS/cm	<2500
2026/1819	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,12	mg/L	ni mej
2026/1819	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1819	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1819	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1819	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/1819	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1819	05.03.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2084	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/2084	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2084	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2084	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2084	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	510	uS/cm	<2500
2026/2084	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,11	mg/L	ni mej
2026/2084	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2084	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2084	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/2084	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/2084	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2084	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2089	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2089	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,11	mg/L	ni mej
2026/2089	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2089	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2089	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2089	16.03.2026 10:25:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/2501	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/2501	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2501	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2501	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	510	uS/cm	<2500
2026/2501	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/2501	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2501	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2501	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2501	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	16,5	°C	ni mej
2026/2501	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2501	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2512	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2512	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/2512	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2512	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2512	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2512	31.03.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	16,5	°C	ni mej
2026/2712	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2712	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/2712	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2712	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2712	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2712	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/2731	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2731	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2731	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2731	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	512	uS/cm	<2500
2026/2731	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/2731	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2731	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2731	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/2731	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/2731	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2731	08.04.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2713	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2713	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/2713	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2713	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2713	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/2713	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/2732	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2732	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2732	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2732	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm	<2500
2026/2732	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/2732	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2732	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2732	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2732	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/2732	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2732	08.04.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2709	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2709	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/2709	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2709	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2709	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2709	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/2728	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/2728	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2728	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2728	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	513	uS/cm	<2500
2026/2728	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/2728	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2728	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2728	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/2728	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/2728	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2728	08.04.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2711	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2711	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,14	mg/L	ni mej
2026/2711	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2711	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2711	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2711	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/2730	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/2730	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2730	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2730	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm	<2500
2026/2730	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,14	mg/L	ni mej
2026/2730	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2730	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2730	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2730	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/2730	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2730	08.04.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2948	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2948	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,11	mg/L	ni mej
2026/2948	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2948	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2948	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2948	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/2962	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/2962	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2962	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2962	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2962	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	518	uS/cm	<2500
2026/2962	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,11	mg/L	ni mej
2026/2962	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2962	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2962	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/2962	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/2962	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2962	15.04.2026 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3089	20.04.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3089	20.04.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,12	mg/L	ni mej
2026/3089	20.04.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3089	20.04.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3089	20.04.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3089	20.04.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	18,7	°C	ni mej
2026/3558	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3558	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,09	mg/L	ni mej
2026/3558	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3558	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3558	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/3558	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/3561	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/3561	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3561	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3561	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,27	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3561	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	512	uS/cm	<2500
2026/3561	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,09	mg/L	ni mej
2026/3561	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3561	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3561	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/3561	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/3561	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3561	06.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3557	06.05.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3557	06.05.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/3557	06.05.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3557	06.05.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3557	06.05.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3557	06.05.2026 11:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/3555	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3555	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/3555	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3555	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3555	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3555	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	16,1	°C	ni mej
2026/3559	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/3559	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3559	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3559	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3559	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	515	uS/cm	<2500
2026/3559	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/3559	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3559	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3559	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3559	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	16,1	°C	ni mej
2026/3559	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3559	06.05.2026 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3556	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3556	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/3556	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3556	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3556	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3556	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,7	°C	ni mej
2026/3560	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/3560	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3560	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3560	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3560	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	512	uS/cm	<2500
2026/3560	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/3560	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3560	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3560	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/3560	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,7	°C	ni mej
2026/3560	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3560	06.05.2026 12:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3658	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3658	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/3658	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3658	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3658	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3658	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/3815	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/3815	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3815	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3815	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3815	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm	<2500
2026/3815	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/3815	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	0,11	NTU	ni mej
2026/3815	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3815	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/3815	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/3815	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3815	13.05.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3659	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3659	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,06	mg/L	ni mej

2026/3659	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3659	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3659	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3659	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/3816	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/3816	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3816	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3816	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3816	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	512	uS/cm	<2500
2026/3816	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,06	mg/L	ni mej
2026/3816	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3816	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3816	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/3816	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/3816	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3816	13.05.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4354	02.06.2026 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4354	02.06.2026 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/4354	02.06.2026 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4354	02.06.2026 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4354	02.06.2026 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4354	02.06.2026 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	18,2	°C	ni mej
2026/4352	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4352	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/4352	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4352	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4352	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4352	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,9	°C	ni mej
2026/4371	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/4371	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4371	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4371	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	513	uS/cm	<2500
2026/4371	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/4371	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4371	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4371	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/4371	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,9	°C	ni mej
2026/4371	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4371	02.06.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4355	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4355	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/4355	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4355	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4355	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4355	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/4372	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/4372	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4372	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4372	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	509	uS/cm	<2500
2026/4372	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,08	mg/L	ni mej
2026/4372	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4372	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4372	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4372	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/4372	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4372	02.06.2026 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4353	02.06.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4353	02.06.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,06	mg/L	ni mej
2026/4353	02.06.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4353	02.06.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4353	02.06.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4353	02.06.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	15,5	°C	ni mej
2026/4606	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/4606	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4606	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4606	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	513	uS/cm	<2500
2026/4606	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/4606	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4606	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4606	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/4606	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	16	°C	ni mej
2026/4606	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4606	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4618	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4618	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej

2026/4618	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4618	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	75	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4618	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	71	cfu/mL	<100
2026/4618	10.06.2026 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	16	°C	ni mej
2026/4605	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/4605	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4605	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4605	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm	<2500
2026/4605	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/4605	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4605	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4605	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/4605	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/4605	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4605	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4617	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4617	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/4617	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4617	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/4617	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4617	10.06.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/5271	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/5271	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5271	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5271	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	509	uS/cm	<2500
2026/5271	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/5271	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	0,3	NTU	ni mej
2026/5271	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5271	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/5271	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/5271	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5271	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5279	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5279	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/5279	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5279	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/5279	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5279	07.07.2026 08:35:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/5269	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/5269	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5269	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5269	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	515	uS/cm	<2500
2026/5269	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/5269	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5269	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5269	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/5269	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	21,2	°C	ni mej
2026/5269	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5269	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5278	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5278	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/5278	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5278	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/5278	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5278	07.07.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	21,2	°C	ni mej
2026/5280	07.07.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5280	07.07.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/5280	07.07.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5280	07.07.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/5280	07.07.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5280	07.07.2026 09:15:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	19,5	°C	ni mej
2026/5916	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/5916	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5916	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5916	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	513	uS/cm	<2500
2026/5916	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/5916	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	0,28	NTU	ni mej
2026/5916	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5916	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/5916	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/5916	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5916	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5920	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5920	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/5920	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/5920	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/5920	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5920	29.07.2026 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/5921	29.07.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5921	29.07.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,06	mg/L	ni mej
2026/5921	29.07.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5921	29.07.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	ni mej
2026/5921	29.07.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL	<100
2026/5921	29.07.2026 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	20,8	°C	ni mej
2026/6269	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/6269	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6269	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6269	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	513	uS/cm	<2500
2026/6269	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/6269	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	0,32	NTU	ni mej
2026/6269	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6269	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/6269	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/6269	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6269	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6273	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6273	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/6273	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6273	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/6273	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6273	12.08.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/6506	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6506	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,11	mg/L	ni mej
2026/6506	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6506	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/6506	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6506	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	17,3	°C	ni mej
2026/6511	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/6511	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6511	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6511	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6511	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	509	uS/cm	<2500
2026/6511	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,11	mg/L	ni mej
2026/6511	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6511	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6511	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/6511	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	17,3	°C	ni mej
2026/6511	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6511	20.08.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6593	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6593	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6593	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/6593	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/6593	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6593	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	14,7	°C	ni mej
2026/6598	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/6598	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6598	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6598	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,22	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6598	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm	<2500
2026/6598	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/6598	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6598	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6598	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/6598	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	14,7	°C	ni mej
2026/6598	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6598	24.08.2026 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6591	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6591	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/6591	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6591	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/6591	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6591	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	19,6	°C	ni mej
2026/6596	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/6596	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6596	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6596	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	<LOQ=0.20	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6596	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	504	uS/cm	<2500
2026/6596	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/6596	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej

2026/6596	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6596	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/6596	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	19,6	°C	ni mej
2026/6596	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6596	24.08.2026 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6592	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6592	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,12	mg/L	ni mej
2026/6592	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6592	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/6592	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6592	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,1	°C	ni mej
2026/6597	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/6597	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6597	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6597	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,25	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6597	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	510	uS/cm	<2500
2026/6597	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,12	mg/L	ni mej
2026/6597	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6597	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6597	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/6597	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,1	°C	ni mej
2026/6597	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6597	24.08.2026 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6590	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6590	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,12	mg/L	ni mej
2026/6590	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6590	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/6590	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6590	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/6595	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/6595	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6595	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6595	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,22	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6595	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	510	uS/cm	<2500
2026/6595	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,12	mg/L	ni mej
2026/6595	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6595	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6595	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/6595	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/6595	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6595	24.08.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6843	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6843	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,12	mg/L	ni mej
2026/6843	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6843	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/6843	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6843	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	20,5	°C	ni mej
2026/6846	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/6846	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6846	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6846	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,22	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6846	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm	<2500
2026/6846	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,12	mg/L	ni mej
2026/6846	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6846	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6846	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/6846	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	20,5	°C	ni mej
2026/6846	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6846	01.09.2026 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6844	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6844	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,18	mg/L	ni mej
2026/6844	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6844	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/6844	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6844	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,9	°C	ni mej
2026/6847	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/6847	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6847	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6847	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,24	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6847	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm	<2500
2026/6847	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,18	mg/L	ni mej
2026/6847	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6847	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6847	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/6847	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,9	°C	ni mej

2026/6847	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6847	01.09.2026 10:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6842	01.09.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6842	01.09.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,12	mg/L	ni mej
2026/6842	01.09.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6842	01.09.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/6842	01.09.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6842	01.09.2026 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	20,2	°C	ni mej
2026/6841	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6841	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,13	mg/L	ni mej
2026/6841	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6841	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/6841	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6841	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,1	°C	ni mej
2026/6845	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/6845	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6845	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6845	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,27	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6845	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	506	uS/cm	<2500
2026/6845	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,13	mg/L	ni mej
2026/6845	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6845	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6845	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/6845	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,1	°C	ni mej
2026/6845	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6845	01.09.2026 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7092	09.09.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/7092	09.09.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7092	09.09.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7092	09.09.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,24	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7092	09.09.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm	<2500
2026/7092	09.09.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/7092	09.09.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7092	09.09.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7092	09.09.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/7092	09.09.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,1	°C	ni mej
2026/7092	09.09.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7092	09.09.2026 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7091	09.09.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/7091	09.09.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7091	09.09.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7091	09.09.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,24	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7091	09.09.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	514	uS/cm	<2500
2026/7091	09.09.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/7091	09.09.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7091	09.09.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7091	09.09.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/7091	09.09.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	21,8	°C	ni mej
2026/7091	09.09.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7091	09.09.2026 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7099	09.09.2026 11:30:18	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7099	09.09.2026 11:30:18	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,04	mg/L	ni mej
2026/7099	09.09.2026 11:30:18	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7099	09.09.2026 11:30:18	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/7099	09.09.2026 11:30:18	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7099	09.09.2026 11:30:18	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	21,8	°C	ni mej
2026/7100	09.09.2026 11:30:51	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7100	09.09.2026 11:30:51	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klor dioksid	0,1	mg/L	ni mej
2026/7100	09.09.2026 11:30:51	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7100	09.09.2026 11:30:51	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	ni mej
2026/7100	09.09.2026 11:30:51	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7100	09.09.2026 11:30:51	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	13,1	°C	ni mej