Lab. št.	Datum odvzema	Mesto odvzema	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/722	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/722	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/722	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/722	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/722	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/722	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	8,1	°C	ni mej
2026/724	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/724	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/724	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/724	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Celotni organski ogljik (TOC)	0,94	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/724	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Električna prevodnost (20°C)	563	uS/cm	<2500
2026/724	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/724	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/724	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/724	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/724	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	8,1	°C	ni mej
2026/724	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/724	28.01.2026 10:50:00	OS - Osolnik	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1576	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Absorbanca-barva	0,0014		ni mej
2026/1576	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1576	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1576	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Celotni organski ogljik (TOC)	0,94	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1576	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Električna prevodnost (20°C)	580	uS/cm	<2500
2026/1576	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1576	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1576	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1576	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/1576	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	7,7	°C	ni mej
2026/1576	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1576	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1586	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1586	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1586	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/1586	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1586	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1586	25.02.2026 09:40:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	7,7	°C	ni mej
2026/3111	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3111	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3111	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/3111	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3111	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3111	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/3215	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Absorbanca-barva	0,0015		ni mej
2026/3215	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3215	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3215	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Celotni organski ogljik (TOC)	0,85	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3215	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Električna prevodnost (20°C)	567	uS/cm	<2500
2026/3215	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Motnost	0,11	NTU	ni mej
2026/3215	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3215	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/3215	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/3215	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/3215	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3215	21.04.2026 08:40:00	OS - Osolnik	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4178	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4178	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4178	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/4178	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4178	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4178	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/4209	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Absorbanca-barva	0,0016		ni mej
2026/4209	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4209	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4209	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Električna prevodnost (20°C)	563	uS/cm	<2500
2026/4209	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4209	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4209	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/4209	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej

2026/4209	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/4209	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4209	27.05.2026 10:40:00	OS - Osolnik	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4785	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4785	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4785	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/4785	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4785	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4785	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	13,1	°C	ni mej
2026/4967	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Absorbanca-barva	0,00165		ni mej
2026/4967	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4967	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4967	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Električna prevodnost (20°C)	568	uS/cm	<2500
2026/4967	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4967	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4967	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4967	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/4967	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	13,1	°C	ni mej
2026/4967	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4967	21.06.2026 15:50:00	OS - Osolnik	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4786	21.06.2026 16:10:00	OS - Osolnik	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4786	21.06.2026 16:10:00	OS - Osolnik	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4786	21.06.2026 16:10:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/4786	21.06.2026 16:10:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4786	21.06.2026 16:10:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4786	21.06.2026 16:10:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	14,9	°C	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	55	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Aluminij	1,2	ug/L	<200
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Arzen	0,42	ug/L	<10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Baker	0,0013	mg/L	<2.0
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Bor	0,017	mg/L	<1.5
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Bromodiklorometan	2,3	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Celotni organski ogljik - TOC	0,7	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Dibromoklorometan	0,8	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10

2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Električna prevodnost (20°C)	560	uS/cm	<2500
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Fluorid	0,052	mg/L	<1.5
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Fosfat-orto	0,73	mg/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Hidrogenkarbonati	380	mg/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Kalcij	61	mg/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Kalij	11	mg/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Klorat	0,16	mg/L	<0.25
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Klorid	13	mg/L	<250
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Krom	<0.4	ug/L	<50
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Krom (VI)	<5	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Magnezij	33	mg/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	m-Alkaliteta	6,3	mmol/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Mangan	0,16	ug/L	<50
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Molibden	0,15	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Motnost	0,14	NTU	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Natrij	8,6	mg/L	<200
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Nitrat	14	mg/L	<50
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Nitrat/50+nitrit/3	0,28	mg/L	<1
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Nitrit	<0.001	mg/L	<0.50
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Okus	brez posebnost	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej

2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluorononansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	pH-vrednost	8	-	6.5-9.5
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Pirimikarb	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Propikonazol	<0.002	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Selen	0,12	ug/L	<20
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Skupna trdota	16	°N	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Sulfat	5,4	mg/L	<250
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Število kolonij pri 22°C	36	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Temperatura vode	13,8	°C	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Trihalometani (vsota)	7,7	ug/L	<100
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Triklorometan (kloroform)	4,6	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Uran	0,33	ug/L	<30
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Vonj	brez posebnost	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Vsota 20 PFAS		ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Železo	<40	ug/L	<200
2026/5259	08.07.2026 08:11:12	OS - Osolnik	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/5263	08.07.2026 08:25:22	OS - Osolnik	Bisfenol A	0,38	ug/L	<2.5
2026/5924	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/5924	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5924	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5924	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Električna prevodnost (20°C)	569	uS/cm	<2500
2026/5924	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5924	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50

2026/5924	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/5924	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/5924	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	13,9	°C	ni mej
2026/5924	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5924	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5929	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5929	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5929	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/5929	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5929	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5929	29.07.2026 09:10:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	13,9	°C	ni mej
2026/6716	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/6716	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6716	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6716	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Celotni organski ogljik (TOC)	0,81	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6716	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Električna prevodnost (20°C)	565	uS/cm	<2500
2026/6716	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6716	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6716	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/6716	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/6716	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/6716	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6716	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6720	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6720	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6720	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/6720	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6720	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6720	27.08.2026 09:00:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/7438	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/7438	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7438	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7438	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Celotni organski ogljik (TOC)	0,85	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7438	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Električna prevodnost (20°C)	566	uS/cm	<2500
2026/7438	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Motnost	0,13	NTU	ni mej
2026/7438	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7438	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/7438	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/7438	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	14,1	°C	ni mej
2026/7438	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7438	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7472	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7472	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7472	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/7472	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7472	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7472	20.09.2026 16:20:00	OS - Osolnik	Temperatura vode	14,1	°C	ni mej