Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/474	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/474	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/474	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/474	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/474	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	525	uS/cm	<2500
2026/474	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/474	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/474	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/474	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/474	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	6,4	°C	ni mej
2026/474	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/474	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/479	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/479	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/479	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/479	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/479	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/479	20.01.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	6,4	°C	ni mej
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	522	uS/cm	<2500
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	9	°C	ni mej
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0,2
2026/475	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/480	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/480	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/480	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/480	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/480	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/480	20.01.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	9	°C	ni mej
2026/478	20.01.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/478	20.01.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/478	20.01.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/478	20.01.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/478	20.01.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/478	20.01.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	7	°C	ni mej
2026/476	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/476	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/476	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/476	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/476	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	526	uS/cm	<2500
2026/476	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/476	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/476	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/476	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/476	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	5,3	°C	ni mej
2026/476	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/476	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/481	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/481	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/481	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/481	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/481	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/481	20.01.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	5,3	°C	ni mej
2026/1617	26.02.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1617	26.02.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1617	26.02.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/1617	26.02.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1617	26.02.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1617	26.02.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	6	°C	ni mej
2026/1614	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/1614	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1614	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe

2026/1614	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1614	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	519	uS/cm	<2500
2026/1614	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1614	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1614	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,22	mg/L	ni mej
2026/1614	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/1614	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1614	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1614	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0,2
2026/1614	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1618	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1618	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1618	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,22	mg/L	ni mej
2026/1618	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1618	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1618	26.02.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/1613	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/1613	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1613	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1613	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,44	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1613	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	525	uS/cm	<2500
2026/1613	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1613	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1613	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1613	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/1613	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/1613	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1613	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1616	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1616	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1616	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/1616	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1616	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	23	cfu/mL	<100
2026/1616	26.02.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/1615	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/1615	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1615	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1615	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1615	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	517	uS/cm	<2500
2026/1615	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1615	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1615	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/1615	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/1615	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	6,3	°C	ni mej
2026/1615	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1615	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1619	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1619	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1619	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/1619	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1619	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1619	26.02.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	6,3	°C	ni mej
2026/2388	26.03.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2388	26.03.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2388	26.03.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/2388	26.03.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2388	26.03.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2388	26.03.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/2382	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/2382	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2382	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2382	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,58	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2382	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	535	uS/cm	<2500
2026/2382	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2382	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2382	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2382	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/2382	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/2382	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2382	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2386	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2386	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/2386	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/2386	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2386	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	26	cfu/mL	<100
2026/2386	26.03.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/2384	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/2384	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2384	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2384	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2384	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	530	uS/cm	<2500
2026/2384	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2384	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2384	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/2384	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/2384	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	9	°C	ni mej
2026/2384	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2384	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2389	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2389	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2389	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/2389	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2389	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2389	26.03.2026 10:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	9	°C	ni mej
2026/2385	26.03.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2385	26.03.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2385	26.03.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/2385	26.03.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2385	26.03.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2385	26.03.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	8,7	°C	ni mej
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	526	uS/cm	<2500
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	9,3	°C	ni mej
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0,2
2026/2383	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/2387	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2387	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2387	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/2387	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2387	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2387	26.03.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	9,3	°C	ni mej
2026/3330	28.04.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3330	28.04.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3330	28.04.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/3330	28.04.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3330	28.04.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3330	28.04.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/3327	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3327	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3327	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/3327	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3327	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3327	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/3338	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/3338	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3338	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3338	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3338	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	524	uS/cm	<2500
2026/3338	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3338	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3338	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3338	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/3338	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/3338	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3338	28.04.2026 09:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe

2026/3328	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3328	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3328	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/3328	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3328	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3328	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	524	uS/cm	<2500
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0,2
2026/3339	28.04.2026 10:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/3329	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3329	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3329	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/3329	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3329	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3329	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/3340	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/3340	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3340	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3340	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3340	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	527	uS/cm	<2500
2026/3340	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3340	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3340	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/3340	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/3340	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/3340	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3340	28.04.2026 11:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4128	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4128	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4128	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/4128	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4128	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4128	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/4148	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/4148	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4148	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4148	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	525	uS/cm	<2500
2026/4148	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4148	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4148	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/4148	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/4148	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/4148	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4148	26.05.2026 08:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4130	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4130	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4130	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,2	mg/L	ni mej
2026/4130	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4130	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4130	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/4150	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/4150	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4150	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4150	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	524	uS/cm	<2500
2026/4150	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4150	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4150	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/4150	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,2	mg/L	ni mej
2026/4150	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/4150	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej

2026/4150	26.05.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4126	26.05.2026 10:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4126	26.05.2026 10:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4126	26.05.2026 10:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/4126	26.05.2026 10:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4126	26.05.2026 10:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4126	26.05.2026 10:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	14,9	°C	ni mej
2026/4127	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4127	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4127	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/4127	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4127	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4127	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	13,8	°C	ni mej
2026/4147	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/4147	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4147	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4147	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	529	uS/cm	<2500
2026/4147	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4147	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4147	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4147	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/4147	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	13,8	°C	ni mej
2026/4147	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4147	26.05.2026 11:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4985	23.06.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4985	23.06.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4985	23.06.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/4985	23.06.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4985	23.06.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4985	23.06.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	18,9	°C	ni mej
2026/4984	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4984	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4984	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/4984	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4984	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4984	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	18	°C	ni mej
2026/4989	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/4989	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4989	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4989	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	523	uS/cm	<2500
2026/4989	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4989	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4989	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/4989	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/4989	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	18	°C	ni mej
2026/4989	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4989	23.06.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4983	23.06.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4983	23.06.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4983	23.06.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/4983	23.06.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4983	23.06.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4983	23.06.2026 09:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	18	°C	ni mej
2026/4987	23.06.2026 09:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4987	23.06.2026 09:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4987	23.06.2026 09:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/4987	23.06.2026 09:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4987	23.06.2026 09:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4987	23.06.2026 09:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	15,2	°C	ni mej
2026/4991	23.06.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/4991	23.06.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4991	23.06.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4991	23.06.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	516	uS/cm	<2500
2026/4991	23.06.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4991	23.06.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4991	23.06.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/4991	23.06.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/4991	23.06.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	15,2	°C	ni mej
2026/4991	23.06.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4991	23.06.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4986	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4986	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/4986	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,19	mg/L	ni mej
2026/4986	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4986	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4986	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/4990	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/4990	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4990	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4990	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	521	uS/cm	<2500
2026/4990	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4990	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4990	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4990	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,19	mg/L	ni mej
2026/4990	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/4990	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4990	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4990	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo	<LOQ=0.05 (0.02)	mg/L	<0,2
2026/4990	23.06.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo (preračun v ug/L)	<LOQ=50 (20)	ug/L Fe	<200
2026/5875	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5875	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5875	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,19	mg/L	ni mej
2026/5875	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5875	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5875	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	523	uS/cm	<2500
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Kalcij	68	mg/L	ni mej
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Magnezij	38	mg/L	ni mej
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,19	mg/L	ni mej
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Skupna trdota (izračun)	18,3	°N	ni mej
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0,2
2026/5892	28.07.2026 08:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/5877	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5877	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5877	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/5877	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	<ni mej>
2026/5877	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5877	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	17,5	°C	ni mej
2026/5893	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/5893	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5893	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5893	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	525	uS/cm	<2500
2026/5893	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5893	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5893	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/5893	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/5893	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	17,5	°C	ni mej
2026/5893	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5893	28.07.2026 08:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	ni mej
2026/5874	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5874	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5874	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/5874	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5874	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5874	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	19,9	°C	ni mej
2026/5891	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/5891	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5891	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5891	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	506	uS/cm	<2500
2026/5891	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5891	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5891	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/5891	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/5891	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	19,9	°C	ni mej
2026/5891	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej

2026/5891	28.07.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5876	28.07.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5876	28.07.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5876	28.07.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/5876	28.07.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5876	28.07.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5876	28.07.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	20,4	°C	ni mej
2026/6615	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/6615	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6615	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6615	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6615	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	523	uS/cm	<2500
2026/6615	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6615	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6615	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/6615	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/6615	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	21,8	°C	ni mej
2026/6615	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6615	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6642	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6642	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6642	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/6642	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6642	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6642	25.08.2026 08:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	21,8	°C	ni mej
2026/6614	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/6614	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6614	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6614	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6614	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	520	uS/cm	<2500
2026/6614	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6614	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6614	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/6614	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/6614	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/6614	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6614	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6640	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6640	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6640	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,17	mg/L	ni mej
2026/6640	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6640	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6640	25.08.2026 09:10:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/6636	25.08.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6636	25.08.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6636	25.08.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/6636	25.08.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6636	25.08.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6636	25.08.2026 09:40:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	20,9	°C	ni mej
2026/6612	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/6612	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6612	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6612	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6612	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	533	uS/cm	<2500
2026/6612	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6612	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6612	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/6612	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/6612	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	22,7	°C	ni mej
2026/6612	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6612	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6637	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6637	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6637	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6637	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6637	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6637	25.08.2026 10:20:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	22,7	°C	ni mej
2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L	brez neobičajne spremembe

2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	516	uS/cm	<2500
2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,2	mg/L	ni mej
2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0,2
2026/7489	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/7498	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7498	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7498	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,2	mg/L	ni mej
2026/7498	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7498	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7498	22.09.2026 08:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/7499	22.09.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7499	22.09.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Klor dioksid	0,03	mg/L	ni mej
2026/7499	22.09.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7499	22.09.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7499	22.09.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7499	22.09.2026 09:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	17,6	°C	ni mej
2026/7496	22.09.2026 09:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7496	22.09.2026 09:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7496	22.09.2026 09:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/7496	22.09.2026 09:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7496	22.09.2026 09:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7496	22.09.2026 09:30:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/7490	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/7490	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7490	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7490	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7490	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	520	uS/cm	<2500
2026/7490	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7490	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7490	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/7490	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/7490	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	16,5	°C	ni mej
2026/7490	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7490	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7500	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7500	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7500	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/7500	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7500	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7500	22.09.2026 10:00:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	16,5	°C	ni mej
2026/7488	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/7488	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7488	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7488	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7488	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Električna prevodnost (20°C)	513	uS/cm	<2500
2026/7488	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7488	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7488	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/7488	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/7488	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	18,2	°C	ni mej
2026/7488	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7488	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7497	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7497	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7497	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/7497	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7497	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7497	22.09.2026 10:50:00	T2 - Vodovodni sistem Trebeljevo	Temperatura vode	18,2	°C	ni mej