Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/19	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/19	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/19	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/19	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,7	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/19	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	436	uS/cm	<2500
2026/19	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/19	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/19	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/19	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/19	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	6,4	°C	ni mej
2026/19	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/19	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/29	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/29	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/29	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/29	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/29	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	166	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/29	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/29	05.01.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	6,4	°C	ni mej
2026/20	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/20	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/20	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/20	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,7	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/20	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	438	uS/cm	<2500
2026/20	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/20	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/20	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	8	-	6.5-9.5
2026/20	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/20	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	7	°C	ni mej
2026/20	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/20	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/30	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/30	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/30	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/30	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/30	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	68	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/30	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/30	05.01.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	7	°C	ni mej
2026/1293	17.02.2026 07:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1293	17.02.2026 07:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1293	17.02.2026 07:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1293	17.02.2026 07:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1293	17.02.2026 07:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	38	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1293	17.02.2026 07:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1293	17.02.2026 07:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	6,3	°C	ni mej
2026/1294	17.02.2026 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1294	17.02.2026 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1294	17.02.2026 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1294	17.02.2026 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/1294	17.02.2026 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	117	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1294	17.02.2026 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1294	17.02.2026 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	5,8	°C	ni mej
2026/2496	31.03.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2496	31.03.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2496	31.03.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2496	31.03.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2496	31.03.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2496	31.03.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2496	31.03.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	8,3	°C	ni mej
2026/2498	31.03.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2498	31.03.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2498	31.03.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2498	31.03.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2498	31.03.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2498	31.03.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2498	31.03.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/3090	20.04.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3090	20.04.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3090	20.04.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3090	20.04.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3090	20.04.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3090	20.04.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3090	20.04.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/3091	20.04.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3091	20.04.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3091	20.04.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/3091	20.04.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3091	20.04.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3091	20.04.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3091	20.04.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	9,4	°C	ni mej
2026/4205	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4205	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4205	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4205	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4205	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	135	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4205	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/4205	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/4224	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/4224	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4224	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4224	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	435	uS/cm	<2500
2026/4224	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4224	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4224	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4224	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/4224	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/4224	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4224	28.05.2026 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4206	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4206	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4206	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4206	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4206	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	59	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4206	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4206	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/4225	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/4225	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4225	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4225	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	434	uS/cm	<2500
2026/4225	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4225	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4225	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/4225	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/4225	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/4225	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4225	28.05.2026 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4658	11.06.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4658	11.06.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4658	11.06.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL	0
2026/4658	11.06.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4658	11.06.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	242	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4658	11.06.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL	<100
2026/4658	11.06.2026 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	14,3	°C	ni mej
2026/4659	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4659	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4659	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL	0
2026/4659	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4659	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	31	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4659	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	12	cfu/mL	<100
2026/4659	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/4660	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0011		ni mej
2026/4660	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4660	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4660	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	438	uS/cm	<2500
2026/4660	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4660	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4660	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/4660	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/4660	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/4660	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4660	11.06.2026 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10

2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Aluminij	1,3	ug/L	<200
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Baker	0,0033	mg/L	<2.0
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bor	<0.0009	mg/L	<1.5
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik - TOC	0,57	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	435	uS/cm	<2500
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Fosfat-orto	0,0087	mg/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Hidrogenkarbonati	320	mg/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Kadmij	0,047	ug/L	<5.0
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Kalcij	49	mg/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Kalij	0,56	mg/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorid	1	mg/L	<250
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Krom	<0.4	ug/L	<50
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Krom (VI)	<5	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Magnezij	30	mg/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	m-Alkaliteta	5,3	mmol/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Mangan	<0.1	ug/L	<50
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10

2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Molibden	<0.1	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<0.1	NTU	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Natrij	0,75	mg/L	<200
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrat	2,5	mg/L	<50
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrat/50+nitrit/3	0,05	mg/L	<1
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit	<0.001	mg/L	<0.50
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Okus	brez posebnosti	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluorononansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	8,2	-	6.5-9.5
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	<0.05	mg/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Selen	<0.1	ug/L	<20
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupna trdota	14	°N	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Sulfat	2,6	mg/L	<250
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	28	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	14,3	°C	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej

2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Uran	0,14	ug/L	<30
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vsota 20 PFAS		ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Železo	<40	ug/L	<200
2026/5260	08.07.2026 08:12:06	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/5264	08.07.2026 08:28:20	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bisfenol A	<0.25	ug/L	<2.5
2026/5817	24.07.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5817	24.07.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5817	24.07.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL	0
2026/5817	24.07.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5817	24.07.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5817	24.07.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/5817	24.07.2026 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/5818	24.07.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5818	24.07.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5818	24.07.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5818	24.07.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5818	24.07.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	34	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5818	24.07.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	51	cfu/mL	<100
2026/5818	24.07.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	16,8	°C	ni mej
2026/6317	13.08.2026 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6317	13.08.2026 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6317	13.08.2026 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6317	13.08.2026 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6317	13.08.2026 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	24	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6317	13.08.2026 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6317	13.08.2026 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	16,4	°C	ni mej
2026/6316	13.08.2026 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6316	13.08.2026 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6316	13.08.2026 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6316	13.08.2026 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/6316	13.08.2026 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6316	13.08.2026 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6316	13.08.2026 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	19,6	°C	ni mej
2026/7104	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/7104	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7104	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7104	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,63	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7104	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	438	uS/cm	<2500
2026/7104	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7104	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7104	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/7104	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/7104	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	20,2	°C	ni mej
2026/7104	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7104	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7117	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/7117	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7117	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7117	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/7117	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	180	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7117	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	34	cfu/mL	<100
2026/7117	09.09.2026 09:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	20,2	°C	ni mej
2026/7105	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/7105	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7105	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7105	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,67	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7105	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm	<2500
2026/7105	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7105	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7105	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/7105	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/7105	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	17,1	°C	ni mej
2026/7105	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7105	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7118	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/7118	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7118	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/7118	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/7118	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7118	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7118	09.09.2026 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	17,1	°C	ni mej