Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/470	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/470	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/470	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/470	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/470	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	9,3	°C	ni mej
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,77	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	620	uS/cm	<2500
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	9,3	°C	ni mej
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/471	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/471	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/471	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/471	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/471	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	5,9	°C	ni mej
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,73	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	617	uS/cm	<2500
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	5,9	°C	ni mej
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/578	23.01.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/578	23.01.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/578	23.01.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/578	23.01.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/578	23.01.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	6,4	°C	ni mej
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,79	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	613	uS/cm	<2500
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	8,4	°C	ni mej
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/718	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/718	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/718	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/718	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/718	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	8,4	°C	ni mej
2026/1087	10.02.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1087	10.02.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1087	10.02.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1087	10.02.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1087	10.02.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	6,2	°C	ni mej
2026/1086	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1086	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1086	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1086	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1086	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,75	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	619	uS/cm	<2500
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1084	10.02.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1084	10.02.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1084	10.02.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	21	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1084	10.02.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1084	10.02.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	6,8	°C	ni mej
2026/1874	09.03.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1874	09.03.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/1874	09.03.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1874	09.03.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1874	09.03.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/1875	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1875	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1875	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1875	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1875	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,76	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	615	uS/cm	<2500
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,2	-	6.5-9.5
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1876	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1876	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1876	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1876	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1876	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	1,01	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	620	uS/cm	<2500
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1873	09.03.2026 10:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1873	09.03.2026 10:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1873	09.03.2026 10:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1873	09.03.2026 10:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1873	09.03.2026 10:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,9	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	618	uS/cm	<2500
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,2	-	6.5-9.5
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2901	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2901	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2901	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2901	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL	<100
2026/2901	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/2902	14.04.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2902	14.04.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2902	14.04.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2902	14.04.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2902	14.04.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,8	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	615	uS/cm	<2500
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2900	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2900	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2900	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2900	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2900	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/3666	14.05.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3666	14.05.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3666	14.05.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	232	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3666	14.05.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3666	14.05.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	14	°C	ni mej

2026/3667	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3667	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3667	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	63	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3667	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	17	cfu/mL	<100
2026/3667	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,9	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	617	uS/cm	<2500
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	0,47	NTU	ni mej
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,2	-	6.5-9.5
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3665	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3665	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3665	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	21	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3665	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3665	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,83	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	616	uS/cm	<2500
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3668	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3668	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3668	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3668	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3668	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,88	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	619	uS/cm	<2500
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	614	uS/cm	<2500
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	0,5	NTU	ni mej
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4456	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4456	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4456	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4456	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4456	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/4455	04.06.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4455	04.06.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4455	04.06.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4455	04.06.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4455	04.06.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4455	04.06.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	17,2	°C	ni mej
2026/4457	04.06.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4457	04.06.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4457	04.06.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	25	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4457	04.06.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4457	04.06.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	14,1	°C	ni mej
2026/5442	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5442	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5442	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5442	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5442	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/5601	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/5601	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/5601	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5601	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	618	uS/cm	<2500
2026/5601	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5601	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5601	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/5601	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/5601	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5601	16.07.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5443	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5443	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5443	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5443	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5443	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	16,8	°C	ni mej
2026/5602	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/5602	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5602	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5602	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	618	uS/cm	<2500
2026/5602	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5602	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5602	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/5602	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/5602	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5602	16.07.2026 10:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5441	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5441	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5441	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5441	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5441	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	20,4	°C	ni mej
2026/5600	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/5600	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5600	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5600	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	618	uS/cm	<2500
2026/5600	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5600	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5600	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/5600	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	20,4	°C	ni mej
2026/5600	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5600	16.07.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6796	31.08.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6796	31.08.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6796	31.08.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6796	31.08.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6796	31.08.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	17,6	°C	ni mej
2026/6794	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6794	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6794	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6794	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6794	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	20,5	°C	ni mej
2026/6807	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/6807	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6807	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6807	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,75	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6807	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	613	uS/cm	<2500
2026/6807	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6807	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6807	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/6807	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	20,5	°C	ni mej
2026/6807	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6807	31.08.2026 10:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6795	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6795	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6795	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6795	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6795	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/6808	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,001		ni mej
2026/6808	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6808	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6808	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,75	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6808	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	616	uS/cm	<2500
2026/6808	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6808	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6808	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/6808	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/6808	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6808	31.08.2026 11:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3

2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	1H-benzotriazol	0,028	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	4-metil-1H-benzotriazol	0,016	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Aluminij	<0.9	ug/L	<200
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Baker	0,0026	mg/L	<2.0
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Bisfenol A	<0.25	ug/L	<2.5
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Bor	0,003	mg/L	<1.5
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	<ni mej>
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik - TOC	0,62	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	n
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	623	uS/cm	<2500
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Fosfat-orto	0,0082	mg/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Glifosat	0,8	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Hidrogenkarbonati	420	mg/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Kadmij	0,076	ug/L	<5.0
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Kalcij	74	mg/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Kalij	0,28	mg/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Klorid	8,1	mg/L	<250
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Krom	<0.4	ug/L	<50
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Krom (VI)	<5	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Magnezij	44	mg/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	m-Alkaliteta	6,9	mmol/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Mangan	0,18	ug/L	<50
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10

2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Molibden	<0.1	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	0,56	NTU	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Natrij	9,5	mg/L	<200
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nikelj	0,26	ug/L	<20
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrat	1,9	mg/L	<50
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrat/50+nitrit/3	0,038	mg/L	<1
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit	<0.001	mg/L	<0.50
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	o-ksilen	<0.3	ug/L	<NAPAKA>
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Okus	brez posebnosti	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	0,0011	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluorononansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Prosti klor		mg/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Selen	<0.1	ug/L	<20
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Skupna trdota	20	°N	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Sulfat	2,5	mg/L	<250
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Svinec	0,81	ug/L	<10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	21,8	°C	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Uran	0,13	ug/L	<30

2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vsota 20 PFAS	<0.03	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Železo	<40	ug/L	<200
2026/6884	03.09.2026 11:40:05	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/7141	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/7141	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7141	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7141	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7141	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	616	uS/cm	<2500
2026/7141	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7141	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7141	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/7141	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	23,1	°C	ni mej
2026/7141	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7141	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7152	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7152	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7152	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	28	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7152	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7152	10.09.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	23,1	°C	ni mej
2026/7143	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/7143	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7143	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7143	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,67	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7143	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	615	uS/cm	<2500
2026/7143	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7143	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7143	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/7143	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	17,9	°C	ni mej
2026/7143	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7143	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7155	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7155	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7155	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7155	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7155	10.09.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	17,9	°C	ni mej
2026/7153	10.09.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7153	10.09.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7153	10.09.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7153	10.09.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7153	10.09.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	21,4	°C	ni mej
2026/7142	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0013		ni mej
2026/7142	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7142	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7142	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,73	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7142	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	613	uS/cm	<2500
2026/7142	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	0,2	NTU	ni mej
2026/7142	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7142	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,2	-	6.5-9.5
2026/7142	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/7142	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7142	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7154	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7154	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7154	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7154	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7154	10.09.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej