Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/151	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/151	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/151	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,11	mg/L	ni mej
2026/151	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/151	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/151	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/158	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/158	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/158	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/158	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,67	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/158	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	391	uS/cm	<2500
2026/158	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,42	NTU	ni mej
2026/158	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/158	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/158	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,11	mg/L	ni mej
2026/158	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/158	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/158	07.01.2026 10:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/152	07.01.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/152	07.01.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/152	07.01.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/152	07.01.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	26	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/152	07.01.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/152	07.01.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	7,3	°C	ni mej
2026/150	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/150	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/150	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,11	mg/L	ni mej
2026/150	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/150	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/150	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	8,7	°C	ni mej
2026/157	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/157	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/157	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/157	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,53	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/157	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	400	uS/cm	<2500
2026/157	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,33	NTU	ni mej
2026/157	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/157	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/157	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,11	mg/L	ni mej
2026/157	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	8,7	°C	ni mej
2026/157	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/157	07.01.2026 12:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/801	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/801	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/801	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/801	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,61	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/801	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	400	uS/cm	<2500
2026/801	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,23	NTU	ni mej
2026/801	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/801	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/801	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/801	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/801	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/801	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/820	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/820	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/820	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/820	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/820	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL	<100
2026/820	02.02.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/804	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/804	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/804	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/804	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/804	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	397	uS/cm	<2500
2026/804	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,27	NTU	ni mej
2026/804	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/804	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/804	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/804	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	6,7	°C	ni mej
2026/804	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/804	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/823	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/823	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/823	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/823	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/823	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/823	02.02.2026 09:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	6,7	°C	ni mej
2026/803	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/803	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/803	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/803	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,6	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/803	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	401	uS/cm	<2500
2026/803	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,29	NTU	ni mej
2026/803	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/803	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/803	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/803	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	6,5	°C	ni mej
2026/803	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/803	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/822	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/822	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/822	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/822	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	36	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/822	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL	<100
2026/822	02.02.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	6,5	°C	ni mej
2026/802	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/802	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/802	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/802	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,6	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/802	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	389	uS/cm	<2500
2026/802	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,32	NTU	ni mej
2026/802	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/802	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/802	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/802	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/802	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/802	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/821	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/821	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/821	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/821	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/821	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/821	02.02.2026 10:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/1673	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/1673	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1673	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1673	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,56	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1673	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	403	uS/cm	<2500
2026/1673	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,5	NTU	ni mej
2026/1673	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1673	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/1673	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/1673	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/1673	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1673	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1696	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1696	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1696	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/1696	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1696	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	39	cfu/mL	<100
2026/1696	02.03.2026 08:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/1698	02.03.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1698	02.03.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1698	02.03.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/1698	02.03.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	24	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1698	02.03.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1698	02.03.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	7,6	°C	ni mej
2026/1674	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/1674	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1674	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1674	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,57	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1674	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	392	uS/cm	<2500
2026/1674	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,62	NTU	ni mej
2026/1674	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1674	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1674	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/1674	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	8,9	°C	ni mej
2026/1674	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej

2026/1674	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1697	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1697	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1697	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/1697	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1697	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1697	02.03.2026 09:20:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	8,9	°C	ni mej
2026/2580	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/2580	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2580	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2580	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	409	uS/cm	<2500
2026/2580	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,49	NTU	ni mej
2026/2580	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2580	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/2580	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/2580	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/2580	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2580	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2594	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2594	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2594	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/2594	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2594	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2594	02.04.2026 08:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/2581	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2581	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2581	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2581	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	403	uS/cm	<2500
2026/2581	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,39	NTU	ni mej
2026/2581	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2581	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/2581	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/2581	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	9	°C	ni mej
2026/2581	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2581	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2595	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2595	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2595	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/2595	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	32	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2595	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2595	02.04.2026 08:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	9	°C	ni mej
2026/2596	02.04.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2596	02.04.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2596	02.04.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/2596	02.04.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	26	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2596	02.04.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	26	cfu/mL	<100
2026/2596	02.04.2026 09:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/2579	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2579	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2579	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2579	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	413	uS/cm	<2500
2026/2579	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,36	NTU	ni mej
2026/2579	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2579	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/2579	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/2579	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/2579	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2579	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2593	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2593	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2593	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/2593	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2593	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2593	02.04.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/3914	18.05.2026 08:55:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3914	18.05.2026 08:55:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3914	18.05.2026 08:55:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/3914	18.05.2026 08:55:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3914	18.05.2026 08:55:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3914	18.05.2026 08:55:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/3907	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/3907	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3907	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3907	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,63	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3907	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	407	uS/cm	<2500

2026/3907	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,3	NTU	ni mej
2026/3907	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3907	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/3907	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/3907	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/3907	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3907	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3909	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3909	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3909	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/3909	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3909	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3909	18.05.2026 09:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/3908	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,00175		ni mej
2026/3908	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3908	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,04	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3908	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,85	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3908	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	377	uS/cm	<2500
2026/3908	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	1,04	NTU	ni mej
2026/3908	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3908	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3908	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/3908	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/3908	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3908	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3911	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3911	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3911	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/3911	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3911	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3911	18.05.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	22	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Aluminij	38	ug/L	<200
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Baker	0,003	mg/L	<2.0
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Bor	0,0045	mg/L	<1.5
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Bromodiklorometan	1	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik - TOC	0,48	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Dibromoklorometan	0,4	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	465	uS/cm	<2500

2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Fosfat-orto	<0.006	mg/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Glifosat	<0.09	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Hidrogenkarbonati	300	mg/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Kalcij	54	mg/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Kalij	0,97	mg/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Klorid	2,8	mg/L	<250
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Krom	<0.4	ug/L	<50
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Krom (VI)	<5	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Magnezij	26	mg/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	m-Alkaliteta	4,9	mmol/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Mangan	0,9	ug/L	50
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Molibden	0,21	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,45	NTU	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Natrij	1,8	mg/L	<200
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nikelj	0,12	ug/L	<20
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrat	2,3	mg/L	<50
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrat/50+nitrit/3	0,046	mg/L	<1
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit	<0.001	mg/L	<0.50
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	<0.05	mg/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Selen	<0.1	ug/L	<20
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10

2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Skupna trdota	14	°N	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Sulfat	5,2	mg/L	<250
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Svinec	0,23	ug/L	<10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	15,9	°C	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Trihalometani (vsota)	3,3	ug/L	<100
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Triklorometan (kloroform)	1,9	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Uran	0,34	ug/L	30
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Železo	<40.00	ug/L	<200
2026/4497	09.06.2026 13:34:10	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/4703	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4703	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	3	cfu/100mL	0
2026/4703	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/4703	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4703	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4703	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/4805	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/4805	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4805	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4805	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	416	uS/cm	<2500
2026/4805	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,73	NTU	ni mej
2026/4805	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4805	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/4805	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/4805	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/4805	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4805	15.06.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4705	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4705	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4705	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/4705	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4705	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4705	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/4807	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/4807	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4807	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4807	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	418	uS/cm	<2500
2026/4807	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,31	NTU	ni mej
2026/4807	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4807	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4807	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/4807	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/4807	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4807	15.06.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4704	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4704	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4704	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/4704	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4704	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4704	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	15,9	°C	ni mej
2026/4806	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/4806	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4806	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4806	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	411	uS/cm	<2500
2026/4806	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,51	NTU	ni mej
2026/4806	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4806	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5

2026/4806	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/4806	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	15,9	°C	ni mej
2026/4806	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4806	15.06.2026 10:30:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4702	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4702	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4702	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/4702	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4702	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	22	cfu/mL	<100
2026/4702	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	14,8	°C	ni mej
2026/4804	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/4804	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4804	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4804	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	418	uS/cm	<2500
2026/4804	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,32	NTU	ni mej
2026/4804	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4804	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4804	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/4804	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	14,8	°C	ni mej
2026/4804	15.06.2026 11:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5650	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/5650	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5650	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5650	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	414	uS/cm	<2500
2026/5650	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,27	NTU	ni mej
2026/5650	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5650	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/5650	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/5650	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/5650	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	<ni mej>
2026/5650	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5656	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5656	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5656	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5656	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/5656	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5656	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5656	20.07.2026 09:25:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/5657	20.07.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5657	20.07.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5657	20.07.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5657	20.07.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/5657	20.07.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	29	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5657	20.07.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	24	cfu/mL	<100
2026/5657	20.07.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	19,4	°C	ni mej
2026/6369	17.08.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6369	17.08.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6369	17.08.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/6369	17.08.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6369	17.08.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6369	17.08.2026 10:00:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	14,1	°C	ni mej
2026/6368	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6368	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6368	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/6368	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6368	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6368	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	20	°C	ni mej
2026/6377	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/6377	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6377	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6377	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6377	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	418	uS/cm	<2500
2026/6377	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,12	NTU	ni mej
2026/6377	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6377	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	8	-	6.5-9.5
2026/6377	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/6377	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	20	°C	ni mej
2026/6377	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	<ni mej>
2026/6377	17.08.2026 10:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6366	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6366	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6366	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6366	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6366	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	16,5	°C	ni mej
2026/6375	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/6375	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/6375	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6375	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6375	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	421	uS/cm	<2500
2026/6375	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,11	NTU	ni mej
2026/6375	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6375	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/6375	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/6375	17.08.2026 11:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	16,5	°C	ni mej
2026/6367	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6367	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6367	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/6367	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6367	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6367	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/6376	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/6376	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6376	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6376	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,44	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6376	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	417	uS/cm	<2500
2026/6376	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,69	NTU	ni mej
2026/6376	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6376	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/6376	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/6376	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/6376	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	<ni mej>
2026/6376	17.08.2026 11:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7236	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7236	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7236	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/7236	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7236	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7236	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/7242	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0011		ni mej
2026/7242	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7242	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7242	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,63	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7242	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	411	uS/cm	<2500
2026/7242	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,53	NTU	ni mej
2026/7242	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7242	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/7242	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/7242	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/7242	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-	<ni mej>
2026/7242	14.09.2026 08:50:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7237	14.09.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Clostridium perfringens s sporami	1	cfu/100mL	0
2026/7237	14.09.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7237	14.09.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7237	14.09.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/7237	14.09.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7237	14.09.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/7237	14.09.2026 09:40:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	19,6	°C	ni mej
2026/7235	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Clostridium perfringens s sporami	1	cfu/100mL	0
2026/7235	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7235	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7235	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/7235	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7235	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7235	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	18,2	°C	ni mej
2026/7241	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0012		ni mej
2026/7241	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7241	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7241	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,64	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7241	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	410	uS/cm	<2500
2026/7241	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,39	NTU	ni mej
2026/7241	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7241	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/7241	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/7241	14.09.2026 10:10:00	ZL1 - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	18,2	°C	ni mej